Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy zdemontować instnieją instalację zasilania gwarantowanego w ilości 28 pkt. PEL (3 gniazda 230V/16A, instalacja natynkowa w puszkach i korytach PCV)
2. Linie zasilające centrale wentylacyjne zostaną doprowadzone na poddasze nad pomieszczeniami wchodzacymi w zakres opracowania. Szczegółowa lokalizacja zgodnie z projektem wentylacji
3. Dokładna lokalizację gniazda dla odbiorników TV należy dostosować do wysokości ich zamontowania


eltech projekt

BIURO TECHNICZNE:
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
tel.: (22)8367025, (22)8364306
fax.: (22)4648393

SIEDZIBA:
Al. Prymasa 1000-lecia 95/52
01-242 Warszawa
biuro@eltech-projekt.pl
www.eltech-projekt.pl

BIURO PROJEKTOWE:

RESUME sp. z o.o.

Resume Sp. z o.o.
Centrum Technicznego Bezpieczeństwa Nieruchomości

ul. Targowa 32 lok. 7
03-733 Warszawa
Tel.: 698 00 11
Fax.: 670 47 47
biuro@resume.com.pl
www.resume.com.pl


PROJEKT BUDOWLANY

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

Szkic rzutu



RYSUNEK: RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJE SIŁOWE


PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Wudarczyk upr. MAZ/0424/PWOE/06
mgr inż. Marek Wójcik

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Mariusz Bagiński upr. Bł/6/01


TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ GABINETOWO-BIUROWYCH W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWAIE

| FAZA: | DATA: | RYSUNEK NR.: |
|---|---|---|
| P B | wrzesień 2013 | E.02 |
| SKALA: 1 : 50 | | |