

Zetwarzanie nr 4  
 Stacjonary ze 1 nr 4  
 do umowy

## Zamówienie nr 1

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierzenie wykonania konserwacji
1	Iwicka	strzelnica	System klimatyzacyjny-wentylacyjny LENNOX	6-005170	1. Montaż centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej LENNOX obsługującej strzelnicę kulową; elementy składowe wentylacji: 48 szt. anemostatów (pom. strzelnicy), centrala LENNOX składająca się z trzech głównych sekcji (członów): KLM16 SKI700L RAM C120 nr serii 20197980/AHU0216/10/1, KLM16 SK2050P NOHY nr serii 20197990/AHU0216/10/4, KLM16 SK1550L RAM C120 nr serii 20197982/AHU0216/10/2 (pom. techniczne); dwa agregaty wody lodowej LENNOX model KSCM64D nr serii 10035290ES03100718, model KSCM64D nr serii 10035251ES3100716 (na dachu budynku). 2. Montaż centrali wentylacyjnej LENNOX obsługującej strzelnicę pneumatyczną; elementy składowe wentylacji: 12 szt. anemostatów (pom. strzelnicy), centrala LENNOX (pom. strzelnicy, pod sufitem podwieszanym przy ścianie zachodniej – na lewo od wejścia do pom.), agregat wody lodowej LENNOX model HM60 NO 33604499 nr serii C10217532110511130008 (na dachu budynku).	2010	4	
2	Iwicka	strzelnica	Zestaw klimatyzacyjny MITSUBISHI ELECTRIC	6-005169	Zestaw klimatyzacyjny kasetonowy typu multisplit 5 jedn. wew. i 1jedn. zew.; jedn. zew. typu MXZ-8A14OVA o mocy chł./grz. 14,0 kW/16,0 kW nr fabr. 04W03728 (umiejscowiona na dachu), dwie jedn. wew. typu SLZ-KA50VAL o mocy chł./grz. 4,6 kW/5,0 kW o nr fabr. 9YM 03951 i 01M 00041 (hol) oraz trzy jedn. wew. typu SLZ-KA25VAL o mocy chł./grz. 2,5 kW/3,0 kW o nr fabr. 98M04133 (pok. 1). 98M04142 (pok. 2) i 98M04125 (pok. 10). j.w. GHM18NLA nr fabr. B119977132507614150006 j.z. GHM18NLAO nr fabr. SMIC100204950677806130008	2010	4	
3	Iwicka	por. węzła łączności	Klimatyzator LENNOX	6-004276				
4	Rakowiecka 2A	por. teleinformatyki (bud. MSWiA)	System wentylacyjny TOSHIBA	6-005190	Składa się z centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej typ MMD-VN502HEXE nr fabr. 10500005 (pod sufitem podwieszanym) oraz 10 szt. anemostatów nawiewnych.	2011	4	

## Zamówienie nr 1

5	Rakowiecka 2A	pom. teleinformatyki i UPS (bud. MSWiA)	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-005191	Zestaw Big Multisplit Inverter składający się z 6 jedn. wew. i 1 kpl. jedn. zew. (2 szt. w kpl.); jedn. wew. podsufitowe typ MMC-AP0484H-E o mocy 14kW nr fabr.: 10730034 (pom. UPS), 10730011, 10730013, 10730015, 10730019, 10730033 (pom. teleinformatyki); jedn. zew. typ MMY-MAP1204HT8-E nr fabr.: 10610060, 10610071.	2011	4	
6	Rakowiecka 2A	pom. teleinformatyki i UPS (bud. MSWiA)	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-005192	Zestaw Big Multisplit Inverter składający się z 6 jedn. wew. i 1 kpl. jedn. zew. (2 szt. w kpl.); jedn. wew. podsufitowe typ MMC-AP0484H-E o mocy 14kW nr fabr.: 10730012, 10730035 (pom. UPS), 10630014, 10730014, 10730031, 10730032 (pom. teleinformatyki); jedn. zew. typ MMY-MAP1204HT8-E nr fabr.: 10610022, 10610058.	2011	4	
7	Wiśniowa	pom. 06 - TGL1 (UPS-a)	Klimatyzator DAIKIN	6-004338	kanalowy jedn. wew. typ FDQ250B8V3B jedn. zew. typ RZQ250C7Y1B	2007	4	
8	Wiśniowa	pom. 06 - TGL1 (UPS-a)	Klimatyzator DAIKIN	6-004339	kanalowy jedn. wew. typ FDQ250B8V3B jedn. zew. typ RZQ250C7Y1B	2007	4	
9	Wiśniowa	pom. 06 - TGL1 (UPS-a)	Klimatyzator DAIKIN	6-005347	Klimatyzator split kanalowy moc chł. 24 kW typ jedn. wew. FDQ250B nr ser. 3310802, typ jedn. zew. RZQ250C nr ser. 5324396, sterowanie przewodowe.	2013	4	
10	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	Klimatyzator McQUAY	6-005178	Klimatyzator kanalowy o mocy chłodniczej 21,4 kW, typ jedn. wew. MCC75D-ABAA-R nr fabr. 20531404-00122, jedn. zew. M4MCO75D-FBAA-R nr fabr. 20540701-00236.	2011	4	
11	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	Klimatyzator McQUAY	6-005217	Klimatyzator split ścienny, moc chłodnicza 6,2 kW grzewcza 6,2 kW, typ jedn. wew. M5VMM025G2R o nr fabr. 20533212-00320 i jedn. zew. M5LC025CR o nr fabr. 20534211-09624, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania - bezprzewodowy.	2011	4	
12	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	Klimatyzator McQUAY	6-005218	Klimatyzator split ścienny, moc chłodnicza 6,2 kW grzewcza 6,2 kW, typ jedn. wew. M5VMM025G2R o nr fabr. 20533212-00332 i jedn. zew. M5LC025CR o nr fabr. 20534211-09596, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania - bezprzewodowy.	2011	4	
13	Wiśniowa	pom. 32 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004155	podsuftowy j.w. FDENA-301 j.z. FDCA-301HEN	2004	4	

## Zamówienie nr 1

14	Wiśniowa	pom. 138 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004156	ścienny SRK/SRC-40CC-S nr f. 408000902RE/45750082A	2004	4	
15	Wiśniowa	pom. 249 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004157	ścienny SRK/SRC-40CC-S nr f. 408000854RE/457500833	2004	4	
16	Wiśniowa	pom. 337 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004158	ścienny SRK/SRC-40CC-S nr f. 408000894RE/457500828	2004	4	
17	Wiśniowa	pom. centrala telef.	Klimatyzator SANYO	6-004828	naścienny split INVERTER o mocy 5,15 kW; jedn. zew. typu SAP-CRV186EH nr fabr. 234683 00038285; jedn. wew. typu SAP-KRV186EH nr fabr. 234676 00215785	2009	4	
18	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	System klimatyzacyjny-wentylacyjny	6-004154	wentylacja: centrala BD-79-3 "S" - 1 szt., jedn. chłodnicza AERMEC typ AN507C - 2 szt., anemostaty - 31 szt., klapy pożarowe FRAPOL - 2 szt.; klimatyzacja precyzyjna: HYROS jedn. zew. - 4 szt., jedn. wew. - 2 szt., moduł komunikacyjny - 1 szt. modernizacja polegająca na przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z sekcji schładzania.	2003	4	
19	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	System klimatyzacyjny-wentylacyjny	6-004219	Agregat skraplający do chłodnicy centrali wentylacyjnej prod. M4MC075D 2 szt, centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna prod. VTS CLIMA typ CV-2-LXF-298K7-77-7 w wykonaniu dachowym 1 szt., szafa klimatyzacyjna HIROS typ HIMOND 99UA1G04V92P0 ze skraplaczem zewnętrznym HCE 1 kpl., układ automatycznej regulacji, sterowania i zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1 kpl., anemostaty 24 szt., klapy pożarowe (różne) 7 szt., kratki wentyl. (różne) 67 szt., przepustnice jednopłaszc. (różne) 14 szt., wentylatory dachowe prod. BSH KLIMA typ BVD 355/30-4 3 szt.	2004	4	
20	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	System klimatyzacyjny HIROSS	6-004342	6 szt. szaf klimatyzacyjnych HIMOD HIROSS HPM 6 szt. skraplaczy HCE 29 1000G 6 szt. pompek skroplin MINI ORANGE	2007	4	
21	Barcicka	bud. A pom. A-215(a) (serwerownia)	Klimatyzator LENNOX	6-004934	Klimatyzator split naścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 3,5/4,1 kW, jedn. wew. model IHM12N nr fabr. C1012770211081150010, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	2011	4	

## Zamówienie nr 1

22	Barcicka	bud. B pom. B-206 (serwerownia)	Klimatyzator TOSHIBA	6-005177	Klimatyzator split naścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 3,5/4,2 kW, model jedn. wew. RAS-137SKV-E3 nr fabr. 12100681, jedn. zew. RAS-137SAV-E3 nr fabr. 12101034, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2011	4
23	Barcicka	pom. węzła łączn. (bud. ochrony)	Klimatyzator FUJITSU	6-004113	przysufitowo-ścienny typ j.w. AWY 24 FB j.z. AOY24UNBKL	2005	4
24	Puławska	pom. A-34 (centrala łączności)	Klimatyzator CARRIER	6-004945	kanatowa jedn. wew. typu FX4CSX060 nr fabr. 4006A86665, jedn. zew. typu 38EYX060-X-9 nr fabr. 4607X93105	2010	4
25	Puławska	pom. S-23	Klimatyzator MDV	6-004814	typ j.z. MSC12HRDN1 j.w. MSC12HRDN1 nr fabr. j.z. C101032200608319120070 j.w. 101032200508319120084	2010	4
26	Puławska	pom. S-36	Klimatyzator MDV	6-005096	klimatyzator kanatowy Inverter, moc 10,5 kW, jedn. wew. model MHC-36HRDN1 nr fabr. C703045450709604400003, jedn. zew. (agregat) model MHC-36HRDN1 nr fabr. C703045450809603400003; w wyposażeniu sterownik – pilot.	2010	4
27	Puławska	pom. A-34 (centrala łączności)	System klimatyzacyjny	6-004150	(szafa klimat. TOSCANA 2) 1) centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna EKOSTAR, 2) skraplacz DENKO.	2010	4
28	Puławska	agregatownia	Zestaw klimatyzacyjny CARRIER	6-003161	Roof Top 50TFQ008 2 szt. jedn. wew. nr fabr. 160G35209, 2901G33263	2010	4
29	Olszewska	pom. 201 (duże)	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005398	Split ścienny typ jedn. wew. RSA12LGC nr fabr. E023824, sterowania bezprzewodowe – pilot	2010	4
30	Olszewska	pom. 201 (małe)	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005399	Split ścienny typ jedn. wew. RSA12LGC nr fabr. E023830, sterowania bezprzewodowe – pilot.	2010	4
31	Olszewska	pom. 102	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005400	Split ścienny typ jedn. wew. RSA18LE nr fabr. E000956, sterowania bezprzewodowe – pilot	2010	4
32	Olszewska	pom. 102	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005401	Split ścienny typ jedn. wew. RSA18LE nr fabr. E000951, sterowania bezprzewodowe – pilot	2010	4
33	Olszewska	pom. 68	Klimatyzator SANYO	6-003159	Split SAP XR 128E nr fabr. 00079617, 00010907	2001	4

## Zamówienie nr 1

34	Olszewska	pom. video (urząd. w piwnicy)	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	6-005403	System klimatyzacyjno-wentylacyjny (w inwentaryzacji oznaczony nr. 2): centrala wentylacyjna podwieszana VBW typ SPS symbol SPS-1/50-P-600/250-3-1-P-T-1 nr fabr. C25817/11, rok prod. 2011 (dwa segmenty i rozdzielnia zasilająco-sterująca w piwnicy pom. magazynowe) – obsługuje pom. „video” na II piętrze.	2010	4
35	Olszewska	pom. 101 (serwerownia)	System klimatyzacyjny EMERSON	6-005402	Szafy klimatyzacyjne typ: M50VA001V302020FX051124052550 – 3 szt. (nr fabr. 9673920002, 9673920003, 9673920001), M50VA001VD02020FX051124052550 – 1 szt. (nr fabr. 9673930001) skraplacz do klimatyzacji precyzyjnej EMERSON typ HCE 42100GG – 8 szt. (nr fabr.: 199657/2010, 187078/2010, 199325/2010, 200598/2010, 203202/2010, 187079/2010, 199324/2010, 199656/2010)	2010	4
36	Olszewska	pom techniczne I piętro	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	b/nr	centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VBW + agregat skraplający FUJI ELECTRIC	2010	4
37	Olszewska	pom. tech. Piwnica	Klimatyzator TOSHIBA	b/nr	ścienny RAS-24S2AH-ES Seria No 93100004	2010	4
38	Taborowa 33B	bud. C (pom. UPS)	Klimatyzator LG	6-005240	klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER V split ścienny moc chłodzenia 3,5kW moc grzania 3,9kW typ jedn. wew. CA12AWV nr fabr. 210KAPX00035, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 210KASL00478, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2014	4
39	Taborowa 33B	bud. C pom. laborator. (serwerownia)	Klimatyzator LG	6-005387	split jedn. zew. model P24EL (ASUW2462EFO) s/n 402KAUU00006 jedn. wew. model P24EL (ASNW2462EFO) s/n 402KAFX00443 sterowanie bezprzewodowe	2014	4
40	Taborowa 33B	bud. C pom. laborator. (serwerownia)	Klimatyzator LG	6-005388	split jedn. zew. model P24EL (ASUW2462EFO) s/n 402KAWQ00057 jedn. wew. model P24EL (ASNW2462EFO) s/n 402KAXV00466 sterowanie bezprzewodowe	2014	4
41	Taborowa 33B	bud. C (węzeł łączn.)	Klimatyzator SAMSUNG	6-004922	Split typ jedn. zew. AQV24UGAX jedn. wew. AQV24UGFX	2014	4

## Zamówienie nr 1

42	Taborowa 33B	bud. C pom. laborator.	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005389	multisplit jedn. zew. model MU4M25 (A4UW24GFAO) s/n 309KAVH00063; 2 szt. jedn. wew.: model MS18AG (AMMW18GRCLO) s/n 401KAJP00028 (duże pom.), model (AMNW09GRBLO) s/n 311KALC00088 (małe pom.)		4	
----	--------------	------------------------	--------------------------	----------	--	--	---	--

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów	potwierdzenie wykonania konserwacji
1	Barcicka	bud. A pom. 205	Klimatyzator LG	6-005205	Klimatyzator split ścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 5,2/6,3 kW, model jedn. wew. E18SQ nr fabr. 103KADT00106, jedn. zew. S18AAU nr fabr. 103KAFX00019, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2011	2	
2	Barcicka	bud. B pom. 303	Klimatyzator LG	6-005238	Klimatyzator LG INVERTER split kasetonowy moc chłodzenia 7,00 kW moc grzania 8,00 kW typ jedn. wew. CT24 nr fabr. 209KABF00029, typ jedn. zew. UU24 nr fabr. 210KAGS00239, sterowanie przewodowe	2012	2	
3	Barcicka	bud. B pom. 302	Klimatyzator LG	6-005239	Klimatyzator LG INVERTER split kasetonowy moc chłodzenia 7,00 kW moc grzania 8,00 kW typ jedn. wew. CT24 nr fabr. 209KAJP00028, typ jedn. zew. UU24 nr fabr. 210KAQJ00572, sterowanie przewodowe.	2012	2	
4	Barcicka	bud. B pom. 2/14	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004133	split ścienny typ jedn. zew. SRC40CC-S, jedn. wew. SRK40CC-S nr fabr. 408000905.	2004	2	
5	Barcicka	bud. B pom. 305	Klimatyzator SANYO	6-003414	split naścienny typ jedn. wew. SAP-KR128E, jedn. zew. SAP-C128EA, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	2001	2	
6	Barcicka	bud. B pom. 305	Klimatyzator SANYO	6-003415	split naścienny typ jedn. wew. SAP-KR128E, jedn. zew. SAP-C128EA, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	2001	2	
7	Domaniewska	pom. 438 (łącznik - sala konferencyjna)	Klimatyzator CARRIER	6-003183	42HWW 42HQG009G nr fabr.080TY43239 r.prod.'02	2002	2	
8	Domaniewska	pom. 303 (adm.syst.informat.)	Klimatyzator CARRIER	6-003189	42HQG009G nr fabr. 1401Y34480 r.prod.'02	2002	2	
9	Domaniewska	pom. 202	Klimatyzator FUJI	6-004122	typ RSM7A nr fabr. E009020	2003	2	
10	Domaniewska	silownia pom. 016/017	Klimatyzator FUJICO-CORONA	6-004256	ścienny CSH-404TD nr fabr. 9T1192	2001	2	
11	Domaniewska	pom. 112 (kasa KGP)	Klimatyzator FUJITSU	6-004085	ścienny SPLIT typ ASY 7 UB j.w. E036551	2005	2	
12	Domaniewska	pom. 112 (kasa KGP)	Klimatyzator FUJITSU	6-004086	ścienny SPLIT typ ASY 7 UB j.w. E049400	2005	2	
13	Domaniewska	(bud.A) pom. 519 (łącznik)	Klimatyzator FUJITSU	6-004118	ścienny SPLIT typ ASY9/AOY9-TFAS moc chł. 2,5 kW nr fabr. j.z.P002864	2006	2	
14	Domaniewska	(bud.B) pom. 519	Klimatyzator FUJITSU	6-004119	ścienny SPLIT typ ASY9/AOY9-TFAS moc chł. 2,5 kW nr fabr. j.z.P000596	2006	2	
15	Domaniewska	pom. 36 (pom. serwera ochrony obiektu)	Klimatyzator FUJITSU	6-004180	typ SPLIT ASY7USBWCW j.w.E035261, j.z.E025877	2005	4	
16	Domaniewska	pom. 516	Klimatyzator FUJITSU	6-005228	split ścienny typ jedn. wew. ASY9TASAW, jedn. zew. AOY9TFAS nr fabr. P005047, moc chłodzenia 2,5 kW	2005	2	
17	Domaniewska	pom. 517	Klimatyzator FUJITSU	6-005229	split ścienny typ jedn. wew. ASY9TASAW, jedn. zew. AOY9TFAS nr fabr. P003160, moc chłodzenia 2,5 kW	2005	2	
18	Domaniewska	pom. 422	Klimatyzator LG	6-003182	LS-R-126AAL r.prod.'02	2002	2	
19	Domaniewska	pom. 205	Klimatyzator MDV	6-004827	naścienny typu split INVERTER firmy MDV o mocy 2,5 kW; jedn. zew. typu MSC-09HRDN1 nr fabr. C101032200308319120006 (umiejscowiona na dachu); jedn. wew. typu MSC1-09HRDN1 o nr fabr. C101032200408319120010	2009	2	

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przeglad w	potwierdzenie wykonania konserwacji
20	Domaniewska (bud.A) pom. 505		Klimatyzator MDV	6-005174	split kasetonowy, moc chl./grz. 5,3/5,0 kW, model jedn. wew. MCA-18HRN1 jedn. zew. MOU-18-HN1-Q nr fabr. jedn. zew. 12515633003	2011	2	
21	Domaniewska pom. 7 (sala konferencyjna)		Klimatyzator MISTRAL	6-005185	Klimatyzator kasetonowy INVERTER DC o mocy chłodniczej 10,5 kW i mocy grzewczej 11,03 kW, typ jedn. wew. MOU-36HRDN1 nr fabr. C703036790309316400001, jedn. zew. MCC-36HRDN1 nr fabr. C703036790309316400005	2011	2	
22	Domaniewska pom. 209		Klimatyzator MITSUBISHI	6-003180	SRK/SRC508HENFW	1999	2	
23	Domaniewska pom. 206		Klimatyzator MITSUBISHI	6-003181	SRK/SRC508HENFW	1999	2	
24	Domaniewska pom. 310		Klimatyzator MITSUBISHI	6-004328	Split, podsufitowy FDEN/FDC206HEN2	1999	2	
25	Domaniewska pom. 409 (sala konferencyjna)		Klimatyzator MITSUBISHI	6-004412	FDEN/FDC256HEN2 r.prod.'99	1999	2	
26	Domaniewska pom. 110		Klimatyzator MITSUBISHI	6-005348	Klimatyzator Mitsubishi Electric split ścienny moc chl./grz. 3,5/4,0 kW typ jedn. wew. MSZ-FH35VE nr ser. 2006752T, typ jedn. zew. MUZ-FH35VE nr ser. 2001888T, sterowanie bezprzewodowe – pilot	2013	2	
27	Domaniewska pom. 09 (powielarnia)		Klimatyzator TRANE	6-003167	split ścienny o mocy chl. 5 kW, typ j.wew. MCW530JN - wg dokumentów (MCW536JNOCB nr fabr. 10740081 - rzeczywisty) ; typ j.zew. TTK530 NB-R22, nr fabr. J0740081- wg dokumentów (TK536NBOCB nr fabr. J0723928 - rzeczywisty) ; r.prod.2002	2002	4	
28	Domaniewska pom. 533		Klimatyzator TRANE	6-003173	j.w.MW512HM),z.TWK512PB nr fabr.J0522039 r. prod.2002	2002	2	
29	Domaniewska V piętro pom. wg wykazu		System klimatyzacyjny FUJITSU	6-004110	agregat zewn. VRF FUJITSU typ AO-90TPCMFnr fabr. T001324 i 14 szt. jedn. wew. ścienne typ AS7TFCMF	2005	2	
30	Domaniewska III piętro pom. wg wykazu		System klimatyzacyjny FUJITSU	6-005379	agregat zewn. VRF FUJITSU typ AO-90TPCMFnr fabr. T001288 i 14 szt. jedn.wew. ścienne typ ASG-9TFDMF wg wykazu		2	
31	Wiśniowa bud. adm. (BSW) II piętro		System klimatyzacyjny FUJITSU	6-003380	agregat zewn. VRF FUJITSU typ AO-90TPCMF nr fabr. T001234 i 15 szt. jedn. wew. ścienne: typ AS7TFCMF (2 szt.) i ASG-9TFDMF (12 szt.) oraz podłogowo-przysufitowa 1 szt. typ AU24TFCMF wg wykazu		2	
32	Domaniewska IV piętro pom. wg wykazu		System klimatyzacyjny FUJITSU	6-005090	1 szt. Agregat (jedn. zew.) AO90EDCMF s/n T000752 - na dachu bud. B; jedn. wew.: 4 szt. ścienne w pom.: 402 (typ AS18TFCMF s/n T000342), 407 i 408 (typ AU12TFDMF s/n E000827, E000938), 406 (typ ASG-9TFDMF s/n .....); 4 szt. kasetonowe w pom.: 403 (typ AU7TFCMF s/n T003968), 404 i 405 (typ AU12TFDMF s/n T001897, T001952), 410 (typ AU18TFCME s/n T002746)	2010	2	
33	Domaniewska pom. 228, 230		Zestaw klimatyzacyjny LG	6-003177	LM-2163G2L r.prod.'02 2 szt. jedn. wew. (jedn. wew. z pom. 228 jest uszkodzona)	2002	2	
34	Domaniewska pom. 526, 526a		Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004754	jedn.zew. RAS-M18GAV-E nr fabr. 802P1742; 2jedn.wew.: RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82100679, RAS-B10SKV-E 2,5kW nr fabr. 82202214	2008	2	



## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladó w konserwacji	potwierdzenie wykonania konserwacji
35	Domaniewska	pom. 506, 507	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004755	jedn. zew. RAS-M18GAV-E nr fabr. 802P1743; 2jedin.wew.RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82100577, 82100669	2008	2	
36	Domaniewska	pom. 502, 503	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004756	jedn. zew. RAS-M18GAV-E nr fabr. 802P1744; 2jedin.wew.RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82101028, 82100680	2008	2	
37	Domaniewska	pom. 504, 505	Zestaw klimatyzacyjny TRANE	6-003174	2j.w. MWVW512HM tj.z. TWD524PB, nr fabr. J0128630, J0323292, r.prod.'02	2002	2	
38	Domaniewska Iwicka	pom. 207, 208 pom. 8 (CEPS)	Zestaw klimatyzacyjny TRANE Zestaw klimatyzacyjny MISTRAL DC	6-003175 6-005098	2 j.w. MWVW512HM 1 j.z. TWD524PB r.prod.'02 Zestaw klimatyzacyjny Mistral Inverter DC DUAL składający się z dwóch jednostek wewnętrznych typu ścienne o mocy chłodniczej/grzewczej: 1) 2,5 kW/2,75 kW model Mistral-DSI-09 nr fabr. C101241840110722150025 (pom. 8b - mniejsze), 2) 3,5 kW/3,9 kW model Mistral-DSI-12 nr fabr. C101241840210722150023 (pom. 8a - większe) oraz jednostki zewnętrznej o mocy 8 kW typ M30C- 21HBDN1; na wyposażeniu dwa sterowniki (piloty)	2002 2002	2 2	
39	Magazynowa	sala konferencyjna	Klimatyzator CARRIER	6-004253	kaseta 40GKX060-703-40 agregat skraplający, pilot	2010	2	
40	Magazynowa	sala konferencyjna	Klimatyzator CARRIER	6-004254	kaseta 40GKX060-703-40 agregat skraplający, pilot	2002	4	
41	Magazynowa	sala konferencyjna	Klimatyzator CARRIER	6-004255	kaseta 40GKX060-703-40 agregat skraplający, pilot	2002	4	
42	Magazynowa	sala bankietowa	Klimatyzator ELEKTRA	6-004886	EIMD 1800RC+systemAIRWELL nr fabr.2601998966,2100926093	2000	4	
43	Magazynowa	pom. 138 (pkt dystryb.)	<i>sa to dwa odrębne klimatyzatory</i> Klimatyzator MITSUBISHI	6-003264	split przysufitowy typu FDEN208C/FDC208C nr fabr. j.z. A56400356NF j.w. E56300905CK	2003	4	
44	Magazynowa	pom. 127,128,129	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004752	jedn.zew. RAS-3M26GAV-E nr fabr. 805N0550; 3 jedin.wew.; jedna typu RAS-B10SKV-E 2,5kW nr fabr. 82201859, dwie typu RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr.;	2008	2	
45	Magazynowa	pom. 124,125,126	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004753	jedn.zew. RAS-3M18SAV-E nr fabr. 804P0038; 3 jedin.wew.; jedna typu RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82100689, dwie typu RAS-B10SKV-E 2,5kW nr fabr.;	2008	2	
46	Puławska	poddasze	Agregat skraplający GEOCLIMA	6-004410	MCN 91	2001	4	
47	Puławska		Klimatyzator FUJITSU	jeszcze bez nr	split INVERTER przysufitowy moc chl./grz. 12,1/13,3 kW jedin.zew. AOYG45LATT s/n T002892, jedn. wew. ABYG45LRTA s/n T000815, sterowanie bezprzewodowe - pilotem	2014	4	
48	Puławska	pkt dystrybucyjny przy gabinecie KGP	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	jeszcze bez nr	jedin.zew. typ AOYG30LAT4 s/n T017277, 3 szt. jedn. wew. kanalowe: 2 szt. typ ARYG09LLTA s/n R000881, R000918, 1 szt. typ ARYG18LLTB s/n 005829	2014	2	
49	Puławska	pom. A-2..... (gabinet Z-oy KGP ds. logistyki)	Klimatyzator ACSON	6-005030	split kasetonowy, moc chłodnicza 8,2 kW, jedn. wew. model A5CK25AR-AFBA-R nr fabr. 20532007-01171, jedn. zew. model A5LC25CR-ACPOC-R nr fabr. 20512511- 02491.	2010	4	

## Zamówienie nr 2

LP	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów	potwierdzenie wykonania konserwacji
51	Puławska	pom. ZSK	Klimatyzator ACSON	6-005031	split kaselonowy, moc chłodnicza 8,2 kW, jedn. wew. model ASCK25AR-AFBA-R nr fabr. 20532007-01162, jedn. zew. model A5LC25CR-ACPOC-R nr fabr. 20512511-02492.	2010	4	
52	Puławska	pom. A-34 (centrala łączności)	Klimatyzator CARRIER	6-004945	kanalowa jedn. wew. typu FX4CSX060 nr fabr. 4006A86665, jedn. zew. typu 38EYX060-X-9 nr fabr. 4607X93105	2008	2	
53	Puławska	pom. B-3	Klimatyzator DAIKIN	00027682	podsuflonowy typ j.w. FHY71FJV1, j.z. RY71FJ7W1 nr fabr. 1702121, r. prod. 1997	2000	2	
54	Puławska	pom. B-181	Klimatyzator DAIKIN	6-001628	j.z. FT453, j.w. R45	2002	2	
55	Puławska	pom. A-29 (centrala łączności)	Klimatyzator DAIKIN	6-004320	Split podstropowy j.w. FHY71BV1 nr fabr. 3901617, j.z. RP71L7W1 nr fabr. 2303056	2004	2	
56	Puławska	pom. B-176	Klimatyzator ELECTRA	6-004295	OMEGA 12 R410A nr fabr. j.wew. 966754 j.zew. 053722	2007	2	
57	Puławska	pom. B-174	Klimatyzator ELECTRA	6-004296	OMEGA 12 R410A nr fabr. j.wew. 966756 j.zew. 053723	2007	2	
58	Puławska	pom. A-317	Klimatyzator ELECTRA	6-004297	OMEGA 12 R410A nr fabr. j.wew. 966753 j.zew. 053721	2007	2	
59	Puławska	pom. A-202	Klimatyzator ELEKTRA	6-004272	typ ALPHA17 nr f. j.w. 2271062262 j.z. 2271061720	2007	2	
60	Puławska	pom. A-203/204	Klimatyzator ELEKTRA	6-004273	typ OMEGA 12 nr f. j.w. 2271518698 j.z. 2271373385	2007	2	
61	Puławska	pom. C-104	Klimatyzator ELEKTRA	6-004321	DELTA 12 inverter nr fabr. jedn. wew. 464718, jedn. zew. 465489	2008	2	
62	Puławska	pom. C-326A	Klimatyzator ELEKTRA	6-004362	DELTA 12 inverter nr f. j.w. 055280, j.z. 033336	2008	2	
63	Puławska	pom. B-40a	Klimatyzator ELEKTRA	6-004322	typ DELTA 12 inverter + pompka skroplin nr fabr. jedn. wew. 464723, jedn. zew. 465487.	2008	2	
64	Puławska	pom. B-361	Klimatyzator FUJITSU	00007570	ścienny ASY-7UB nr fabr. E052515	2006	2	
65	Puławska	pom. B-373	Klimatyzator FUJITSU	00007571	ścienny ASY-7UB nr fabr. E052504	2006	2	
66	Puławska	pom. C-102a	Klimatyzator FUJITSU	6-004173	ASY/AOY-9UC nr f. E0793134/E004414	2006	2	
67	Puławska	pom. C-103	Klimatyzator FUJITSU	6-004174	ASY/AOY-7UB nr f. E050025/E017023	2006	2	
68	Puławska	pom. C-248a	Klimatyzator FUJITSU	6-005033	split ścienny, moc chłodnicza 5,2 kW, jedn. wew. model ASYA18LEL nr fabr. E009322, jedn. zew. model AOYR18LEL nr fabr. E010288.	2010	2	
69	Puławska	pom. A-150	Klimatyzator FUJITSU	6-005193	Klimatyzator split ścienny Inverter o mocy chłodzenia 2,5 kW, grzania 3,2 kW, typ: jedn. wew. ASYA09LG nr fabr. E012787, jedn. zew. AOYR09LG nr fabr. E011668	2011	2	
70	Puławska	pom. CO KGP (sala operacyjna)	Klimatyzator GREE	6-005092	split ścienny, moc chłodnicza 2,4 kW, jedn. wew. model GWHN07EANK3A2A nr fabr. 4132390019406	2010	4	
71	Puławska	pom. CO KGP (sala operacyjna)	Klimatyzator GREE	6-005093	split ścienny, moc chłodnicza 3,2 kW, jedn. wew. model GWHN12EBNK3A2A nr fabr. 413298028157	2010	4	
72	Puławska	pom. CO KGP (sala konferencyjna)	Klimatyzator GREE	6-005094	split ścienny, moc chłodnicza 4,7 kW, jedn. wew. model GWHN18EDNK3A2A nr fabr. 4160990001658	2010	4	
73	Puławska	pom. B-251	Klimatyzator HAIER	00007563	ścienny HSU-09CA03/R1 AA1UQOE09000 AD43H3641	2004	2	
74	Puławska	pom. B-253	Klimatyzator HAIER	00007564	ścienny HSU-09CA03/R1 AA1UQOE09000 AD43H3524	2004	2	
75	Puławska	pom. B-255	Klimatyzator HAIER	00007565	ścienny HSU-09CA03/R1 AA1UQOE09000 AD43H3523	2004	2	
76	Puławska	pom. A-220/222 (w dokum. A-212/214 - błędny nr pom.)	Klimatyzator LENNOX	6-004259	model GHM18NLA ścienny nr fabr. j.z. 33604455	2007	2	

## Zamówienie nr 2

lp	Objekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów w	potwierdzenie wykonania konserwacji
77	Puławska	pom. ZSK	Klimatyzator LENNOX	6-004323	split, przysufitowy o mocy 7,1 kW jedn. wew. typ THM-24NI nr fabr. 33604485 jedn. zew. typ HM-24NO nr fabr. 33604484	2008	4	
78	Puławska	pom. C-14	Klimatyzator LENNOX	6-005233	Klimatyzator LENNOX RELAX split ścienny typ jedn. wew. GHM18NLA, moc chłodzenia 5,28 kW moc grzania 5,57 kW nr fabr. C10136870211917130025, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
79	Puławska	pom. B-157	Klimatyzator LG	6-003185	LS-R126AAL nr fabr. 203KA00187 r.prod.'02	2002	2	
80	Puławska	pom. B-367	Klimatyzator LG	6-003187	LS-R126AAL nr f. 203KA00139 r.prod.'02	2002	2	
81	Puławska	pom. C-348	Klimatyzator LG	6-003188	LS-R126AAL nr f. 203KA00324 rok prod.'02	2002	2	
82	Puławska	pom. B-317	Klimatyzator LG	6-004310	typ G12AH nr fabr. j.w. ASNH126E2AO j.z.0710TK11037	2008	2	
83	Puławska	pom. B-319	Klimatyzator LG	6-004311	typ G12AH nr fabr. j.w. ES-H126LLAO j.z. ES-H-126LLAO	2008	2	
84	Puławska	pom. B-363/365	Klimatyzator LG	6-005095	split ścienny Inverter Libero, moc 3,5 kW/4,0 kW, jedn. wew. model CS-12AQ nr fabr. 008KAED00236, jedn. zew. (agregat) model S12AQU nr fabr. 008KAAE00264; w wyposażeniu sterownik – pilot.	2010	2	
85	Puławska	pom. B-322 (senwerownia)	Klimatyzator LG	6-005180	kanalowy INVERTER o mocy chl. 5,2 kW grz. 5,8 kW typ j.w. UB18 j.z. UU18W nr fabr. j.w. 103KAYR00050 j.z. 101KAMZ00259	2011	4	
86	Puławska	pom. B-154	Klimatyzator LG	6-005186	split ścienny INVERTER o mocy chłodniczej 3,5 kW i mocy grzewczej 4,0 kW, typ jedn. wew. E12SQ nr fabr. 104KAWQ00169, jedn. zew. E12SQU nr fabr. 106KAXV00090.	2011	2	
87	Puławska	pom. C-225a	Klimatyzator LG	6-005187	split ścienny INVERTER o mocy chłodniczej 5,2 kW i mocy grzewczej 6,3 kW, typ jedn. wew. E18SQ nr fabr. 102KATM00457, jedn. zew. E18AAQU nr fabr. 106KABF00117.	2011	2	
88	Puławska	pom. A-150	Klimatyzator LG	6-005224	Klimatyzator split ścienny LIBERO E typ jedn. wew. E18SQ, moc chl./grz. 5,2/6,3 kW, nr fabr. ASNH186CAWQ, typ jedn. zew. S18AGV nr fabr. 204KAVN00567, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
89	Puławska	pom. C-102	Klimatyzator LG	6-005225	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA12AWRV, moc chl./grz. 3,5/4,0 kW, nr fabr. 201KDCV00523, typ jedn. zew. S12AVV nr fabr. 909KAED00052, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
90	Puławska	pom. A-216/218 (sekret. Z-ców KGP)	Klimatyzator LG	6-005226	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA12AWRV, moc chl./grz. 3,5/4,0 kW, nr fabr. 201KASP00420, typ jedn. zew. S12AQV nr fabr. 909KADT00002, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
91	Puławska	pom. A-30	Klimatyzator LG	6-005246	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 2,5 kW moc grzania 3,2 kW, typ jedn. wew. CA09AVV nr fabr. 103KADT00106, typ jedn. zew. S09AAQU nr fabr. 201KATM00817, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
92	Puławska	pom. A-28 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005247	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 2,5 kW moc grzania 3,2 kW, typ jedn. wew. CA09AVV nr fabr. 103KALH00055, typ jedn. zew. S09AAQU nr fabr. 201KADT00818, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladę w	potwierdzenie wykonania konserwacji
93	Pulawska	pom. A-31	Klimatyzator LG	6-005248	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 2,5 kW moc grzania 3,2 kW, typ jedn. wew. CA09AW nr fabr. 103KARH00094, typ jedn. zew. S09AQU nr fabr. 011KAED03682, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
94	Pulawska	pom. A-28 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005249	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 4,0 kW, typ jedn. wew. CA12AW nr fabr. 104KAAE0504, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 208KAGS00079, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
95	Pulawska	pom. A-28 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005250	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 4,0 kW, typ jedn. wew. CA12AW nr fabr. 101KANY00191, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 208KADT00082, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
96	Pulawska	korytarz (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005251	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 4,0 kW, typ jedn. wew. CA12AW nr fabr. 101KAZK00133, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 208KAYR00074, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
97	Pulawska	pom. B-132	Klimatyzator LG	6-005252	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 5,2 kW moc grzania 6,3 kW, typ jedn. wew. CA18AW nr fabr. 201KAPB00068, typ jedn. zew. S18AQU nr fabr. 210KANY00991, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
98	Pulawska	pom. B-135	Klimatyzator LG	6-005253	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 5,2 kW moc grzania 6,3 kW, typ jedn. wew. CA18AW nr fabr. 210KACA00091, typ jedn. zew. S18AQU nr fabr. 210KADT00218, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
99	Pulawska	pom. A-26 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005254	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 7,0 kW moc grzania 8,4 kW, typ jedn. wew. CA24AW nr fabr. 203KAXV00050, typ jedn. zew. S24AQU nr fabr. 208KAMZ00131, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
100	Pulawska	pom. C-302a	Klimatyzator MATUSHIMA	6-003411	typ CXA25 j.w. 012513009123, j.z. 012523006002	2001	2	
101	Pulawska	pom. A-25	Klimatyzator MATUSHIMA	6-003412	25GW/CXA HLE10092 j.z. 01253008665	2001	2	
102	Pulawska	pom. C-125/126	Klimatyzator McQUAY	6-004143	podsuflowy MCM040D/M4LC040C nr f. 01628/00090	2004	2	
103	Pulawska	pom. B-249	Klimatyzator McQUAY	6-004761	jedn. zew. typ M5WMO15G jedn. wew. ścienna przysufitowa typu MWM015G nr fabr. 20511012-03424	2008	2	
104	Pulawska	pom. B-257	Klimatyzator McQUAY	6-004762	jedn. zew. typ M5WMO15G jedn. wew. ścienna przysufitowa typu MWM015G nr fabr. 20511012-03419	2008	2	
105	Pulawska	pom. A-323	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004129	podsuflowy j.w. FDNA-601 j.z. FDCA-601HES	2004	2	
106	Pulawska	pom. B-346/348	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004134	ścienny SRK/SRC-28CC-S	2004	2	
107	Pulawska	pom. C-201	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004135	ścienny SRK/SRC-20CC-S	2004	2	
108	Pulawska	pom. C-223	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004136	ścienny SRK/SRC-20CC-S	2004	2	
109	Pulawska	pom. B-157a	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004137	ścienny SRK/SRC-20CC-S	2004	2	
110	Pulawska	pom. C-123	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004139	ścienny SRK/SRC-40CC-S	2005	2	
111	Pulawska	pom. B-330	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004140	ścienny typ SRK/SRC-28CC-S	2004	2	

# Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladó w konserwacji	potwierdzenie wykonania konserwacji
112	Pulawska	pom. C-348a	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004142	ścienny SRK/SRC-35ZD-S	2004	2	
113	Pulawska	pom. B-310	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004145	ścienny SRK/SRC-28CC-S nr f. j.wew. 407900435	2004	2	
114	Pulawska	pom. A-226/227	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004163	FDEN/FDC-206HEZ	2006	2	
115	Pulawska	pom. A-226/227	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004164	FDEN/FDC-206HEZ	2006	2	
116	Pulawska	pom. A-247 (sala portretowa)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004165	FDEN/FDC-206HEZ	2006	2	
117	Pulawska	pom. C-810	Klimatyzator MITSUBISHI (zestaw)	6-004757	MultiSplit 2 szt. ściennych jedn. wew. typ SRK40SHENFW o mocy chl. 3,6 kW?, s/n jedn. wew. 883902058RE, 883902427RE, jedn. zew. typu SRC565HENF-L (do ewid. był wpisany SRC40SHENFW) o mocy 5 kW nr ser. 845002008, rok prod. 1999.	1999	2	
118	Pulawska	pom. B-16	Klimatyzator NORDCOOL	6-004906	Klimatyzator naścienny split o mocy 6,7 kW typu MSC18HRDN1-QC2 nr fabr. jedn. wew. C101062870408A14130019 jedn. zew. C101062870308A14130049	2009	4	
119	Pulawska	pom. B-322 (serwerownia)	Klimatyzator SANYO	6-003413	SAP-KR 1850S.C./SAP-KAR505	2001	4	
120	Pulawska	pom. C-35	Klimatyzator SANYO	6-004813	typ j.z. SAP-CRV244EH j.w. SAP-KRV244EH nr fabr. j.z. 23301700019585 j.w. 00087575	2008	4	
121	Pulawska	pom. A-211	Klimatyzator TRANE	6-003168	j.w. MWW509GM, j.z. TTK509PB-R22, nr fabr. J0128566, r. prod.'02	2002	2	
122	Pulawska	pom. B-129	Klimatyzator TRANE	6-003171	j.w. MWW512GM, j.z. TWK512PB, r.prod.'02	2002	2	
123	Pulawska	pom. C-149 (sekretariat dyr. CBS - korytarz przy pom. C-147/148)	Klimatyzator VASSER	6-005245	Klimatyzator INVERTER split ścienny moc chłodzenia 5,3 kW moc grzania 5,8 kW, typ jedn. wew. WGC181 nr fabr. 4A7302000197, typ jedn. zew. GC181 nr fabr. 4A03720001664, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
124	Pulawska	poddasze	Nawilżacz parowy NORMANN	6-004409	AT 3000/824	2001	4	
125	Pulawska	sala VIP-ów	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	6-004152	1) centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa CV-A1PX-266E/6-1, 2) wentylator kanałowy TD-500/160 HF Venture Industries, 3) agregat wody lodowej CARRIER 30 RA.033.	2003	4	
126	Pulawska	kuch. i jadal.	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	6-004175	2 centrale: CV-A3PX-266B/7-1 i CV-A2PX-266B/7-1(2), nr fabr. 32167NNW3, 32166NNW2	2003	4	
127	Pulawska	pom. A-2..... (gabinet Z-cy KGP ds. logistyki)	System wentylacji	jeszcze bez nr	centrala wentylacyjna KLIMOR typ KDX300EC s/n 140062092195500012	2014	4	
128	Pulawska	gabinet KGP	System wentylacji GOLD (1)	jeszcze bez nr	centrala nawiewno-wyiewna NW..... GOLD 04 ERX s/n....., jedn. zew. (skraplacz) FUJITSU typ AOYG....., s/n.....	2014	4	
129	Pulawska	gabinet KGP	System wentylacji GOLD (2)	jeszcze bez nr	centrala nawiewno-wyiewna NW..... GOLD 04 ERX s/n....., jedn. zew. (skraplacz) FUJITSU typ AOYG....., s/n.....	2014	4	

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania konserwacji
130	Puławska	pom. C-1/1a, C-1b, C-2/3 (ręcznik prasowy)	System wentylacyjno-klimatyzacyjny CARRIER	6-004201	1) 1 szt. wentylator wyciągowy. 2) 7 szt. fan-coile CARRIER zamocowane: typ 42Y04 pod podestem - 3 szt. bez obudowy w sali konferencyjnej, 2 szt. w pom. biurowych, typ 42GWD008 w strople podwieszonym - 2 szt. 3) agregat wody lodowej CARRIER 30 RA 017. 4) układ wentylatora wyciągowego /fan-coile CARRIER 42YD012 bez modułu grzewczego i chłodzącego Modernizacja: montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej typu TA-650EL, wentylatora kanałowego typu RSI 60-35 M1 z regulatorem obrotów RTRE 3 firmy SYSTEMAIR. Modernizacja: wymiana dwóch fan-coil na bardziej wydajne (w gabinecie rzeźnika prasowego i sekretariacie); wykonanie modernizacji sterowania agregatu wody lodowej, kanałów wentylacyjnych w sali konferencyjnej oraz centrali wentylacyjnej obsługującej salę konferencyjną.	2002	4	
131	Puławska	poddasze	Urządzenie klimatyzacyjne (klimatyzator kanałowy)	6-004411	Klimatyz. CLIVET CN91 +nagrzewnica VFL800x315-17MP	2001	4	
132	Puławska	poddasze	Urządzenie wentylacyjne - agregat went. CLIVET CF151+moduł sterujący	6-004407	system AIR Model LS-K 1863 CL	2001	4	
133	Puławska	gabinet KGP	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	jeszcze bez nr	typ ARXC36LATH s/n T000068, ścienny typ ASYA09GACH s/n E003752	2014	2	
134	Puławska	gabinet KGP	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	jeszcze bez nr	jedn. zew. AJYA72LALH s/n R302576, 5 szt. jedn. wew.: typ ARXC36LATH s/n T000069, 2 szt. typ ASYA09GACH s/n E003681, E003748, typ ASYA12GACH s/n 002195, typ ASYA18GACH s/n E001096.	2014	2	
135	Puławska	pom. A-27 (centrala łączności)	Zestaw klimatyzacyjny DAIKIN	6-004318	Split podstropowy 2j.w. FHYTP35BU1 nr fabr. 3900206, 3900225; 1j.z. RP71L7W1 nr fabr. 2303059	2004	2	
136	Puławska	pom. A-27 (centrala łączności)	Zestaw klimatyzacyjny DAIKIN	6-004319	Split podstropowy 2j.w. FHYTP45BU1 nr fabr. 3900414, 3900415; 1j.z. RP100L7W1 nr fabr. 2303064.	2004	2	
137	Puławska	pom. B-145, B-147	Zestaw klimatyzacyjny ELEKTRA	6-004921	jedn. zew. typu DUO COMPACT 12/12 R410A EL nr fabr. 396743			
138	Puławska	pom. A-309, A-311, A-315	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-003178	2 szt. jedn. wew. typu COMPACT F12 A R410A EL o nr fabr.: 6631107, 6633060	2009	2	
139	Puławska	pom. A-201, A-205	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-003179	3j.w./1j.z. LM-3063C3L nr f. 205KA00094, 205KA00014, 203KA r.prod '02	2002	2	
140	Puławska	pom. A-347b, A-347c	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005179	2j.w./1j.z. LM-2163C2L nr fabr. 204KA00354, 204KA00364 f. prod.'02	2002	2	
			Zestaw klimatyzacyjny multisplit INVERTER składający się dwóch jedn. wew. ściennych typu : 1) AMNH09GD4LO o mocy chłodniczej 2.5 kW nr fabr. 103KATM00083 (pom. A-347c - z-ca dyr.) 2) AMNH12GD4LO o mocy chłodniczej 3.5 kW nr fabr. 104KAQJ00156 (pom. A-347b - dyr. biura) oraz jednej jedn. zew. typu MU2M16UJO			2011	2	

## Zamówienie nr 2

LP	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania konserwacji
141	Puławska	pom. A-343/344	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005227	Zestaw klimatyzacyjny multisplit dwiós jedn. wew. ściennie LIBERO ARTCOOL: 1) typ CA09AVFRV, moc chł./grz. 2,6/2,9 kW, nr fabr. 201KAR000422 (pom. A-344). 2) typ CA12AVFRV, moc chł./grz. 3,5/3,9 kW, nr fabr. 201KAXV00514 (pom. A-343) typ jedn. zew. MU3MF19 moc chł./grz. 5,3/6,3 kW nr fabr. 203KAFX00339, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
142	Puławska	pom. A-129, A-131	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004144	2 j.w. ściennie MWMS010F, 1j.z. M4MSD1010A, nr fabr. 37498, 37570	2004	2	
143	Puławska	pom. B-258, B-260	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004763	jedn. zew. typ M4MST1515A i 2 jedn. wew. ściennie przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03401, 20511012-03421	2008	2	
144	Puławska	pom. B-262, B-262a	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004764	jedn. zew. typ M4MST1515A i 2 jedn. wew. ściennie przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03401, 20511012-03421.	2008	2	
145	Puławska	pom. B-243, B-245, B-247	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004765	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ściennie przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03394, 20511012-03402, 20511012-03399.	2008	2	
146	Puławska	pom. B-246, B-248, B-250	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004766	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ściennie przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03432, 20511012-03420, 20511012-03400	2008	2	
147	Puławska	pom. B-252, B-254, B-256	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004767	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ściennie przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03427, 20511012-03393, 20511012-03392	2008	2	
148	Puławska	pom. B-259, B-261	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004768	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ściennie przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03411, 20511012-03410, 20511012-03413.	2008	2	
149	Puławska	pom. A-327/325/325a	Zestaw klimatyzacyjny MITSUBISHI ELECTRIC	6-005346	Zestaw klimatyzacyjny składający się z jedn. zew. typ MXZ-4D83VA nr ser. 34U00563 i 3 szt. jedn. wew. typ: 1 szt. MSZ-FH35VE ścienny moc chł./grz. 3,5/4,0 kW nr ser. 3007494T (gabinet), 2 szt. typ MSZ-FH25VE ścienny moc chł./grz. 2,5/3,2 kW nr ser. 2018294T, 2022023T (sekret. i gabinet), sterowanie bezprzewodowe – 3 piloty.	2013	2	
150	Puławska	pom. B-38, B-40b	Zestaw klimatyzacyjny MITSUBISHI ELECTRIC	6-005349	Zestaw klimatyzacyjny składający się z jedn. zew. typ MXZ-2D53VA nr ser. 3007259T i 2 szt. jedn. wew. typ: 1 szt. MSZ-FH35VE ścienny moc chł./grz. 3,5/4,0 kW nr ser. 3007477T (gabinet B-38), 1 szt. MSZ-FH25VE ścienny moc chł./grz. 2,5/3,2 kW nr ser. 2022795T (sekret. B-40b), sterowanie bezprzewodowe – 2 piloty.	2013	2	
151	Puławska	pom. S-22, S-22a	Zestaw klimatyzacyjny SANYO	6-004167	2szt. j.wew. SAP-FTR226QHS5, SAP-KR78EH	2001	2	
152	Puławska	pom. C-1 (ręcznik prasowy)	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004771	jedn. zew. typu RAV-SIM1102AT-E i dwie jedn. wew. kanałowe podstropowe typu RAV-SM562BT-E	2008	2	
153	Puławska	pom. A-229, A-231	Zestaw klimatyzacyjny TRANE	6-003172	2j.w.MWV512HM 1j.z.TWV524PB r.prod.'92 nr fabr. jedn. wew. J00221807 J0323297	2002	2	

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów	potwierdzenie wykonania konserwacji
154	Putawska	pom. C-147/148	Zestaw klimatyzacyjny VESSER	6-005244	Zestaw klimatyzacyjny multisplit trzy jedn. wew. ściennie INVERTER typu WGCF-12I moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 3,8 kW nr fabr. 4C23520009101, 4C2352000103, 4C23520000098; typ jedn. zew. GF36IM4I moc chłodzenia 9,8 kW moc grzania 11,0 kW nr fabr. 9868120000332, w wyposażeniu trzy piloty zdalnego sterowania.	2012	2	
155	Szczęśliwice	pom. 216A	Klimatyzator LG	6-005221	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA18AWRV, moc chr/grz. 5,26,3 kW, nr fabr. 201KADT00098, typ jedn. zew. S18AQV nr fabr. 204KAJP00364, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
156	Szczęśliwice	pom. 216B	Klimatyzator WINIA	6-003359	WISA-090BE nr fabr. j.w.0001061 j.z.0001008	2003	2	
157	Szczęśliwice	pom. 222	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004789	jedn. zew. typu RAV-SP1402AT-E nr fabr. 712B0077 i dwie jedn. wew. przy podłogowo-podusłufkowe typu RAV-SM802CT-E o nr fabr. 80430037, 80430040.	2008	2	
158	Taborowa 33B	bud. A pom. A-122	Klimatyzator DAIKIN	00100580	split ścienny typ j.w. FTY453DBTV1 nr fabr. 3705535, r. prod. 1997	2013	2	
159	Taborowa 33B	bud. B pom. 9	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004785	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047694	2008	2	
160	Taborowa 33B	bud. B pom. 10	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004786	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047719	2008	2	
161	Taborowa 33B	bud. B pom. 5	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004787	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047710	2008	2	
162	Taborowa 33B	bud. B pom. 106	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004788	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047672	2008	2	
163	Taborowa 33B	bud. B pom. 105	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004789	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047709	2008	2	
164	Taborowa 33B	bud. B pom. 103	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004790	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047705	2008	2	
165	Taborowa 33B	bud. B pom. 110	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004791	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047701	2008	2	
166	Taborowa 33B	bud. B pom. 214	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004792	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047729	2008	2	
167	Taborowa 33B	bud. B pom. 215	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004793	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047958	2008	2	
168	Taborowa 33B	bud. B pom. 208	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004794	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047711	2008	2	
169	Taborowa 33B	bud. B pom. 211	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004795	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047704	2008	2	
170	Taborowa 33B	bud. B pom. 212	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004796	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047718	2008	2	
171	Taborowa 33B	bud. B pom. 7	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004797	typ jedn. wew. RS-14F nr fabr. E005787	2008	2	
172	Taborowa 33B	bud. B pom. 106	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004798	typ jedn. wew. RS-14F nr fabr. E005719	2008	2	
173	Taborowa 33B	bud. B pom. UPS-a	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004833	typ jedn. wew. RS-24UC nr fabr. E005641 jedn. zew. RO-24UC nr fabr. E005593	2008	4	



## Zamówienie nr 2

LP	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asorbyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów w	potwierdzenie wykonania konserwacji
174	Taborowa 33B	bud. B pom. UPS-a	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-004834	typ jedn. wew. RS-24UC nr fabr. E004174 jedn. zew. RO-24UC nr fabr. E005887	2008	4	
175	Taborowa 33B	bud. B pom. serwera	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-004835	typ jedn. wew. RS-14UC nr fabr. E005865 jedn. zew. RO-14UC nr fabr. E005778	2008	4	
176	Taborowa 33B	bud. B pom. serwera	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-004836	typ jedn. wew. RS-14UC nr fabr. E005754 jedn. zew. RO-14UC nr fabr. E005598	2008	2	
177	Taborowa 33B	bud. B pom. 304	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-004837	typ jedn. wew. RS-12UD nr fabr. E048183, typ jedn., zew. RQ-12UD	2008	2	
178	Taborowa 33B	bud. B pom. 303	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-004838	typ jedn. wew. RS-12UD nr fabr. E048196, typ jedn. zew. RQ-12UD	2008	2	
179	Taborowa 33B	bud. A pom. A-107	Klimatyzator GALANZ	6-003891	KFR 51GW j.w. PH180300100, j.z. PH180300061	2003	2	
180	Taborowa 33B	bud. B pom. 13	Klimatyzator LG	6-005222	klimatyzator split ścienny LIBERO E typ jedn. wew. E18SQ, moc chl./grz. 5,2/6,3 kW, nr fabr. 203KAAE00354, typ jedn. zew. S18AQV nr fabr. 204KARW00566, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
181	Taborowa 33B	bud. B pom. 210	Klimatyzator LG	6-005223	klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA12AVR4V, moc chl./grz. 3,5/4,0 kW, nr fabr. 201KDXN00228, typ jedn. zew. S12AAQV nr fabr. 909KAVV00006, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
182	Taborowa 33c	garaż	Chłodnica klimatyzatora	00008755	nr AB 119500377 (czy to jest jedn. zew. AIRWELL?) jedn. wew. S-2370P nr AB 107200607	2000	4	
183	Taborowa 33c	garaż	Klimatyzator AIRWELL	00008754	jedn. wew. S-2370P nr AB 107200607	2000	4	
	Taborowa 33c	bud. B	System klimatyzacyjno-ventylacyjny CARRIER	6-004151	1) 1 szt. centrali klimatyzacyjnej CLIMA CNW-1 (dwubiegowa), 2) 2 szt. agregatów wody lodowej CARRIER 30 RA 050, 3) 2 szt. chłodnic kanałowych CLIMA o mocy 20 kW, 4) 1 szt. nagrzewnicy wodnej do agregatu, 5) 14 szt. fan-coilje CARRIER.	2002	4	
184	Wiśniowa	pom. 328	Klimatyzator ACON	6-004168	podsuflowy typ RCM20D-AFCA	2003	2	
185	Wiśniowa	pom. 227B (sala konferencyjna)	Klimatyzator AIRCOOL	6-005215	split ścienny, moc chłodnicza 7,0 kW, typ jedn. wew. i jedn. zew. A24SH01 nr fabr. jedn. wew. C101209080110421130010, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2010	2	
186	Wiśniowa	pom. 327	Klimatyzator DAIKIN	00027398	ścienny typ j.w. FTY603DB7V1 nr fabr. 3704911, j.z. RY600D7V1 nr 1706001, r. prod. 1997	2000	2	
187	Wiśniowa	pom. 243a (dawny nr 242)	Klimatyzator DAIKIN	00027399	kasetonowy typ j.w. FHYC100F37V1 nr fabr. 1701849, r. prod. 1997	2000	2	
188	Wiśniowa	pom. 234	Klimatyzator DAIKIN	00027403	ścienny typ j.w. FTY453DB7V1 nr fabr. 3705536, j.z. RY45D7V1 nr fabr. 1710205, r. prod. 1997	2000	2	
189	Wiśniowa	pom. 17	Klimatyzator ELECTRA	6-004261	ścienny ASP ALPHA 12 j.w. 2271519864 j.z. 2271521908	2007	4	
190	Wiśniowa	pom. 328	Klimatyzator ELEKTRA	6-004266	PXD18 R40	2007	2	
191	Wiśniowa	serwerownia przy pom. 211	Klimatyzator FUJITSU	6-004112	ścienny typ ASY 14 UB nr fabr. j.wew. E0003200	2005	4	
192	Wiśniowa	pom. 18	Klimatyzator FUJITSU	6-004130	ścienny ASY-7UB nr fabr. E035273/E008808	2005	2	
193	Wiśniowa	pom. 18	Klimatyzator FUJITSU	6-004131	ścienny ASY-7UB nr fabr. E049605/E008840	2005	2	
194	Wiśniowa	pom. 18	Klimatyzator FUJITSU	6-004159	Split ASY18UB nr f. E001263/E000757	2005	2	
195	Wiśniowa	pom. 119	Klimatyzator FUJITSU	6-004159	Split ASY18UB nr f. E001263/E000757	2005	2	

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegład w	potwierdzenie wykonania konserwacji
196	Wiśniowa	pom. 120	Klimatyzator FUJITSU	6-004160	Split ASY9UC nr f. E056244/E016603	2005	2	
197	Wiśniowa	pom. 121	Klimatyzator FUJITSU	6-004161	Split ASY9UC nr f. E057979/E016617	2005	2	
198	Wiśniowa	pom. 232	Klimatyzator FUJITSU	6-004162	ścienny ASY14UB nr f. E001263	2005	2	
199	Wiśniowa	pom. 240	Klimatyzator FUJITSU	6-004178	SPLIT typ ASY9UC	2005	2	
200	Wiśniowa	pom. 240	Klimatyzator FUJITSU	6-004179	SPLIT typ ASY9UC	2005	2	
201	Wiśniowa	pom. 309	Klimatyzator FUJITSU	6-004206	INVERTER AWY14L.SAZ/AOY14L.SAWC E002660/E004527	2006	2	
202	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-004262	przysufit-ścienny AWY-14LSAZ	2006	2	
203	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-004263	przysufit-ścienny AWY14LSAZ	2006	2	
204	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-004264	przysufit-ścienny AWY30LBAJ nr f. T000190	2006	2	
205	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-004265	przysufit-ścienny AWY30LBAJ nr f. T000186	2006	2	
206	Wiśniowa	pom. 07	Klimatyzator GALANZ	6-004176	ścienny AUS-12 HR 53 CAZ	2005	2	
207	Wiśniowa	pom. 118	Klimatyzator LG	6-005220	klimatyzator split ścienny LIBERO E typ jedn. wew. E24SQ, moc chł./grz. 7,0/8,4 kW, nr fabr. 201KAED00004, typ jedn. zew. S24AQU nr fabr. 201KAFX00683, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	2	
208	Wiśniowa	bud. adm. (BSW) pom. 203 (serwerownia)	Klimatyzator LG	6-005241	klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER V split ścienny moc chłodzenia 3,5kW moc grzania 3,9kW typ jedn. wew. CA12AWV nr fabr. 210KAFX00037, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 210KABF00517, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	2012	4	
209	Wiśniowa	pom. 104A (kierdyś 104)	Klimatyzator McQUAY	6-004138	kasetonowy MCK015C/MALC015B nr f. 00037/02150	2004	2	
210	Wiśniowa	pom. 235	Klimatyzator MDV	6-004826	podsuflity typu split INVERTER firmy MDV o mocy 7,0 kW; jedn. zew. typu MOU-24HRDN1 nr fabr. C703012370308225400005 (umiejscowiona na dachu); jedn. wew. typu MUB-24HRDN1 o nr fabr. C703012370408307400005	2009	2	
211	Wiśniowa	pom. 016, służby dyżurnej, 19, 20, 21	System klimatyzacyjny SANYO	6-004831	jedn. zew. VRF typu CR1304GDZH8B nr fabr. 0008188; - cztery jedn. wew. kasetonowe typu SPW-XMR164XH568 o nr fabr. 00159587 (pom. służby dyżurnej), 00159287 (pom. 21), 00159487 (pom. 20) i 00159087 (pom. 19); - cztery jedn. wew. podsuflity typu PSW-FTR224EXH568 o nr fabr. 00032687, 00032987, 00033687 i 00032787 (pom. 016).	2009	4	
212	Wiśniowa	pom. 016	System wentylacji	6-004832	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VTS Veritus VS-21 nr fabr. 811008202100395 (umieszczona na zewnątrz budynku – parter), 10 anemostatów nawiewnych i wywiewnych połączonych kanałem z centralą wentylacyjną.	2009	4	
213	Wiśniowa	pom. 211	System wentylacyjno-klimatyzacyjny FUJITSU	6-004111	1) 2 szt. agregatu chłodniczego FUJITSU AO72TPBMF, 2) 1 szt. agregatu chłodniczego AERMEC AN0417CMI, 3) 3 szt. parownika AU-7TPBMF, 4) 8 szt. parownika AU-9TPBMF, 5) 2 szt. parownika AU-12TPBMF, 6) 1 szt. parownika AU-14TPBMF.	2005	4	
214	Wiśniowa	pom. 07	System wentylacyjny	6-004177	1) centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV-P-230-LJNN-HE7-7, 2) wentylatory osiowe	2005	4	

## Zamówienie nr 2

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów	potwierdzenie wykonania konserwacji
215	Wiśniowa	pom. 307	System wentylacyjny	bez odrębnego nr inw. (zw. wart. budynku o nr inw.1-000149)	centrala wentylacyjna SYSTEMAIR TA 650 EL MINI, tłumiki akustyczne kolowe LDC-250-750 SYSTEMAIR, wentylator dachowy typ DVS-225 E2	2006	4	
216	Wiśniowa	pom. 310, 311, 312, 313	Zestaw klimatyzacyjny MDV	6-004829	nasłoneczniony typu multisplit INVERTER firmy MDV; jedn. zew. typu M40A-27HRN1 nr fabr. 0708301100018 (umiejscowiona na dachu); cztery jedn. wew.: jedna typu MSC1-12HRDN1 o mocy 3,5kW o nr fabr. 0808301150025 (pom. 313) i trzy typu MSC1-09HRDN1 o mocy 3x2,5kW o nr fabr. 2308304120100 (pom. 312), 2308304120089 (pom. 311) i 2308304120093 (pom. 310)	2009	2	
217	Wiśniowa	pom. 226A/227A	Zestaw klimatyzacyjny SANYO	6-004830	nasłoneczniony typu multisplit INVERTER o mocy 2x6 kW; jedn. zew. typu SPW-CR484GVH56C nr fabr. 0266370 (umiejscowiona na dachu); dwie jedn. wew. typu SPW-KR254GH56B o nr fabr. 40294100008285 i 40294100007185	2009	2	
218	Wiśniowa	pom. 229 i 230	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004770	jedn. zew. typu RAS-M18GAV-E nr fabr. 801P1524 i dwie jedn. wew. ściennie: 1) typ RAS-B13SKV-E 3,7kW o nr fabr. 82100809 (p.229 gab.dyr.), 2) typ RAS-B10SKV-E 2,5kW o nr fabr. 82700085 (p.230 sekr.dyr.)	2008	2	

**RAZEM**

### Zamówienie nr 3

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr Inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	Ilość przeliczeń	potwierdzenie wykonania konserwacji
1.	Al. Ujazdowskie pom. 3		Klimatyzator FUJITSU	6-004203	SPLIT ścienny typ ASV-18LB	2005	4	
2.	Al. Ujazdowskie pom. 215		Klimatyzator LG	6-005188	klimatyzator split ścienny typ S09AHP o mocy 2,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 103TKSV00702, nr fabr. jedn. zew. 103TKAJ1504.	2011	2	
3.	Al. Ujazdowskie pom. 219		Klimatyzator LG	6-005199	klimatyzator split ścienny typ S12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. C08TKZQ00765, nr fabr. jedn. zew. 103TKGX00055.	2011	2	
4.	Al. Ujazdowskie pom. 220		Klimatyzator LG	6-005200	klimatyzator split ścienny typ E12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 008TKGX00767, nr fabr. jedn. zew. 103TKNA00607.	2011	2	
5.	Al. Ujazdowskie pom. 235		Klimatyzator LG	6-005202	klimatyzator split ścienny typ S12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 103TKCHN01297, nr fabr. jedn. zew. 101KAED00068.	2011	2	
6.	Al. Ujazdowskie pom. 237		Klimatyzator LG	6-005204	klimatyzator split ścienny typ E12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 103TKYU01322, nr fabr. jedn. zew. 106TKGX01038.	2011	2	
7.	Al. Ujazdowskie biurowy		System klimatyzacyjny		1) Centrala FUJITSU typ AOY2EPBMF nr fabr. T000150 (obsługuje I i II piętro w cz. pd.) 2) Centrala FUJITSU typ AOY90TPCMF nr fabr. T001373 (obsługuje parter w cz. pd.) 3) Centrala FUJITSU typ AOY72EPCMF nr fabr. T000433 (obsługuje cz. środkową) 4) 19 szt. kasetonów wew.	2004-2009	4	
8.	Al. Ujazdowskie biurowy		Systemy wentylacyjne		<b>plwntec</b> * pom. wentylatorownia: 1) centrala nawiewno-wyiewna NW18 VTS Cilima z ciepłem technologicznym, przepustnica CVA2, r. prod. 2005; 2) pom. 05; 2) centrala nawiewno-wyiewna NW2; centrala nawiewna VTS Cilima CV-P 1-PNS-74A/7-7 nr fabr. 810-201-1168 (obsługuje pom. foto strefy). centrala nawiewno-wyiewna NW2 nr fabr. 8104-102-07-03 (obsługuje pom. biurowe i laboratoryjne na I i II piętrze w części południowej), przepustnica CVA2. <b>na zewnątrz budynku - strona zachodnia, 1ed. podwórka</b> centrala nawiewno-wyiewna NW17 KSW 40/0515 - na potrzeby pom. laboratoryjnego - szpitalisz.	2004-2009	4	
9.	Al. Ujazdowskie pom. 222 i 223		Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005201	2 szt. jedn. wew. typu split ścienny S24AHP o mocy 7,0 kW, nr fabr. jedn. wew. 101KAJG00708 (pok. 222), 101KAHG00705 (pok. 223), nr fabr. jedn. zew. 106TKSV01038.	2011	2	
10.	Al. Ujazdowskie pom. 236		Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005203	2 szt. jedn. wew. typu split ścienny E24AHP o mocy 7,0 kW, nr fabr. jedn. wew. 102KACA00691, 102KAYR00618, nr fabr. jedn. zew. 101KAKN00069.	2011	2	
11.	lwiska bud. kontenerowy, pom. biurowe		Klimatyzator McQuay		rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5VM20GR-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03110 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień.	2012	2	
12.	lwiska bud. kontenerowy, pom. magazynowa		Klimatyzator McQuay		rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5VM20GR-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03125 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień.	2012	2	
13.	lwiska bud. kontenerowy, pom. magazynowa		Klimatyzator McQuay		rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5VM20GR-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03094 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień.	2012	2	

### Zamówienie nr 3

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr Inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	Ileść przegladów	potwierdzono wykonania konsorcjacji
14.	Iwleka	bud. kontenerowy, pom. magazynowe	Klimatyzator McQuay		rok prod. 2011, jedn. zaw. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścieenna model M5VM20G2R-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03107 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podzeszawiah	2012	2	
15.	Al. Ujazdowskie	bud. "Genetyki"	System klimatyzacyjno-wentylacyjny CARRIER	6-004148	1) 3 szt. VTS CLIMA CV A2PX-1388,P1PX-28A,P1LX-298A; 2) 3 szt. SYSTEM AIR VXX700TF; 3) 30 szt. FUNCOIL CARRIER stojący podokleiny; 4) 8 szt. FUNCOIL CARRIER między stropowy; 5) 8 szt. FUNCOIL CARRIER kasetonowy; 6) CARRIER 30RA-160-AO181; 7) nawilżacz powietrza AIR Typ AT-C434; 8) wentylator kanałowy ERVK-2E2-A7	2004	4	