



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

FZF-3054/16

„ZATWIERDZAM”

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA SPRAW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Marta K...
Marta K...

Sprawa nr 148/Cir/16/AK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 135.000 Euro, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.: **Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji – nr postępowania 148/Cir/16/AK**

Warszawa, dnia 2. Sierpnia 2016 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji, nr postępowania - 148/Cir/16/AK, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, a także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 224)

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. (22) 60-120-44,
fax (22) 60-118-57,
e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl
strona internetowa: www.policja.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 75251110-4

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku korzystania z podwykonawcy Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (pkt. 8 Formularza ofertowego). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
7. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
 - a) posiadają aktualne zezwolenie wydane przez Państwową Agencję Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo Atomowe, polegające na obrocie, instalowaniu i obsłudze izotopowych czujek dymu,
 - b) posiadają certyfikat dla przedsiębiorców spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881),
 - 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu.
 - 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 2 osobami, wskazanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi wiedzę z zakresu działania systemu: „ASD Securiton”, „Vesda”, „Ignis”, „Jena” oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionych systemów przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela oraz posiadającymi certyfikaty dla personelu spełniające wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881),
 - 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji.

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz.U.2013, poz. 231):

1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 1.1. aktualnego zezwolenia wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo Atomowe, polegającej na obrocie, instalowaniu i obsłudze izotopowych czujek dymu,
- 1.2. oświadczenia o posiadaniu certyfikatu dla przedsiębiorców spełniającego wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881), (zawartego w treści Formularza ofertowego – Zał. nr 1 do SIWZ) oraz certyfikatów dla personelu w przypadku osób biorących udział w realizacji zamówienia (zawartego w treści Wykazu osób – Zał. nr 7 SIWZ),
- 1.3. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w zakresie określonym w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ – zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać zamówienia polegające na wykonaniu co najmniej 2 usługi w zakresie konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

- a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
- b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

1.4. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie określonym w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ – zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

2.1 w przypadku warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2 SIWZ – dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ, w przypadku warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.3 SIWZ – dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.4 SIWZ.

2.2. Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.3. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

2.4. Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

2.5. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalecana treść - Załącznik nr 3 do SIWZ),
- 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.3. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zalecana treść – Załącznik nr 4 do SIWZ)

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć:

- 4.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera - Załącznik nr 1 do SIWZ).

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 5.1. zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6. Wymagana forma składanych dokumentów:

- 6.1. dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
- 6.2. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy;
- 6.3. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- 6.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający

identyfikację podpisu,

6.5. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Andrzej Kuczyński – Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych BF KGP, tel. (22) 60 122 47.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:15 do 16:15 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia- musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed zawarciem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 1.
 - oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII ust. 3;
 - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
 - z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do

reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).

6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1.1. ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 1.2. koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO FINANSÓW
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38**

Oferta na postępowanie nr 148/Cir/16/AK

**Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych
wraz z systemem wczesnej detekcji dymu
w obiektach Komendy Głównej Policji**

Nie otwierać przed dniem 7.07 2016 r., godz. 10:00

- 1.3. koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 1.4. ofertę należy złożyć do dnia 7.07 2016 r. do godz. 9:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. (22) 601 32 04, w godz. 8:30 – 15:30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 1.5. konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 1.6. oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 7.07 2016 r. o godz. 10:00.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 3.1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 3.2. koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3.3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy prowadzeniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Wartość oferty brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższych kryteriów:

Kryterium oceny i jego znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Współczynnik do wyznaczenia liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę	Sposób oceny
1.	K1 - Cena oferty brutto	90 %	90	Minimalizacja
2.	K2 - Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku	5 %	5	Według wzoru
3.	K3 – Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta	5%	5	Według wzoru

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 - cena oferty brutto”:

K1 – waga 90 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 90 punktów)

Cena wyższa od ceny najniższej oceniona zostanie w następujący sposób:

$$K1 = (\text{cena ofertowa minimalna} / \text{cena ofertowa badana}) \cdot 90$$

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2 – czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku”:

K2 – waga 5 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 5 punktów)

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji.

nr postępowania 148/Cir/16/AK

Czas reakcji (czas jaki upłynie od zgłoszenia do podjęcia działań naprawczych) w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku.

Zamawiający przyzna za oferowany czas reakcji punkty w następujący sposób:

- 8 godzin – 0 pkt.,
- 6 godzin – 3 pkt.,
- 4 godziny – 5 pkt.

UWAGA:

- Zamawiający wymaga podania czasu reakcji w pełnych godzinach.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze żadnego czasu reakcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. 8 godzin i przyzna 0 punktów.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji w wymiarze powyżej 8 godzin Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji inny niż 8, 6, 4 godziny Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium *Czas reakcji w stosunku do awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku* przyjmie czas reakcji zaokrąglając go w górę odpowiednio do wartości 8, 6, 4 godziny.

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K3 – czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta”:

K3 – waga 5 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 5 punktów)

Czas reakcji (czas od zgłoszenia do podjęcie działań naprawczych) w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta.

Zamawiający przyzna za oferowany czas reakcji:

- 12 godzin – 0 pkt.,
- 10 godzin – 3 pkt.,
- 6 godzin – 5 pkt.

UWAGA:

- Zamawiający wymaga podania czasu reakcji w pełnych godzinach.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze żadnego czasu reakcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. 12 godzin i przyzna 0 punktów.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji w wymiarze powyżej 12 godzin Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji inny niż 12, 10, 6 godzin Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium *czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta* przyjmie czas reakcji zaokrąglając go w górę odpowiednio do wartości 12, 10, 6 godzin.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i SIWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów:

K – łączna ilość punktów uzyskana w poszczególnych kryteriach

$$K = K1 + K2 + K3$$

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginały certyfikatów dla personelu (dla osób realizujących zamówienia) i dla przedsiębiorców, spełniające wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881). Kserokopie certyfikatów zostaną załączone do umowy.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji.

nr postępowania 148/Cir/16/AK

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Projekcie umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
DO PRZETARGU 148/CIR/16/AK

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa

.....

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail

.....

- imiona, nazwiska osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy

.....

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Konservacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji” – nr postępowania 148/Cir/16/AK składam(y) niniejszą ofertę.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty załączamy dokumenty wymagane SIWZ.

4. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia:

cena oferty brutto zł.

(słownie:)

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Oferujemy czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku godzin (wpisać liczbę godzin-maksymalnie 8).

Oferujemy czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w sobotę, niedzielę lub święto godzin (wpisać liczbę godzin-maksymalnie 12).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze oferowanego czasu reakcji na zgłoszenie usterki lub awarii Zamawiający uzna, że oferuje maksymalny czas reakcji wymagany w SIWZ.

5. Oświadczamy, że posiadamy certyfikat dla przedsiębiorców spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).
6. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.
7. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć*¹⁾ wykonanie części zamówienia podwykonawcom w zakresie:.....
9. Oświadczamy, że polegamy na potencjale technicznym, oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia następujących podmiotów, które **będą brały** udział w realizacji części zamówienia*
.....
10. Oświadczamy, że polegamy na potencjale technicznym, oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia następujących podmiotów, które **nie będą brały** udział w realizacji części zamówienia*
.....
11. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, następujących podmiotów, które **będą brały** udział w realizacji części zamówienia*
.....
12. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, następujących podmiotów, które **nie będą brały** udział w realizacji części zamówienia*
.....
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- n)

....., dn.

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreśleń Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcy (om).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemami wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest świadczenie usługi serwisowej stałych urządzeń gaśniczych GX-20, FE 36 i KD-200 wraz z systemami monitorującymi „ASD Securiton”, „Vesda”, „Ignis”, „Jena” w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji. Wszystkie systemy znajdują się na terenie Warszawy.

b. Szczegółowe wykazy systemów przeciwpożarowych wraz z wyszczególnionymi elementami oraz zakres czynności podlegających usłudze znajdują się w następujących załącznikach do Projektu Umowy.


Załącznik nr 1 – Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemami wczesnej detekcji dymu w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.

Załącznik nr 2 – Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemami monitorującymi w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.

c. Złożenie oferty obejmuje:

świadczenie usługi serwisowej stałych urządzeń gaśniczych GX-20, Fe 36 i KD-200 wraz z systemami monitorującymi „ASD Securiton”, „Vesda”, „Ignis”, „Jena” w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.

d. Realizacja zamówienia nie jest związana z dostępem do informacji niejawnych.



OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Konservacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu
w obiektach Komendy Głównej Policji” – nr postępowania 148/Cir/16/AK**
oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć Wykonawcy)

Informacja

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.

**„Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu
w obiektach Komendy Głównej Policji” – nr postępowania 148/Cir/16/AK**

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję, że nie należę do grupy kapitałowej / należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, w skład której wchodzi poniżej wymienione podmioty: *

Lp.	Dane podmiotu

* niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Projekt

UMOWA _____
zawarta w Warszawie w dniu ____ . ____ . 2016 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

_____ – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki KGP

przy kontrasygnacie:

_____ – Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP

oraz

_____ – Naczelnik Wydziału Księgowości Biura Finansów Komendy Głównej Policji

a

firmą _____ z siedzibą _____, wpisaną do KRS pod numerem _____ o kapitale zakładowym _____ (słownie: _____) pod numerem _____, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

_____.

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy _____. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji opisanych w wykazie systemów przeciwpożarowych, załącznik nr _____.
2. Szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określono w zakresie czynności podlegających usłudze serwisowej, załącznik nr _____.

§ 2.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania czynności wchodzących w zakres Przedmiotu umowy w sposób gwarantujący ciągłą sprawność techniczną i funkcjonalną serwisowanych systemów przeciwpożarowych.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest przystąpić do przeprowadzenia pierwszej konserwacji systemów przeciwpożarowych w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. W tym czasie Strony sporządzą szczegółowy harmonogram konserwacji systemów przeciwpożarowych.
3. **Wykonawca** będzie świadczył usługę konserwacji systemów przeciwpożarowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰, a w nagłych przypadkach, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, także w soboty, niedziele i święta.

§ 3.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń o Usterkach i Awariach niewchodzących w zakres zwykłych czynności konserwacyjnych systemów przeciwpożarowych oraz skutecznego ich usuwania i przywracania sprawności technicznej systemów przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Poprzez „Usterkę” należy rozumieć wadę obniżającą sprawność techniczną i/lub funkcjonalną systemów przeciwpożarowych.

3. Poprzez „Awarię” należy rozumieć zepsucie, częściowe zniszczenie systemów mające wpływ na obniżenie ich sprawności technicznej i/lub funkcjonalnej.
4. Usterki i Awarie **Zamawiający** zgłaszać będzie telefonicznie pod numerem:
5. **Wykonawca** zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych Awarii lub Usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku - w terminie godzin od zgłoszenia, natomiast w stosunku do Awarii lub Usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta – w terminiegodzin od zgłoszenia.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Usterki lub Awarii od **Zamawiającego** w formie pisemnej (dopuszcza się drogą faksową pod numer 22-60-118-50).
7. **Wykonawca** zobowiązuje się do przywrócenia sprawności technicznej i funkcjonalnej serwisowanych systemów w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o Usterce lub Awarii.
8. Materiały niezbędne do utrzymania systemów przeciwpożarowych w ruchu, wynikające z wykonywania obsługi serwisowej, zapewnia **Wykonawca**.
9. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia Awarii (wymiany części) oraz wykonania remontu kapitalnego lub wymiany całego systemu objętego Umową serwisową, przedstawiciele stron Umowy sporządzą protokół konieczności, który będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji przez **Zamawiającego**.
10. Na wymienione części, o których mowa w ust. 9, **Wykonawca** udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia potwierdzenia, przez **Zamawiającego**, w protokole odbioru dokonanej wymiany.
11. W przypadku stwierdzenia Awarii systemów podlegających naprawie w ramach gwarancji udzielonej **Zamawiającemu** przez innego wykonawcę, **Wykonawca** zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia **Zamawiającego** o konieczności wykonania napraw przez gwaranta.
12. Wykonanie poszczególnych czynności wchodzących w zakres Przedmiotu umowy będzie wpisywane przez **Wykonawcę** i potwierdzane przez **Zamawiającego** w Książkach serwisowych systemów.
13. Po wykonaniu konserwacji, **Wykonawca** zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu obecnej zmiany obsługującej system przeciwpożarowy z jego obsługi, co zostanie potwierdzone w protokole konserwacyjnym.
14. **Wykonawca** gwarantuje ciągłą sprawność techniczną i funkcjonalną serwisowanych systemów w okresie obowiązywania umowy.
15. **Wykonawca** przed wykonywaniem czynności serwisowych przedkładał będzie aktualne zaświadczenia o niekaralności lub poświadczenie bezpieczeństwa wydane dla pracowników mających wykonywać prace serwisowe.
16. **Wykonawca** w ramach wykonywanej umowy, wykonywał będzie przenoszenie czujek z sufitu stałego na podwieszony w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 30 szt. rocznie. Przeniesienie czujek będzie odnotowywane w protokołach oraz w książkach serwisowych.

§ 4.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia jej podpisania.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy **Wykonawca** otrzyma wynagrodzenie w wysokości kwotę netto zł (słownie: złotych 00/100), brutto zł (słownie: 00/100).
2. Wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty i należności mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności podatki, opłaty, koszty transportu, koszty robocizny, koszty materiałów niezbędnych do wykonania czynności serwisowych wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy.

§ 6.

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonywana w 8 równych ratach, po netto (słownie:00/100), brutto (słownie: 00/100) każda, z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Biura Logistyki Policji KGP faktury VAT wraz z załączonym do niej, podpisanym przez przedstawicieli stron, protokołem wykonania czynności serwisowych i wymiany materiałów, wystawionej po upływie każdego kwartału licząc od daty podpisania Umowy.
2. **Zamawiający** dokonana zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury przelewem na konto bankowe **Wykonawcy**, wskazane na fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Biura Logistyki Policji KGP ul. Domaniewska 36/38. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku **Zamawiającego**.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497
4. Za Usterki i Awarie systemów przeciwpożarowych powstałe z winy **Wykonawcy** (np. dewastacja) wymagające napraw i demontażu i wymiany podzespołów lub urządzeń, kosztami obciążony będzie **Wykonawca**.

§ 7.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** następujące kary:
 - 1) 10% całkowitej wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub jej części z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**;
 - 2) 0,1% całkowitej wartości brutto Przedmiotu umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do umownego czasu na przywrócenie sprawności technicznej i/ lub funkcjonalnej systemu.
2. **Zamawiający** ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia przez **Wykonawcę** warunków Umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu czynności opisanych w § 3 ust. 5. Postanowienia ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
3. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych w przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
4. **Zamawiający** zastrzega możliwość potrącenia kar umownych za nieterminową realizację Przedmiotu umowy przy opłacaniu faktury VAT.
5. Zapłata kar umownych o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia **Wykonawcy** z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§ 9.

Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w przypadku:
 - 1) oddania do użytkowania nowego (wyremontowanego) obiektu, który będzie wyposażony w instalację sygnalizacji alarmu pożaru lub stałe urządzenie gaśnicze.
 - 2) zmiany wartości usług świadczonych przez **Wykonawcę** w ramach Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta jest korzystna dla **Zamawiającego**;
 - 3) zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm),
 - c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez **Wykonawcę**.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1. Załącznik nr 1.
Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.
2. Załącznik nr 2.
Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.
3. Załącznik nr 3.
Protokół wykonanych czynności serwisowych i wymiany materiałów.

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla **Wykonawcy**, 3 egz. dla **Zamawiającego**.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.

L.p.	System	Ilość elementów		Typ i nazwa elementu
		szt./ kpl.	3.	
1.	2.		4.	
1.	SUG systemu KD-200 na gaz FM-200	5		Butla 140l TPED/Faber
		8		Dysza 1 1/4"
		1		Elektryczna głowica wyzwalająca
		1		Urządzenie do naciągania głowicy
		3		Pneumatyczna głowica wyzwalająca
		1		Ręczna głowica wyzwalająca
		5		Przełącznik ciśnieniowy NO 42
		1		Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)
		5		Elastyczny wąż wylotowy 2" NPT
		5		Zawór zwrotny 2"
		1		Przyłącze zbiornika 42 bar do linii pilotowej
		1		Złączka wąż elastyczny – wskaźnik przepływu
		4		Elastyczny wąż wyzwalający 762mm
2.	Centrala sterowania gaszeniem Polon-Alfa IGNIS 1520	1		Centrala IGNIS 1520
		4		Czujka jonizacyjna dymu DIO 40
		4		Czujka optyczna dymu DOR 40
		2		Przycisk wyzwolenia ręcznego START PG-1
		2		Przycisk zatrzymania STOP PS-1

1.	2.	3.	4.
		3	Sygnalizator akustyczny SA-K1
		3	Lampa sygnalizacyjna SO-1
		2	Akumulatory 12V/ 7Ah
3.	System detekcji dymu VESDA	1	Detektor systemu VESDA LaserPlus VLP 400
		1	Zasilacz 24V + 2 akumulatory 28 Ah
		57 mb	Główna rurka ssąca czerwona RL 25
4.	SUG systemu KD-200 na gaz FM-200	6	Butla 140l TPD/Faber
		4	Dysza 3/4"
		2	Dysza 1"
		9	Dysza 1 1/4"
		1	Elektryczna głowica wyzwalająca
		1	Urządzenia do naciągania głowicy elektrycznej
		5	Pneumatyczna głowica wyzwalająca
		1	Ręczna głowica wyzwalająca
		6	Czujnik niskiego ciśnienia do zbiorników
		2	Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)
		6	Adapter zawór wylotowy – rurociąg 2"
		6	Zawór zwrotny 2"
		5	Elastyczny wąż wyzwalający 762 mm
5.	Centrala sterowania gaszeniem Połon-Alfa IGNIS 1520	1	Centrala IGNIS 1520
		4	Czujka jonizacyjna dymu DIO 40
		22	Czujka optyczna dymu DOR 40
		16	Sygnalizator optyczny WZ-31
		3	Sygnalizator SO1

1.	2.	3.	4.
		1 Sygnalizator SD1 3 Przycisk wyzwolenia ręcznego START PG-1 3 Przycisk zatrzymania STOP PS-1 4 Sygnalizator akustyczny SA-K 2 Akumulatory 12V/ 7Ah+	
6.	SUG systemu GX-20 na gaz FM-200	1 Butla 8l 1 Butla 106l 1 Siłownik elektromagnetyczny 24V 1 Siłownik ręczny „Slave” 1 Siłownik pneumatyczny 1 Wąż elastyczny zawór – rurociąg 15mm 1 Wąż elastyczny zawór – rurociąg 25mm 1 Wąż elastyczny zawór – rurociąg 50mm 4 8mm wąż pilotowy – 710mm 1 8mm BSP x 8mm BSPP trójnik 2 Przewód 8mm BSTP x Adaptor 8mm BSPP 2 Wyłącznik ciśnieniowy sygnalizacji wyzwolenia 2 Dysza 15mm 1 Dysza 20mm 1 Dysza 40mm	

1.	2.	3.	4.
7.	Centrala sterowania gaszeniem Apollo JENA DBM	<p>3 Centrala JENA DBM</p> <p>58 Optyczna czujka dymu XP95</p> <p>33 Jonizacyjna czujka dymu XP95</p> <p>6 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP XP95</p> <p>2 Przycisk STOP</p> <p>10 Izolator zwarć liniowych XP95</p> <p>13 Moduł sterujący XP95 (SM plus)</p> <p>1 Moduł sterujący XP95 (I/O)</p> <p>2 Sygnalizator akustyczny 24V DC</p> <p>4 Sygnalizator optyczno – akustyczny 24V DC</p> <p>29 Wskaźnik zadziałania WZ-31</p> <p>5 Podsystem zasysania dymu SecuriRAS ASD 515-2</p> <p>2 Kłapa ppoż 450 x 150 mm z siłownikiem BFG-24</p>	
8.	SUG systemu FE 36 Pliszka	<p>1 Centrala Ignis 1520M</p> <p>2 Akumulator 12V 7 Ah</p> <p>2 Czujka DUR 40</p> <p>1 Sygnalizator akustyczny SA-K7</p> <p>1 Sygnalizator optyczny SE-1</p> <p>1 Sygnalizator drzwiowy SW-1</p> <p>1 Przycisk uruchomienia PU-61</p> <p>2 Przycisk wstrzymania PW-61</p> <p>2 Kłapa odcinająca mcr FID</p>	

**Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych
w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.**

Stała instalacja gaśnicza GX 20 z systemem sterowania gaszeniem:

1. Obsługa kwartalna:

- sprawdzenie stanu zamocowań butli i rurociągów sprawdzenie stanu rurociągów oraz połączeń elastycznych,
- sprawdzenie stanu zaworów butli,
- sprawdzenie stanu elektrozaworów,
- sprawdzenie ciśnienia w butlach ze środkiem gaśniczym,
- sprawdzenie stanu dysz rozprężnych,
- sprawdzenie wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora dźwiękowego centrali gaśniczych,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń akumulatorów - oględziny akumulatorów,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego centrali gaśniczej,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego centrali gaśniczej,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii dozorowych w centrali gaśniczej,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii sygnalizacyjnych centrali gaśniczej,
- sprawdzenie napięć wychodzących na linie dozorowe i sygnalizacyjne,
- wykonanie prób przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji centrali gaśniczej,
- wykonanie prób przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych- sprawdzenie reakcji centrali gaśniczej,
- sprawdzenie działania czujek dymu poprzez zadymienie – 1 / 4 ilości wszystkich czujek systemu,
- sprawdzenie zadziałania elektrozaworu od koincydencji czujek dymu,
- sprawdzenie zadziałania elektrozaworu od przycisku START(dla wszystkich przycisków START systemu),
- sprawdzenie zatrzymania akcji gaszenia przyciskiem STOP (dla wszystkich przycisków STOP systemu),
- sprawdzenie działania sygnalizacji optyczno akustycznej podczas alarmu pożaru,
- sprawdzenie zamykania się klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych podczas alarmu pożaru,
- sprawdzenie przesyłania sygnałów POŻAR, WYZWOLENIE, USZKODZENIE do centrali SAP,
- sprawdzenie kompletności instrukcji, oznaczeń, napisów sprawdzenie plomb na przyciskach START i wtyczce elektrozaworu.

2. Obsługa roczna:

- wykonanie obsługi kwartalnej,
- sprawdzenie i pomiar napięć na liniach dozorowych,
- sprawdzenie czasu zwłoki od alarmu do wyzwolenia,
- pomiar prądu wyzwolenia siłownika elektromagnetycznego butli,
- przedmuchiwanie i sprawdzanie drożności rurociągów rozprowadzających,
- konserwacja przewodów i elementów gumowych,
- sprawdzenie przekazywania sygnałów do centrali SAP budynku,

- sprawdzenie stanu technicznego siłowników elektromagnetycznych,
- sprawdzenie działania 100% wszystkich urządzeń
- kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania metodą pomiaru dozymetrycznego skażeń (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

System sygnalizacji pożaru – obsługa kwartalna:

- sprawdzenie wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora dźwiękowego centrali SAP,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń akumulatorów- oględziny akumulatorów,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego 220 V centrali SAP,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego 24 V centrali SAP,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii dozorowych w centrali SAP,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii sygnalizacyjnych centrali gaśniczej,
- sprawdzenie napięć wychodzących na linie dozorowe i sygnalizacyjne wykonanie prób przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji centrali gaśniczej,
- wykonanie prób przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych - sprawdzenie reakcji centrali gaśniczej,
- sprawdzenie ciągłości linii dozorowych i sygnalizacyjnych,
- sprawdzenie stanów analogowych czujek i przycisków przeciwpożarowych,
- sprawdzenie działania czujek systemu SAP - 1/4 ilości wszystkich czujek systemu sprawdzenie przycisków systemu SAP.

Obsługa roczna:

Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania metodą pomiaru dozymetrycznego skażeń (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Podsystemy zasysania dymu – obsługa kwartalna:

- oględziny rurociągów zasysających powietrze wraz z przeczyszczeniem otworów próbujących,
- sprawdzenie napięcia w centralkach na zaciskach 1 -2,
- sprawdzenie monitorowania osłony detektorów,
- sprawdzenie monitorowania detektorów, wykonanie alarmu testowego
- przeczyszczenie filtrów przeciwpylowych i wymiana ich co najmniej raz w roku
- sprawdzenie wartości bezwzględnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie wartości nominalnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.

Stałe urządzenie gaśnicze KD-200, SUG-FE36 z systemem sterowania gaszeniem:

1. Obsługa kwartalna:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń i stanu zamocowania butli i rurociągów,
- sprawdzenie stanu dysz rozprężnych,
- sprawdzenie stanu przewodów elastycznych wylotowych,
- sprawdzenie ciśnienia w butlach i stan manometrów na zaworach butli,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 220 V oraz 24 VDC,
- sprawdzenie działania przycisków START i STOP,

- sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń obwodów presostatów i obwodów siłowników elektromagnetycznych na zaworach butli,
- sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej podłączonej do centralki,
- sprawdzenie wybiórczo działania urządzeń (czujek, sygnalizacji, klap i przycisków) tak, aby w ciągu roku zostało sprawdzone 100% urządzeń,
- sprawdzenie kompletności instrukcji, napisów,
- symulacja odpalania siłowników elektromagnetycznych zaworów butli w koincydencji z czujkami sygnalizacji pożaru,
- sprawdzenie obwodów siłowników elektromagnetycznych,
- sprawdzenie stanu klap,
- sprawdzenie działania siłowników do klap.

2. Obsługa roczna:

- wykonanie obsługi kwartalnej,
- sprawdzenie i pomiar napięć na liniach dozorowych,
- sprawdzenie stanu zaworów butli,
- sprawdzenie czasu zwłoki od alarmu do wyzwolenia,
- pomiar prądu wyzwolenia siłownika elektromagnetycznego butli,
- przedmuchiwanie i sprawdzanie drożności rurociągów rozprzewadzających,
- konserwacja przewodów i elementów gumowych,
- sprawdzenie przekazywania sygnałów do centrali SAP budynku,
- sprawdzenie stanu technicznego siłowników elektromagnetycznych,
- sprawdzenie działania 100% wszystkich urządzeń.

Systemy wczesnego wykrywania pożaru – obsługa kwartalna:

- oględziny rurociągów zasysających powietrze wraz z przeczyszczeniem otworów próbkujących,
- sprawdzenie napięcia w centralkach na zaciskach 1-2,
- sprawdzenie monitorowania osłony detektorów,
- sprawdzenie monitorowania detektorów wykonanie alarmu testowego przeczyszczenie filtrów przeciwpylowych centralek,
- sprawdzenie wartości bezwzględnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie wartości nominalnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.

(pieczęć Wykonawcy)


WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG

**pn. „Konservacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu
w obiektach Komendy Głównej Policji” – nr postępowania 148/Cir/16/AK**

Lp.	Przedmiot zamówienia – opis	Data wykonania od- do (dzień, miesiąc, rok)	Odbiorca zamówienia
1			
2			
3			
n			

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Konservacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji”
– nr postępowania 148/Cir/16/AK

oświadczamy, że osoby wymienione poniżej, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, są zdolne do wykonania zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Imię i Nazwisko	Posiadane kwalifikacje /uprawnienia		Informacja o podstawie dysponowania osobą
<p>posiada wiedzę z zakresu działania systemu „ASD Securitron” oraz został(a) przeszkolony(a) w zakresie serwisowania (funkcjonowania) tego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela * spełnia/nie spełnia</p>	<p>posiada certyfikat dla personelu spełniającego wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) * spełnia/nie spełnia</p>	<p>posiada certyfikat dla personelu spełniającego wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) * spełnia/nie spełnia</p>	
<p>posiada wiedzę z zakresu działania systemu „Polon – Alfa” oraz został(a) przeszkolony(a) w zakresie serwisowania (funkcjonowania) tego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela * spełnia/nie spełnia</p>	<p>posiada certyfikat dla personelu spełniającego wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) * spełnia/nie spełnia</p>	<p>posiada certyfikat dla personelu spełniającego wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) * spełnia/nie spełnia</p>	

	posiada wiedzę z zakresu działania systemu „Vesda” oraz został(a) przeszkolony(a) w zakresie serwisowania (funkcjonowania) tego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela spełnia/nie spełnia *	posiada certyfikat dla personelu spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) spełnia/nie spełnia *	
	posiada wiedzę z zakresu działania systemu „Jena” oraz został(a) przeszkolony(a) w zakresie serwisowania (funkcjonowania) tego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela spełnia/nie spełnia *	posiada certyfikat dla personelu spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) spełnia/nie spełnia *	

....., dn.

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić