



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-542 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

tel. 60-116-08

fax. 60-126-94

FZ – 6074/11

Warszawa 23.06.2011 r.

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postępowania na „Remont pomieszczeń Wydziału Poczty Specjalnej Błli KGP przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie” nr postępowania 105/Cir/11/JC.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) poniżej podaję treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania oraz udzielonych na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uściślenie zgodnie z projektem rodzaju kabli elektrycznych, dotyczy pozycji - 89; 94, 96, 97, i 98.

Odpowiedź:

W pozycji 89, 94, 96, 97 i 98 należy przyjąć przewody typu YDY (t) lub (p).

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie zgodnie z projektem wymiaru umywalek ponieważ rzutuje to na cenę produktu.

Odpowiedź:

Wymiary umywalek są podane w obmiarze poz.76 i wynoszą L-550 mm.

Pytanie nr 3:

Pozycje 70 i 75 dotyczą zgodnie z numeracją KNR innych operacji niż wpisane w tych pozycjach zadania do realizacji.

Odpowiedź:

Dla kompaktów poz.75 stosujemy katalog KNR 2-15 0224 -03.

Dla czyszczaków PCV 110mm stosujemy KNR –W 2-15 0222-05

Pytanie nr 4:

Czy w pozycji 78 należy wliczyć szafkę pod zlewozmywak czy szafkę tę posiada już zamawiający.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz.78 obmiaru zlewozmywak występuje na szafce zlewozmywakowej i jest do zakupu po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Poz.101 – czy dotyczy rozebrania starej tablicy i zamontowania w nową istniejących zabezpieczeń ?

- czy dotyczy założenia nowej skrzynki z odpowiednią zawartością? a jeżeli tak, to z jakimi zabezpieczeniami ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć demontaż starej tablicy i montaż nowej rozdzielni. Należy założyć 6 obwodów oświetleniowych i 11 obwodów gniazdowych. Rozdzielnię wyposażać w zabezpieczenia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 6:

Poz. 66 . Gdzie i jak ma być zamontowany wentylator. W kanale instalacji wentylacyjnej czy na dachu. Jaka, zgodnie z projektem jest średnica wentylatora i jego moc.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz.66 obmiaru podana jest wydajność wentylatora 350m³/h o średnicy 200mm, a montaż jego zostanie wykonany w skrzydle okiennym.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Jarosław WYŻGOWSKI