



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-542 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Z-ca Dyrektora 60-117-55

fax. 60-118-57

Fz. 5894/11

Warszawa ...1.....09.2011 r.

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w budynku KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie, nr sprawy 158/Cir/11/BB

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie od uczestnika postępowania, poniżej treść pytania oraz udzielona odpowiedź.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej szkiców rysunków okien projektowanych z funkcjami otwierania. Umożliwi to prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Przedmiotowy szkic zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Czy okna piwniczne należy wykonać również jako aluminiowe?

Odpowiedź

TAK.

Pytanie 3

Prosimy również o bardziej precyzyjne określenie rodzaju pakietów szyb zastosowanych w nowych oknach. Wg opisu tylko okna o wym. 628x219 – szt. 3 mają być szklone szybą P4 od zewnątrz, a od wewnątrz szybą zwykłą o grubości tafli 4mm. Natomiast pozostałe szybami zwykłymi, np. 4/16/4N. Czy Zamawiający miał takie pakiety szybowe na myśli?

Odpowiedź

Pozostałe okna mają być szklone szybami zwykłymi, może to być pakiet szybowy 4/16/4N.

Pytanie 4

Jakiego rodzaju okucia należy zastosować w oknach z szybami P4 - WK1 czy WK2?

Odpowiedź

W oknach z szybami P4 należy zastosować okucia WK2.

Pytanie 5

Jakiego rodzaju nawiewniki należy zastosować w okienkach piwnicznych? Higrosterowane czy ciśnieniowe?


Odpowiedź

W okienkach piwnicznych należy zastosować nawiewniki rodzaju higrosterowane.


Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Jarosław WYŻGOWSKI

Arkusz1
SZKIC OKIEN




Podział okien dla otworów okiennych 628cm x 219 cm – 17 szt.



Podział okien dla otworów okiennych 628 cm x 295 cm – 2 szt.

Otwory okienne w piwnicy
115 cm x 34 cm



Uwaga:

Zgodnie z "ZAKRESEM RZECZOWYM ROBÓT" wymiary okien sprawdzić w naturze.