

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprawa nr Cir-2.662.../2014/WS

- 1 **Zamawiający:**
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150
Regon 012137495 NIP 521-31-72-762
- 2 **Przedmiot zamówienia:**
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- 3 **Termin realizacji zamówienia:**
został określony w załączniku nr 1
- 4 **Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów BLP KGP
Andrzej Gieleciński tel. 0-695-340-704.
Wojciech Sekuła tel 22-601-33-81
- 5 **Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena.
- 6 **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:**
doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub zaświadczenie o niekaralności osób realizujących przedmiot zamówienia
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisywaniu umowy).
- 7 **Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:**
Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz protokołem odbioru.
- 8 **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został postawiony:**nie dotyczy
- 9 **Warunki gwarancji i rękojmi:**
12 miesięcy na nową instalację
- 10 **Sposób przygotowania oferty:**
Oferta w formie pisemnej w języku polskim pt. „Montaż klimatyzacji Cir-2.662.../14”.
- 11 **Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:**
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.
- 12 **Miejsce i termin złożenia ofert:**
Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2014 r., fax (22) 60-118-50 lub e-mail: wirblp@policja.gov.pl

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW KGP
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

podinsp. Jacek KARPOWICZ

.....
(podpis, pieczęćka Naczelnika WIR BLP KGP)

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

1. montaż klimatyzatora MDV (kaseta) MCA-18HRN1/MOU-18-HN1-Q w pom. 406a (jedn. zew. dach)
2. montaż klimatyzatora Carrier ścienny 42HQG009G w pom 4 piętro sala konferencyjna (wymiana czynnika chłodniczego)
3. montaż klimatyzatora Carrier ścienny 42HQG009G w pom 303 (wymiana czynnika chłodniczego)
4. montaż klimatyzatora Galanz pom. 3 piętro (Barcicka)
5. demontaż jednostki wewnętrznej Fujitsu AU24TFCMF systemu VRF z pom 406a
6. montaż jednostki wewnętrznej ASG-9TFDMF systemu VRF Fujitsu w pom. 406

Termin realizacji od 30.06.2014. - 9 dni roboczych

Zadanie nr 2:

Obiekt Wiśniowa

1. montaż jednostki zewnętrznej VRF Fujitsu AO-90TPCMF (przy budynku)
2. montaż 2 jednostek wewnętrznych AS7TFCMF systemu VRF Fujitsu (pom. na 2 piętrze)
3. montaż 12 jednostek wewnętrznych ASG-9TFDMF systemu VRF Fujitsu (pom. na 2 piętrze)
4. montaż 1 jednostki wewnętrznej AU24TFCMF systemu VRF Fujitsu (pom. na 2 piętrze)

Termin realizacji 3 tygodnie od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

Zadanie nr 3:

1. montaż 14 jednostek wewnętrznych ściennych (ASG-9TFDMF) systemu VRF (III piętro zgodnie z wykazem: 328,329,330,331,332,333,334,335,350,361,302,304,305,306)
2. jednostka zewnętrznej VRF Fujitsu AO-90TPCMF (jest na dachu 5 piętro)

Termin realizacji 3 tygodnie od dnia podpisania umowy

Domaniewska - piętro IV

roz. elektryczna	21,50	2 osoby	nr 402	13,10	13,10	13,10	13,20	toaleta
winda	21,40	2 osoby	nr 403	13,10	13,10	13,00	nr 431	toaleta
	21,30	2 osoby	nr 404	13,10	13,10	13,00	nr 430 a	
	21,30	2 osoby	nr 405	12,10	13,10	12,10	nr 429	
	45,00	sala kont.	nr 406	13,10	13,10	13,10	nr 428	
	24,50	2 osoby	nr 407	13,10	13,10	13,10	nr 427	
	24,50	3 osoby	nr 408	12,30	12,30	12,30	nr 426	
	46,90		nr 409				nr 424	
	21,30	2 osoby	nr 410	12,60	12,60	12,60	nr 423 a	
	21,50	3 osoby	nr 411	12,60	12,60	12,60	nr 423	
	21,50	1 osoba	nr 412	12,60	12,60	12,60	nr 422	
	21,50	2 osoby	nr 412a	12,60	12,60	12,60	nr 421	
	21,50	3 osoby	nr 414	12,60	12,60	12,60	nr 420	
	21,50		nr 415	12,60	12,60	12,60	nr 419	
roz. elektryczna	14,10	1 osoba	nr 418	14,10	14,10	14,10	toalety	
winda								

■ klimatyzator MDV-406a jednostka wewnętrzna systemu fujitsu

■ klimatyzator carier

