

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
sprawa nr Cir-2686...../2014/WS

- 1 **Zamawiający:**  
Komenda Główna Policji  
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150  
Regon 012137495 NIP 521-31-72-762
- 2 **Przedmiot zamówienia:**  
Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- 3 **Termin realizacji zamówienia:**  
został określony w załączniku nr 1
- 4 **Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**  
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP  
**Dodatkowe informacje udzielane są przez:**  
Wydział Inwestycji i Remontów BLP KGP  
Andrzej Gieleciński tel. 0-695-340-704.  
Wojciech Sekuła tel 22-601-33-81
- 5 **Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena.
- 6 **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:**  
doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub zaświadczenie o niekaralności osób realizujących przedmiot zamówienia  
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisywaniu umowy).
- 7 **Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:**  
Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz protokołem odbioru.
- 8 **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został postawiony:**nie dotyczy
- 9 **Warunki gwarancji i rękojmi:**  
12 miesięcy na nową instalację
- 10 **Sposób przygotowania oferty:**  
Oferta w formie pisemnej w języku polskim pt. „Montaż klimatyzacji Cir-2686/14”.
- 11 **Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:**  
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.
- 12 **Miejsce i termin złożenia ofert:**  
Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2014 r., fax (22) 60-118-50 lub e-mail: [wirb1p@policja.gov.pl](mailto:wirb1p@policja.gov.pl)

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW KGP  
BIURA LOGISTYKI POLICJI  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI  
..... inż. Katarzyna .....  
(podpis, pieczęćka Naczelnika WIIR BLP KGP)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekt Barcicka 52/56:

Demontaż klimatyzatorów oraz ponowny montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego:

1. Klimatyzator DAIKIN Split ścienny jedn. wew. typ FTYN25GXV1B nr fabr. K022935.
2. Klimatyzator DAIKIN Split ścienny jedn. wew. typ FTYN25GXV1B nr fabr. K023826.
3. Klimatyzator LG klimatyzator split ścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 5,2/6,3 kW, model jedn. wew. E18SQ nr fabr. 103KADT00106, jedn. zew. S18AQU nr fabr. 103KAFX00019.
4. Klimatyzator LG INVERTER split kasetonowy moc chłodzenia 7,00 kW moc grzania 8,00 kW typ jedn. wew. CT24 nr fabr. 209KABF00029, typ jedn. zew. UU24 nr fabr. 210KAGS00239.
5. Klimatyzator LG INVERTER split kasetonowy moc chłodzenia 7,00 kW moc grzania 8,00 kW typ jedn. wew. CT24 nr fabr. 209KAJP00028, typ jedn. zew. UU24 nr fabr. 210KAQJ00572.
6. Klimatyzator Sanyo jedn. wew. SAP-KR128E, jedn. zew. SAP-C128EA.
7. Klimatyzator Sanyo jedn. wew. SAP-KR128E, jedn. zew. SAP-C128EA.
8. Klimatyzator Lenox split ścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 3,5/4,1 kW, jedn. wew. model IHM12N nr fabr. C101277021110811150010.

Zakres prac:

1. Demontaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych od poz. 1 do poz. 7 w terminie 2 dni od dnia otrzymania zlecenia, montaż klimatyzatorów w miesiącu październiku.
2. Poz. 8 odsunięcie od ściany jedn. zew. klimatyzatora (30-40 cm), demontaż jedn. zew. klimatyzatora na okres 2 dni oraz ponowny montaż.
3. Wykonanie instalacji freonowej, elektrycznej, uzupełnienie czynnika chłodniczego, czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, uruchomienie klimatyzacji.