

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprawa nr Cir-...~~2084~~.../2015/JK

1. Zamawiający:

Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150
Regon 012137495 NIP 521-31-72-762

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup urządzenia HYDRO-TEST do wykonywania pomiaru ciśnienia i wydajności w hydrantach:

DN25, DN33, DN52, DN80, DN100, DN150

Wypożyczenie jakie wymagane jest dla urządzenia HYDRO-TEST:

1. Certyfikat autoryzacyjny Producenta, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Świadectwo Wzorcowania Politechniki Białostockiej, oraz karta gwarancyjna – 1 kpl.
2. Wąż tłoczny z wykładziną gumową W75, długość węża max. 2,5m zakończony łącznikami tłocznymi 75 – 1 szt.
3. Wąż tłoczny z wykładziną gumową W 52, długość węża max. 1,5m zakończony łącznikami tłocznymi 52 – 1 szt.
4. Wąż tłoczny z wykładziną gumową W 25, długość max 2m zakończony łącznikami tłocznymi 25 – 1 szt.
5. Kolektor z uchwytem, nasadami 52, zaworem kulowym i szybkozłączem typu żeńskiego – 1 szt.
6. Kolektor z uchwytem, nasadami 25, zaworem kulowym i szybkozłączem typu żeńskiego – 1 szt.
7. Pokrywa nasady 75 – 1 szt.
8. Pokrywa nasady 52 – 1 szt.
9. Pokrywa nasady 25 – 1 szt.
10. Dysze równoważne wzorcowane z wyznaczonym współczynnikiem K i wydajnością Q
11. DN25: DR 10 / K 42 / Q=60 dm³/min – 1 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt..
12. DN33: DR12 / K64 / Q=90 dm³/min – 1,5 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt..
13. DN52: DR 13 / K 85 / Q=120 dm³/min – 2 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt.
14. DN52: DR 13 / K 110 / Q=150 dm³/min – 2,5 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt.
15. Dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczoną wydajnością Q
16. DN80: DP22 / Q=300 dm³/min – 5 dm³/s przy 0,1 MPa – 1 szt.
17. DN80: DP26 / Q=600 dm³/min – 10 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt.
18. DN100: DP32 / Q=900 dm³/min – 15 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt.
19. DN150: DP37 / Q=1200 dm³/min – 20 dm³/s przy 0,2 MPa – 1 szt.
20. Przełącznik 25/52 – 1szt.
21. Przełącznik 75/52 – 1szt.
22. Kompletne szybkozłącze – 1 szt.
23. Waliza profesjonalna na kółkach (kufer) Stanley - 1 szt.
24. Manometr glicerynowy o zakresie 0-1,0 MPa w klasie 1.6 wraz z osłoną gumową i szybkozłączem typu męskiego – 1 szt.
25. Manometr glicerynowy o zakresie 0-1,6 MPa w klasie 1.6 wraz z osłoną gumową i szybkozłączem typu męskiego – 1 szt.

26. Manometr glicerynowy o zakresie 0-1,6 MPa w klasie 1.6 wraz z osłoną gumową i szybkozłączem typu męskiego ze Świadectwem – 1 szt.
27. Kolano z łącznikami 75 kierujące strumień wody do hydrantów zewnętrznych – 1 szt.
28. Materiały pomocnicze w Języku polskim – 1 szt..
29. Klucz do zamykania i otwierania nasad/łączników 52/75.
30. Oprogramowanie Samservis – Hydranty wersja dla min. 1 stanowiska komputerowego.

Parametry techniczne:

1. armatura pożarnicza (łączniki, nasady, przełączniki, pokrywy): zgodne z PN, atesty CNBOP.
 2. Błąd pomiaru ciśnienia: 0,2 % zakresu pomiarowego.
 3. Błąd pomiaru strumienia objętości: 0,8 % zakresu pomiarowego.
 4. Pomiar strumienia objętości: od 0,5 do 20 dm³/s.
 5. Zakres temperatury pracy manometru w klasie od 1.0 MPa do 1.6 MPa – od +1°C do 50°C.
3. **Termin realizacji zamówienia:**
5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia
4. **Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP
Jarosław Kuba tel. 22- 601-56-71 lub e-mail: jaroslaw.kuba@policja.gov.pl
5. **Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena
6. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:**
- doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
7. **Istotne postanowienia umowy/zlecenia, które zostaną zawarte w jej treści:**
Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z dowodem przyjęcia .
8. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został postawiony:** nie dotyczy
9. **Warunki gwarancji i rękojmi:**
24 miesiące na dostarczone urządzenia
10. **Sposób przygotowania oferty:**
Oferta w formie pisemnej w języku polskim pt. „Sprzęt HYDRO Cir-²⁰⁰⁴...../15/JK”.
11. **Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:**
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.
12. **Miejsce i termin złożenia ofert:**
Ofertę należy złożyć do dnia 25. 05 2015 r. do godz. 12.00, fax. 22- 60-118-50 lub e-mail: wirblp@policja.gov.pl

.....
NACZELNIK
BIURA LOGISTYKI
POLICJI
KRAJOWEJ OCHRONY
POLICJI

.....
mł. msp. Jacek KARPOWICZ

.....
(podpis, pieczęć Naczelnika WIIR BLP KGP)