

.....
(pieczęć)

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprawa nr Cir- 1242/2016/WS

Odpowiedzi na pytania:

1. proszę podać typ/model oraz producenta separatora.

Odp. - Separator koalescencyjny o wielkości Ng 3,00 firmy Ekol-Unicom

2. proszę wyjaśnić zapis „napełnianie zbiorników paliwa z osobistym udziałem przedstawiciela Urzędu Miar.

Odp. Zamawiający zleca ustalanie wszystkich prac przy których jest niezbędna obecność inspektora UTD podczas legalizacji zbiorników firmie realizującej prace (koszty z tym związane po stronie wykonawcy)

3. czy chodzi o legalizację zbiorników. Jeżeli będzie wykonywana legalizacja ponownie to zaistnieje konieczność demontażu sond pomiarowych i poddanie ich wzorcowaniu w Urzędzie miar. Co w przypadku jeżeli sondy nie przejdą legalizacji i będzie trzeba wymienić je na nowe.

Odp. - Tak chodzi o legalizację zbiorników, w przypadku konieczności wymiany sond, zamawiający pokryje koszt nowych sond

4. czy zapis o dwóch przeglądach oznacza dwa zakresy prac opisane w punktach 1 i 2

Odp. - zakres prac określony w punkcie 1 dotyczy:

Pierwszy przegląd:

- oczyszczanie złączy kontrolnych uziemień zbiorników dystrybutorów, wiaty i zabezpieczenie smarem,
- oczyszczenie i konserwacja urządzeń dystrybucyjnych oraz automatu tankującego,
- sprawdzenie stanu oznaczeń z ewentualną wymianą nalepek i tablic ostrzegawczych,
- sprawdzenie, regulacja i konserwacja zaworów odbioru oparów,
- sprawdzenie i wymiana pasków klinowych w dystrybutorach,
- wymiana filtrów paliwowych w dystrybutorach,
- czyszczenie separatora (wymiana filtra separatora),
- wykonanie rewizji wewnętrznej zbiorników stacji paliw,
- ewentualna wymiana i kalibracja sond pomiarowych w zbiorniku,
- legalizacja zbiorników i odmierzaczy paliw.

Natomiast w drugim przeglądzie nw. czynności:

- oczyszczanie złączy kontrolnych uziemień zbiorników dystrybutorów, wiaty i zabezpieczenie smarem,
- oczyszczenie i konserwacja urządzeń dystrybucyjnych oraz automatu tankującego,
- sprawdzenie stanu oznaczeń z ewentualną wymianą nalepek i tablic ostrzegawczych,
- sprawdzenie, regulacja i konserwacja zaworów odbioru oparów,
- sprawdzenie i wymiana pasków klinowych w dystrybutorach,
- wymiana filtrów paliwowych w dystrybutorach,

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW KGP
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

.....
(podpis, pieczęć Naczelnika WIR BLP KGP)