



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

**02 – 624 Warszawa
ul. Puławska 148/150**

**REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762**

„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr 78/Cir/19/KK

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Malgorzata KUBICKA

F2F-4547119

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144.000 Euro

ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:
*„Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru
w obiektach Komendy Głównej Policji”*

Warszawa, dnia ...10-04-2019 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji (sprawa nr 78/Cir/19/KK)*, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2011.43.224 - j.t.).
4. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

BIURO FINANSÓW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel.22-60-120-44,

e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91e ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych:
 - sygnalizacji alarmu pożaru: „Securiton” wraz z systemem monitorującym „ASD”, „Telsap”, „Ademco”, „Synova”, „Polon Alfa”, „Jena”,
 - stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
 - systemów oddymiania „Polon-Alfa”, „Mercor”, „D+H”,
 - stałych urządzeń gaśniczych: FE 36 i KD-200 wraz z systemami monitorującymi „ASD”, „Vesda”, „Ignis”, Inergen, Schrack,w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji.
Wszystkie systemy znajdują się na terenie Warszawy.

Szczegółowe wykazy systemów przeciwpożarowych wraz z wyszczególnionymi elementami oraz zakres czynności podlegających usłudze znajdują się w załącznikach do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz załączników:

- 1/1 – Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji - zadanie nr 1
 - 1/2 – Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej – zadanie nr 1
 - 2/1 – Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji zadanie nr 2
 - 2/2 – Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji – zadanie nr 2
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 75251110-4
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
 7. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie części zamówienia, których zamierza powierzyć podwykonawcom, i **podania firm (nazw) podwykonawców**.
Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał

z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.
9. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
10. W nawiązaniu do art.30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „ lub równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: **24 miesiące od daty zawarcia umowy.**

VI. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 - 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym:
 - posiada aktualne zezwolenie wydane przez Państwową Agencję Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2018 poz.792), polegającej na obrocie, instalowaniu i obsłudze izotopowych czujek dymu.
 - 1.2. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
 - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie konserwacji systemów przeciwpożarowych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu o wartości minimum 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto łącznie.
 - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę z zakresu działania systemu (minimum 1 osoba): „Securiton”, „Polon-Alfa”, „Schrack”, „Vesda”, „Synova”,

„Jena”, „Mercor”, „D+H” oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionych systemów przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela oraz minimum 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu spełniający wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2017 poz.1567).

Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień przez jedną osobę. Powyższe osoby zostaną wskazane do realizacji zamówienia.

- dysponuje zapleczem technicznym z wyposażeniem serwisowym i oprogramowaniem producentów następujących systemów: „Securiton”, „Polon-Alfa”, „Schrack”, „Vesda”, „Synova”, „Jena”, „Mercor”, „D+H”.

2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.2344 t.j.);
- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
 - a) zamawiającym,
 - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 - c) członkami komisji przetargowej,
 - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z

- zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 - 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
 - 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;
 - 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zmianami:

1. **W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:**

- 1.1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.

2. **W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą:**

nie dotyczy

3. **Ponadto Wykonawca musi złożyć:**

- 3.1 Wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zalecaną treść oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

- 4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 4.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
- 4.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 4.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 4.6 **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.**
- 4.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:**
- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w Oświadczeniu na etapie oceny ofert będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów (odpowiednio dla Wykonawcy, podmiotów trzecich):

5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 5.1.2. aktualnego zezwolenia wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo Atomowe, polegającej na obrocie, instalowaniu i obsłudze czujek dymu.
- 5.1.3. certyfikatu dla przedsiębiorców spełniającego wymagania Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881).
- 5.1.4. wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać wykonane zamówienia odpowiadające postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

są wykonywane,

2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

- 5.1.5. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
- 5.1.5. oświadczenie, że Wykonawca posiada (lub będzie pozostawało na czas realizacja zamówienia w jego dyspozycji) zaplecze techniczne z wyposażeniem serwisowym i oprogramowaniem producentów systemów gaśniczych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ.

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- 5.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 6.1. zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów* stosuje się.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wymagana forma składanych dokumentów:

- 7.1. dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
- 7.2. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,
- 7.3. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów lub oświadczeń (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- 7.4. **w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów lub oświadczeń przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,**
- 7.5. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- 7.6. poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
- 7.7. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Karolina Krzepina-Kropidłowska – Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych BF KGP, tel. /22/ 60 116-61.

2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:
7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Komenda Główna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem: „nr sprawy 78/Cir/19/KK”

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 435 (w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-15.00).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami – pod rygorem jej odrzucenia – musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową,
 - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
 - z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII pkt 7 niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej

parafkę).

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „*Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*” i wydzielić w formie załącznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa
Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru
w obiektach Komendy Głównej Policji
Oferta do przetargu nr 78/Cir/19/KK
Nie otwierać przed dniem 2019 r.

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia 06.05..... 2019 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 22-601 32 04, w godz. 8.30-15.30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 06.05..... 2019 r. o godz. 11:00.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” – według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Wartość oferty brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie poniższych kryteriów.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Współczynnik do wyznaczenia liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę	Sposób oceny
1.	K1 – Cena oferty brutto	60%	60	Minimalizacja
2.	K2- Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku	20%	20	Zgodnie z opisem
3.	K3 – Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta	20%	20	Zgodnie z opisem

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K1 – Cena oferty brutto”:

K1 – waga 60 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 punktów)

Cena wyższa od ceny najniższej oceniona zostanie w następujący sposób:

$$K1 = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 60\%$$

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K2- Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły od poniedziałku do piątku”:

K2 - waga 20 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 punktów)

Czas reakcji (czas jaki upłynie od zgłoszenia do podjęcia działań naprawczych) w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku.

Zamawiający przyzna za oferowany czas reakcji punkty w następujący sposób:

- 0 pkt. - 48 godzin
- 5 pkt. - 47-38 godzin
- 10 pkt. - 37-25 godzin
- 15 pkt. - 24-18- godzin
- 20 pkt. - 17 – 11 godzin
- 30 pkt. - 10-5 godzin
- 40 pkt. - poniżej 5 godzin

Uwaga:

- Zamawiający wymaga podania czasu reakcji w pełnych godzinach.
- w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze żadnego czasu reakcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. 48 godzin i przyzna 0 pkt.
- w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji w wymiarze powyżej 48 godzin Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „K3 – Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta”

K2 - waga 20 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 punktów)

Czas reakcji (czas jaki upłynie od zgłoszenia do podjęcia działań naprawczych) w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta.

Zamawiający przyzna za oferowany czas reakcji punkty w następujący sposób:

- 0 pkt. - 50 godzin
- 5 pkt. - 49-36 godzin
- 10 pkt. - 37-24 godzin
- 15 pkt. - 25-17- godzin
- 20 pkt. - 18-10 godzin
- 30 pkt. 9 - 5 godzin
- 40 pkt. - poniżej 5 godzin

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według poniższego wzoru:

K – łączna ilość punktów uzyskana w kryteriach

K = K1 +K2+K3

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91e ustawy Pzp.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

nie dotyczy

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określony w Projekcie umowy.

XIX. WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty;
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu: 78/Cir/19/KK

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa
-
- mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem
- Adres:
-
- nr telefonu:
- nr faksu:
- adres e-mail:
- nr konta bankowego, na które dokonywany będzie zwrot wadium:
.....

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji, numer postępowania 78/Cir/19/KK, składam(y) niniejszą ofertę.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za:

Cenę oferty brutto – zł

(słownie:

.....)

w tym VAT%

4. Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku godzin (wpisać liczbę godzin – maksymalnie 48 h).
5. Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, które wystąpiły w sobotę, niedzielę lub święto godzin (wpisać liczbę godzin – maksymalnie 50 h).
6. Oświadczamy, że posiadamy (lub będzie pozostawało na czas realizacja zamówienia w naszej dyspozycji) zaplecze techniczne z wyposażeniem serwisowym i oprogramowaniem producentów następujących systemów: „Securiton”, „Polon-Alfa”, „Schrack”, „Vesda”, „Synova”, „Jena”, „Mercor”, „D+H”.
7. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
8. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia opcjonalnego w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.
9. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zamierzamy powierzyć następującemu/-ym podwykonawcy/-om)*:.....
.....
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.
11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - n)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela.

* niepotrzebne skreślić.

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UMOWA _____
zawarta w Warszawie w dniu __. __. 2019 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

_____ -- Dyrektorem Biura Logistyki KGP

przy kontrasygnacie:

_____ – Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP

oraz

_____ – Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Biura Finansów KGP

a
firmą _____ z siedzibą _____, wpisaną do KRS pod numerem _____ o kapitale zakładowym _____ (słownie: _____) pod numerem _____, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 78/Cir/19/KK zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986, ze zm.).

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji opisanych w wykazie systemów przeciwpożarowych, załącznik nr _____
2. Szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określono w zakresie czynności podlegających usłudze serwisowej, załącznik nr _____.

§ 2.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania czynności wchodzących w zakres Przedmiotu umowy w sposób gwarantujący ciągłą sprawność techniczną i funkcjonalną serwisowanych systemów przeciwpożarowych.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest przystąpić do przeprowadzenia pierwszej konserwacji systemów przeciwpożarowych w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. W tym czasie Strony sporządzą szczegółowy harmonogram konserwacji systemów przeciwpożarowych.
3. **Wykonawca** będzie świadczył usługę konserwacji systemów przeciwpożarowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8¹⁵ – 16¹⁵, a w nagłych przypadkach, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, także w soboty, niedziele i święta.

§ 3.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń o Usterkach i Awariach niewchodzących w zakres zwykłych czynności konserwacyjnych systemów przeciwpożarowych oraz skutecznego ich usuwania i przywracania sprawności technicznej systemów przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Poprzez „Usterkę” należy rozumieć wadę obniżającą sprawność techniczną i/lub funkcjonalną systemów przeciwpożarowych.

3. Poprzez „Awarię” należy rozumieć zepsucie, częściowe zniszczenie systemów mające wpływ na obniżenie ich sprawności technicznej i/lub funkcjonalnej.
4. Usterki i Awarie **Zamawiający** zgłaszać będzie telefonicznie pod numerami: _____
5. **Wykonawca** zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych Awarii lub Usterek, które wystąpiły w okresie od poniedziałku do piątku - w terminie godzin od zgłoszenia, natomiast w stosunku do Awarii lub Usterek, które wystąpiły w soboty, niedziele i święta – w terminie godzin od zgłoszenia.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Usterki lub Awarii od **Zamawiającego** w formie pisemnej, dopuszcza się drogę mailową na adres: jaroslaw.kuba@policja.gov.pl.
7. **Wykonawca** zobowiązuje się do przywrócenia sprawności technicznej i funkcjonalnej serwisowanych systemów w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o Usterce lub Awarii.
8. Materiały niezbędne do utrzymania systemów przeciwpożarowych w ruchu, wynikające z wykonywania obsługi serwisowej, zapewnia **Wykonawca**.
9. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia Awarii (wymiany części) oraz wykonania remontu kapitalnego lub wymiany całego systemu objętego Umową serwisową, przedstawiciele stron Umowy sporządzą protokół konieczności, który będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji przez **Zamawiającego**.
10. Na wymienione części, o których mowa w ust. 9, **Wykonawca** udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia potwierdzenia, przez **Zamawiającego**, w protokole odbioru dokonanej wymiany.
11. W przypadku stwierdzenia Awarii systemów podlegających naprawie w ramach gwarancji udzielonej **Zamawiającemu** przez innego wykonawcę, **Wykonawca** zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia **Zamawiającego** o konieczności wykonania napraw przez gwaranta.
12. Wykonanie poszczególnych czynności wchodzących w zakres Przedmiotu umowy będzie wpisywane przez **Wykonawcę** i potwierdzane przez **Zamawiającego** w Książkach serwisowych systemów.
13. Po wykonaniu konserwacji, **Wykonawca** zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu z obsługi systemów przeciwpożarowych każdego pracownika z obecnej zmiany, co zostanie potwierdzone w protokole konserwacyjnym (imię i nazwisko przeszkolonego pracownika oraz jego podpis).
14. **Wykonawca** gwarantuje ciągłą sprawność techniczną i funkcjonalną serwisowanych systemów w okresie obowiązywania umowy.
15. **Wykonawca** przed wykonywaniem czynności serwisowych przedkładał będzie aktualne zaświadczenia o niekaralności lub poświadczenie bezpieczeństwa wydane dla pracowników mających wykonywać prace serwisowe.
16. **Wykonawca** w ramach wykonywanej umowy, wykonywał będzie przenoszenie czujek z sufitu stałego na podwieszony w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 30 szt. rocznie. Przeniesienie czujek będzie odnotowywane w protokołach oraz w książkach serwisowych.

§ 4.

- 1) Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia podpisania umowy.
- 2) Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

- a) Za wykonanie Przedmiotu umowy **Wykonawca** otrzyma wynagrodzenie w wysokości kwotę netto _____ zł (słownie: _____), brutto _____ zł (słownie: _____).
- b) Wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty i należności mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności podatki, opłaty, koszty transportu, koszty robocizny, koszty materiałów niezbędnych do wykonania czynności serwisowych wymienionych w załącznikach nr do Umowy.

§ 6.

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonywana w 8 równych ratach, po każda, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Biura Logistyki Policji KGP faktury VAT wraz z załączonym do niej, podpisanym przez przedstawicieli stron, protokołem wykonania czynności serwisowych i wymiany materiałów, wystawionej po przeprowadzeniu konserwacji za dany kwartał.
2. **Zamawiający** dokonana zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury przelewem na konto bankowe **Wykonawcy**, wskazane na fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Biura Logistyki Policji KGP ul. Domaniewska 36/38. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku **Zamawiającego**.
3. Za Usterki i Awarie systemów przeciwpożarowych powstałe z winy **Wykonawcy** (np. dewastacja) wymagające napraw i demontażu i wymiany podzespołów lub urządzeń, kosztami obciążony będzie **Wykonawca**.

§ 7.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** następujące kary:
 1. 10% całkowitej wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub jej części z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**;
 2. 0,1% całkowitej wartości brutto Przedmiotu umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do umownego czasu na przywrócenie sprawności technicznej i/ lub funkcjonalnej systemu.
- **Zamawiający** ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia przez **Wykonawcę** warunków Umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu czynności opisanych w § 3 ust. 5. Postanowienia ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
- **Zamawiający** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych w przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
- **Zamawiający** zastrzega możliwość potrącenia kar umownych za nieterminową realizację Przedmiotu umowy przy opłacaniu faktury VAT.
- Zapłata kar umownych o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia **Wykonawcy** z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy.

§ 8.

- a) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
- b) Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
- c) **Wykonawca** nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§ 9.

Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w przypadku:
 - 1) zmiany wartości usług świadczonych przez **Wykonawcę** w ramach Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta jest korzystna dla **Zamawiającego**;
 - 3) zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez **Wykonawcę**.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Integralną część Umowy stanowią załączniki nr

Załącznik nr _____

Załącznik nr _____

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla **Wykonawcy**, 3 egz. dla **Zamawiającego**.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji – zadanie 1.

L.p.	System	Ilość elementów		Typ i nazwa elementu
		szt./	kpl.	
1.	2.	3.	4.	
1.	SAP Ademco FCC 3000	2		Izotopowa czujka dymu, beziskrowa DIO-31/A2Ex
		1		Ręczny ostrzegacz pożarowy hermetyczny ROP-4 Ex
		1		Akumulatory
2.	SAP Ademco FCC 5000	183		Izotopowa czujka dymu 1800 EC
		2		Optyczna czujka dymu 2800 EC
		388		Nadmiarowo – różnicowa czujka temperatury 5850 EC
		21		Przycisk przeciwpożarowy KR1SR
		10		Przycisk przeciwpożarowy hermetyczny KSR1
		36		Izolator zwarć
		4		Bariera ochronna
		100		Wskaźnik zadziałania WWZ1
		178		Moduł adresowy FCC MI
		1		Akumulatory
		1		Interface
3.	SAP Polon Ignis 1240, Ignis 1080	4		Izotopowa czujka dymu DIO 31
		326		Nadmiarowo – różniczkowa czujka temperatury TUP 31
		5		Optyczna czujka dymu DOR 31
		13		Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 31
		4		Ręczny ostrzegacz pożarowy, iskrobezpieczny ROP 30H
		7		Wskaźnik zadziałania WZ 31
		1		Przystawka sygnalizacji liniowej PSL-30T3
		1		Akumulatory

4. Instalacja tryskaczowa	12	Manometr mały (w strefach)
	7	Manometr duży
	3	Manometr kontaktowy
	2	Manometr mały
	3	Przycisk
	3	Sygnalizator FB-1
	2	Bariera ochronna
	1	Skrzynka przekaźnikowa PPS I
	12	Zawór trójdrożny (w strefach)
	14	Zawór odpowietrzający kulowy
	3	Zawór odpowietrzający duży
	3	Zawór spustowy
	1	Zawór ciśnieniowy
	1	Zawór klapowy
	1	Zawór pływakowy
	1	Zawór główny zasilający
	3	Zawór zwrotny
	7	Zawór odcinający
	12	Zawór trójdrożny
	1	Dzwon kontrolno – pomiarowy
	4	Zawór bezpieczeństwa
	3	Pompa
	1	Zbiornik hydroforowy
1	Zbiornik zalewowy	
3	Wodowskaz	
3	Silnik elektryczny	
4	Przełącznik R 15/220	
2	Przełącznik trójfazowy	

	5	Stycznik trójfazowy	
	9	Lampka kontrolna	
	5	Przełącznik pakietowy	
	1	Moduł adresowy	
5. SAP Securiton MCU 211A-47	66	Detektor SecuriStar SSD 531	
	10	Optyczna czujka dymu OMR 130RA	
	10	Optyczna czujka dymu OMR 140R	
	4	Przycisk pożarowy wewnętrzny FT-513	
	5	Panel obsługi MIC 732-5	
	1	Panel wskaźnikowy PIM 731A-2	
	6	Moduł sterujący pojedynczy COM 81	
	10	Podsystem zasysania dymu ASD 515-2	
	10	Moduł adresowy przycisku SDI 82	
	6	Sygnalizator akustyczny	
	1	Interfejs drukarki	
	14	Wskaźnik zadziałania	
	1	Moduł transmisji alarmu ARB 72	
	1	Moduł pętli dozоровej SCB 01	
	2	Akumulator 12V/ 36SAh	
	6	Akumulator 12V/ 10Ah	
	2	Drukarka	
	1	Zasilacz 24V/ 5A	
	6. SAP Ademco FCC 5000	333	Jonizacyjna czujka dymu 1600 EC
		122	Optyczna czujka dymu 2600 EC
20		Przycisk pożarowy KR1SR	
31		Izolator zwarć	
58		Wskaźnik zadziałania WWZ1	
328		Moduł adresowy FCC MI	

		1	Akumulatory
		1	Interface
		1	Karta liniowa
		5	Optyczna czujka dymu ORM 130RA
		5	Optyczna czujka dymu OMR 140R
		10	Moduł adresowy FCC MI
		5	Podsystem zasysania dymu SecuriRAS ASD 515-2
		3	Wskaźnik zadziałania
		2	Akumulator 12V/ 28Ah
		2	Akumulator 12V/ 10Ah
		3	Zasilacz 24V/ 5A
		10	Izotopowa czujka dymu 1600 EC
7.	POLON 1020	2	Akumulator 12V / 7 Ah
		2	Siłownik do klapy przeciwpożarowej
		2	Czujka DOR 40
		1	Moduł monitorujący FCC MI
8.	SAP Securiton MCU 3211B-48	446	Detektor SecuriStar SSD 531A
		24	Przycisk pożarowy wewnętrzny FT-513
		43	Sygnalizator akustyczny AS 263
		1	Panel obsługi MIC 732-5
		1	Panel wskaźnikowy PIM 731A-2
		8	Moduł sterowniczy monitorowany SOM 81
		1	Moduł sterowniczy WE-WY IOM 81-3
		24	Moduł adresowy przycisku SDI 82
		1	Interfejs drukarki SIB 71/2A-23
		72	Wskaźnik zadziałania RAL 720
		1	Moduł transmisji ARB 71/1A
		4	Moduł pętli dozоровej SCB 01

		4	Akumulator 12V/ 36Ah
		1	Drukarka
9.	SAP Telsap CSP-3	10	Nadmiarowo – różniczkowa czujka temperatury TUP 35
		38	Izotopowa czujka dymu DIO 31A2
		7	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 31
		19	Wskaźnik zadziałania WZ 31
		1	Przystawka sygnalizacji liniowej PLS-20T3
		1	Akumulatory
		68	Czujka DUR 4043
10.	POLON 4200	13	Czujka DOR 4046
		2	Akumulatory 12V / 40 Ah
		5	Przycisk ROP 4001
		2	Moduł EKS
		4	Sygnalizator optyczno – akustyczny SAL 4001
		13	Wskaźnik zadziałania WZ 31
		12	Czujka DOR 40
11.	IGNIS 1520	2	Akumulatory 12 V / 7 Ah
		177	Detektor SecuriStar SDD 531
12.	SAP Securiton MCU 211	2	Centrala MCU 211 Securiton
		22	Przycisk pożarowy wewnętrzny FT-513, DM700
		1	Panel obsługi MIC 732
		16	Sygnalizator akustyczny AS 263
		1	Moduł przekaźnikowy IOM 81
		9	Moduł sterowniczy COM 81
		1	Moduł pełni dozоровей SCB 01
		2	Podsystem zasysania dymu ASD 515
		2	Podsystem zasysania dymu ASD 535-1

	18	Wskaźnik zadziałania WZ 31
	16	Moduł adresowy SDI 82
	6	Akumulatory
	1	Zasilacz 24V/3A
	1	Drukarka
	1	Zasilacz PSU
13. SCHRACK	261	Czujka MTD 533A
	11	Przycisk pożarowy wewnętrzny FT-513
	6	Czujka SSD 531 A
	18	Sygnalizator akustyczny AS 263
	2	Akumulator 12V/ 17 Ah
14. SAP Ignis 1240	132	Izotopowa czujka dymu DIO 301
	11	Izotopowa czujka dymu DIO 31A2
	13	Nadmiarowo – różniczkowa czujka temperatury TUP 31
	6	Nadmiarowo – różniczkowa czujka temperatury, beziskrowa TUP 31Ex
	4	Akumulatory
	1	Czujka płomienia, beziskrowa PPO 30Ex
	6	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 31
	46	Wskaźnik zadziałania WZ 31
	1	Przystawka sygnalizacji liniowej PLS-30T3
	2	Akumulatory
15. SAP Synova FC330A-F3	64	Optyczno – temperaturowa czujka dymu OH320A
	9	Optyczna czujka dymu OP320A
	4	Nadmiarowo – różniczkowa czujka temperatury HI320A
	6	Ręczny ostrzegacz pożarowy MT320A
	5	Sygnalizator akustyczny SP124
	2	BELDLAM A

		4	Moduł adresowy
		2	Akumulatory
21. SAP JENA		1	Centrala JENA DBM
		24	Optyczna czujka dymu XP95
		15	Jonizacyjna czujka dymu XP95
		3	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP XP95
		3	Izolator zwarć liniowych XP95
		5	Moduł sterujący XP95 (SM plus)
		1	Moduł sterujący XP95 (I/O)
		1	Sygnalizator akustyczny 24V DC

Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji – zadanie 1.

System alarmu pożaru – obsługa kwartalna:

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym zasilaniem:
 - sprawdzenie działania centrali/ podcentrali, jej zamocowania, stanu technicznego i parametrów, zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową (DTR),
 - sprawdzenie układu zasilającego i układów pomiarowych,
 - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana monitorów, przycisków, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków i szyb,
 - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa połączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów paneli w centralach/ podcentralach wraz z wymianą i naprawą pakietów uszkodzonych,
 - czyszczenie centrali/ podcentrali i jej gniazd stykowych.
2. Awarie źródła zasilania:
 - sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia , poziomu i gęstości elektrolitu, prądu ładowania,
 - sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieciowego,
 - czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych, uzupełnienia ubytków elektrolitów, ewentualna wymiana akumulatorów.
3. Linie dozorowe i sygnalizacyjne:
 - sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych, zamocowania uchwyty i obejm podtrzymujących oraz linek nośnych,
 - sprawdzenie stanu i prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego przzerwania linii (łączników, rozdzielnice itd.),
 - usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnalizacyjnych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupełnienie uchwyty, linek nośnych, mocowań.
 - sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury, a w przypadku przycisku poprzez ręczne uruchomienie.
4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru:
 - sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, dzwonek i syren alarmowych),
 - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, sygnalizatorów i wskaźników zadziałania za pomocą imitatorów pożaru,
 - usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek izotopowych na testerze, serwisowym, ewentualna wymiana na czujki o wymaganych parametrach wraz z ich utylizacją.
5. Urządzenia dodatkowe:
 - sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, dzwonek, syrenek, buczków, a także klap dymowych i innych urządzeń dodatkowych.

6. Czujki pożarowe, przyciski pożarowe i sterownicze:

- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania czujek i przycisków, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów optycznych, akustycznych optyczno-akustycznych,
- sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania i sygnalizatorów za pomocą imitatorów pożaru,
- sprawdzenie działania czujek dymu poprzez zadymienie – 1 / 4 ilości wszystkich czujek systemu,
- usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek i ewentualna wymiana na czujki o wymaganych parametrach.

Obsługa roczna:

Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania metodą pomiaru dozymetrycznego skażeń (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Instalacja tryskaczowa:

1. Obsługa kwartalna:

- wizualna kontrola instalacji,
- kontrola poziomu wody w zbiornikach,
- sprawdzenie ciągłości połączeń alarmowych z automatycznymi urządzeniami sygnalizacji pożaru (AUSP),
- sprawdzenie ciśnienia na manometrach przed i za zaworem kontrolno – alarmowym (ZKA),
- sprawdzenie ciśnienia na manometrach kontaktowych,
- sprawdzenie obecności zasilania (podstawowego i rezerwowego),
- sprawdzenie dostępu do węzłów i zaworów sterowania oraz szafy sterowniczej,
- sprawdzenie plomb i zabezpieczeń,
- sprawdzenie ciśnienia wody na manometrach poszczególnych sekcji (kondygnacji),
- sprawdzenie dzwonu alarmu pożarowego – otworzyć zawór alarmu próbnego aż rozlegnie się sygnał alarmu, następnie zamknąć zawór,
UWAGA: przy dokonywaniu próby alarmu należy powiadomić obsługę AUSP (Ochronę)
- przeprowadzenie testu automatycznego rozruchu pomp oraz poprawności działania sterowania ręcznego,
- sprawdzenie położenia (stopnia otwarcia) i zabezpieczenia zasuw,
- sprawdzenie obecności zapasowych tryskaczy,
- przeprowadzenie próby pomp przez 15 minut,
- sprawdzenia działania automatyki napełniania wody w zbiorniku (zwory pływakowe, wskazania poziomu wody),
- sprawdzenie elektrycznych urządzeń kontroli (szafa sterownicza),
- sprawdzenie przekazywania alarmu i sygnału zadziałania pomp do pomieszczenia AUSP (Ochrona),
- sprawdzenie pomp, stanu smaru w łożyskach, zaciągnięcie śrub fundamentowych i na połączeniach kołnierzowych,
- sprawdzenie zgodności ciśnienia na manometrach kontrolnych z ciśnieniem przewidzianym w projekcie,

- wymiana niesprawnych elementów instalacji.
2. Obsługa roczna:
- przeprowadzenie obsługi kwartalnej,
 - sprawdzenie szczelności zaworów i zasuw (w miarę potrzeb wymiana),
 - oględziny i czyszczenie zbiorników hydroforowych,
 - oględziny rurociągu w celu wykrycia i usunięcia przecieków, sprawdzenia stanu mocowania rurociągu, pomalowanie rur,
 - sprawdzenie uszczelnienia dławic pomp oraz wszystkich kurków i zaworów,
 - wymiana wody w instalacji i we wszystkich zbiornikach,
 - przepłukanie i odpowietrzenie rurociągu,
 - oczyszczenie powierzchni rurociągu oraz tryskaczy z brudu i pyłu,
 - sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz silników pomp,
 - sprawdzenie, czy w zabezpieczonym obiekcie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na utrudnienie procesu gaszenia lub jego skuteczność,
 - doprowadzenie urządzenia gaśniczego do stanu dozoru.
3. Obsługa dwuletnia:
- przeprowadzenie obsługi rocznej,
 - rozebranie i oczyszczenie pomp i ich armatury, szczegółowe przejrzanie wszystkich części, wymiana elementów niesprawnych, ewentualny remont,
 - odwodnienie, sprawdzenie i oczyszczenie zbiorników wody z korozji, w razie potrzeby wykonanie remontu,
 - wymiana niesprawnych elementów mocowania rurociągu,
 - sprawdzenie zaworów zamykających, alarmowych i zwrotnych (w miarę potrzeb przeczyszczenie lub wymiana),
 - pomalowanie rurociągu po jego oczyszczeniu i przepłukaniu,
 - legalizacja zbiorników i elementów tego wymagających w ustalonych okresach.

Systemy oddymiania:

Obsługa kwartalna:

7. Centrala sterownicza bram pożarowych i centrala sterownicza oddymiania wraz z podstawowym zasilaniem:
- sprawdzenie działania centrali, jej zamocowania, stanu technicznego i parametrów technicznych (zgodnie z DTR),
 - sprawdzenie układu zasilania energią elektryczną i urządzeń pomiarowych,
 - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków i szyb,
 - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa połączeń linii dozoru, stanu połączeń modułów i paneli w centrali wraz z wymianą lub naprawą modułów uszkodzonych,
 - czyszczenie centrali i jej gniazd (portów) wejścia-wyjścia.
8. Źródło zasilania awaryjnego:
- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia i prądu ładowania,
 - sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 220 V,
 - sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych.
9. Linie dozorowe, sygnalizacyjne i sterownicze:
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych,
 - sprawdzenie mocowań, uchwytów i obejm podtrzymujących oraz linek nośnych,
 - sprawdzenie stanu i prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego przzerwania linii (łączówki, przełącznice, rozdzielnice itd.),
 - usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupełnienie uchwytów, linek nośnych, mocowań,
 - sprawdzenie poprawności działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybraną czujkę pożarową za pomocą imitatora dymu, płomienia, ciepła, a w przypadku przycisku - poprzez uruchomienie ręczne.
10. Czujki pożarowe, przyciski pożarowe i sterownicze:
- sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania czujek i przycisków, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów optycznych, akustycznych optyczno-akustycznych,
 - sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania i sygnalizatorów za pomocą imitatorów pożaru,
 - usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek i ewentualna wymiana na czujki o wymaganych parametrach.
11. Kłapy dymowe, wentylatory oddymiające i siłowniki:
- sprawdzenie stanu technicznego i mocowań kłap dymowych, wentylatorów oddymiających i siłowników,
 - sprawdzenie poprawności działania wszystkich kłap, wentylatorów i siłowników przez uruchomienie przycisków alarmowych i manewrowych i/lub wyzwolenie czujek dymu,
 - usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja.
12. Urządzenia dodatkowe:
- sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz innych urządzeń dodatkowych (jeżeli takie występują i są objęte konserwacją).

Obsługa roczna:

Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania metodą pomiaru dozymetrycznego skażeń (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Podsystemy zasysania dymu – obsługa kwartalna:

- oględziny rurociągów zasysających powietrze wraz z przeczyszczeniem otworów próbkujących,
- sprawdzenie napięcia w centralkach na zaciskach 1 -2,
- sprawdzenie monitorowania osłony detektorów,
- sprawdzenie monitorowania detektorów, wykonanie alarmu testowego
- przeczyszczenie filtrów przeciwpylowych i wymiana ich co najmniej raz w roku
- sprawdzenie wartości bezwzględnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie wartości nominalnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.

**Wykaz systemów przeciwpożarowych podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych
w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji – zadanie 2.**

L.p.	System	Ilość elementów		Typ i nazwa elementu
		szt./ kpl.	3.	
1.	2.	3.	4.	
1.	SUG systemu KD-200 na gaz FM-200	5	Butla 140l TPED/Faber	
		8	Dysza 1 1/4"	
		1	Elektryczna głowica wyzwalająca	
		1	Urządzenie do naciągania głowicy	
		3	Pneumatyczna głowica wyzwalająca	
		1	Ręczna głowica wyzwalająca	
		5	Przełącznik ciśnieniowy NO 42	
		1	Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)	
		5	Elastyczny wąż wylotowy 2" NPT	
		5	Zawór zwrotny 2"	
2.	Centrala sterowania gaszeniem Polon- Alfa IGNIS 1520	1	Przylącze zbiornika 42 bar do linii pilotowej	
		1	Złączka wąż elastyczny – wskaźnik przepływu	
		4	Elastyczny wąż wyzwalający 762mm	
		1	Centrala IGNIS 1520	
		4	Czujka jonizacyjna dymu DIO 40	
		4	Czujka optyczna dymu DOR 40	
		2	Przycisk wyzwolenia ręcznego START PG-1	
2	Przycisk zatrzymania STOP PS-1			

1.	2.	3.	4.
		<p>3 Sygnalizator akustyczny SA-K1</p> <p>3 Lampa sygnalizacyjna SO-1</p> <p>2 Akumulatory 12V/ 7Ah</p>	
3.	System detekcji dymu VESDA	<p>1 Detektor systemu VESDA LaserPlus VLP 400</p> <p>1 Zasilacz 24V + 2 akumulatory 28 Ah</p> <p>57 mb</p>	<p>Główna rurka ssąca czerwona RL 25</p>
4.	SUG systemu KD-200 na gaz FM-200	<p>6 Butla 140l TPD/Faber</p> <p>4 Dysza 3/4"</p> <p>2 Dysza 1"</p> <p>9 Dysza 1 1/4"</p>	<p>Elektryczna głowica wyzwalająca</p> <p>Urządzenia do naciągania głowicy elektrycznej</p> <p>Pneumatyczna głowica wyzwalająca</p> <p>Ręczna głowica wyzwalająca</p> <p>Czujnik niskiego ciśnienia do zbiorników</p> <p>Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)</p> <p>Adapter zawór wylotowy – rurociąg 2"</p> <p>Zawór zwrotny 2"</p> <p>Elastyczny wąż wyzwalający 762 mm</p>
5.	Centrala sterowania gaszeniem Polon-Alfa IGNIS 1520	<p>1 Centrala IGNIS 1520</p> <p>4 Czujka jonizacyjna dymu DIO 40</p> <p>22 Czujka optyczna dymu DOR 40</p> <p>16 Sygnalizator optyczny WZ-31</p> <p>3 Sygnalizator SO1</p>	

1.	2.	3.	4.
		1	Sygnalizator SD1
		3	Przycisk wyzwolenia ręcznego START PG-1
		3	Przycisk zatrzymania STOP PS-1
		4	Sygnalizator akustyczny SA-K
		2	Akumulatory 12V/ 7Ah+
6.	SUG systemu FE 36 Pliszka	1	Centrala Ignis 1520M
		2	Akumulator 12V 7 Ah
		2	Czujka DUR 40
		1	Sygnalizator akustyczny SA-K7
		1	Sygnalizator optyczny SE-1
		1	Sygnalizator drzwiowy SW-1
		1	Przycisk uruchomienia PU-61
		2	Przycisk wstrzymania PW-61
		2	Kłapa odcinająca mcr FID
7.	SUG systemu Inergen	1	Centrala Schrack
		2	Przycisk START,STOP
		1	Sygnalizator optyczno – akustyczny
		1	Sygnalizator ostrzegawczy
		12	Czujka
		6	Wskaźnik zadziałania

		4	Butla 80 l (300 bar)
		8	Dysza gaśnicza
		1	Kłapa przeciwpożarowa

Zakres czynności podlegających usłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji – zadanie 2.

Stala instalacja gaśnicza Inergen z systemem sterowania gaszeniem:

1. Obsługa kwartalna

- sprawdzenie stanu zamocowań butli i rurociągów sprawdzenie stanu rurociągów oraz połączeń elastycznych,
- sprawdzenie stanu zaworów butli,
- sprawdzenie stanu elektrozaworów,
- sprawdzenie ciśnienia w butlach ze środkiem gaśniczym,
- sprawdzenie stanu dysz rozprężnych,
- sprawdzenie wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora dźwiękowego centrali gaśniczych,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń akumulatorów - ogłędziny akumulatorów,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego centrali gaśniczej,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego centrali gaśniczej,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii dozorowych w centrali gaśniczej,
- sprawdzenie prawidłowości połączeń linii sygnalizacyjnych centrali gaśniczej,
- sprawdzenie napięć wychodzących na linie dozorowe i sygnalizacyjne,
- wykonanie prób przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji centrali gaśniczej,
- wykonanie prób przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych- sprawdzenie reakcji centrali gaśniczej,
- sprawdzenie działania czujek dymu poprzez zadymienie – 1 / 4 ilości wszystkich czujek systemu,
- sprawdzenie zadziałania elektrozaworu od koincydencji czujek dymu,
- sprawdzenie zadziałania elektrozaworu od przycisku START(dla wszystkich przycisków START systemu),
- sprawdzenie zatrzymania akcji gaszenia przyciskiem STOP (dla wszystkich przycisków STOP systemu),
- sprawdzenie działania sygnalizacji optyczno akustycznej podczas alarmu pożaru,
- sprawdzenie zamykania się klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych podczas alarmu pożaru,
- sprawdzenie przesyłania sygnałów POŻAR, WYZWOLENIE, USZKODZENIE do centrali SAP,
- sprawdzenie kompletności instrukcji, oznaczeń, napisów sprawdzenie plomb na przyciskach START i wtyczce elektrozaworu.

2. Obsługa roczna:

- wykonanie obsługi kwartalnej,
- sprawdzenie i pomiar napięć na liniach dozorowych,
- sprawdzenie czasu zwłoki od alarmu do wyzwolenia,
- pomiar prądu wyzwiania siłownika elektromagnetycznego butli,
- przedmuchiwanie i sprawdzanie drożności rurociągów rozprowadzających,
- konserwacja przewodów i elementów gumowych,


- sprawdzenie ciśnienia w butlach i stan manometrów na zaworach butli,
- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 220 V oraz 24 VDC,
- sprawdzenie działania przycisków START i STOP,
- sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń obwodów presostatów i obwodów siłowników elektromagnetycznych na zaworach butli,
- sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej podłączonej do centrali,
- sprawdzenie wybiórczo działania urządzeń (czujek, sygnalizacji, klap i przycisków) tak, aby w ciągu roku zostało sprawdzone 100% urządzeń,
- sprawdzenie kompletności instrukcji, napisów,
- symulacja odpalania siłowników elektromagnetycznych zaworów butli w koincydencji z czujkami sygnalizacji pożaru,
- sprawdzenie obwodów siłowników elektromagnetycznych,
- sprawdzenie stanu klap,
- sprawdzenie działania siłowników do klap.

2. Obsługa roczna:

- wykonanie obsługi kwartalnej,
- sprawdzenie i pomiar napięć na liniach dozorowych,
- sprawdzenie stanu zaworów butli,
- sprawdzenie czasu zwłoki od alarmu do wyzwolenia,
- pomiar prądu wyzwolenia siłownika elektromagnetycznego butli,
- przedmuchiwanie i sprawdzanie drożności rurociągów rozpraszających,
- konserwacja przewodów i elementów gumowych,
- sprawdzenie przekazywania sygnałów do centrali SAP budynku,
- sprawdzenie stanu technicznego siłowników elektromagnetycznych,
- sprawdzenie działania 100% wszystkich urządzeń.

Systemy wczesnego wykrywania pożaru – obsługa kwartalna:

- oględziny rurociągów zasysających powietrze wraz z przeczyszczeniem otworów próbkujących,
- sprawdzenie napięcia w centralkach na zaciskach 1 -2,
- sprawdzenie monitorowania osłony detektorów,
- sprawdzenie monitorowania detektorów wykonanie alarmu testowego przeczyszczenie filtrów przeciwpływowych centralek,
- sprawdzenie wartości bezwzględnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie wartości nominalnych przepływu powietrza w centralkach,
- sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

***Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru
w obiektach Komendy Głównej Policji, numer postępowania 78/Cir/19/KK***

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

..... (miejscowość), dnia 2019 r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejscowość), dnia 2019 r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia 2019r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....
.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia 2019r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia 2019r.

.....
(podpis)

....., dnia 2019 r.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z opublikowaniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu pn. „*Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji*”, numer postępowania 78/Cir/19/KK

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa wykonawcy)

1. oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszy postępowaniu;
2. oświadczam, że należę do grupy kapitałowej z poniższym(-i) wykonawcą(-ami), który złożył ofertę niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), w skład której wchodzi(n) poniżej wymienione podmioty:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu


3. w załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA:

1. **Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.**
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, każdy z nich składa przedmiotowe oświadczenie oddzielnie.

.....
data wypełnienia

.....
czytelny podpis lub pieczęć z podpisem osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



WYKAZ USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Konservację stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji”, numer postępowania 78/Cir/19/KK,
informujemy, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, poniżej przedstawiamy stosowny wykaz wykonanych usług:

Lp.	Przedmiot zamówienia – opis	Data wykonania od - do (dzień, miesiąc, rok)	Wartość zamówienia (brutto) w PLN	Odbiorca zamówienia	Dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia (nr strony)
1.					
2.					

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „**Konserwację stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji**” numer postępowania 78/Cir/19/KK, informujemy, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie *zdolności technicznej lub zawodowej*, poniżej przedstawiamy stosowny wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, są zdolne do wykonania zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia:

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje i uprawnienia	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie dysponowania osobą
1.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Securiton” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela		
2.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Polon-Alfa” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela		
3.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Schrack” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;		
4.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Vesda” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela		
5.		Posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Synova” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;		
6.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Jena” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;		
7.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „Mercor” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;		
8.		posiada wiedzę z zakresu działania systemu: „D+H” oraz został przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyżej wymienionego systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;		
9.		posiada certyfikat dla personelu spełniający wymagania Ustawy o substancjach o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881)		