



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**  
**BIURO FINANSÓW**  
**WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH**

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57  
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. *FZF-6528*...../19

Warszawa, dnia *06*.06.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

*Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie”, numer postępowania 136/Cir/19/RG*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i zmianę SIWZ:

**Pytanie 1**

W związku z zamiarem przystąpienia do ogłoszonego zamówienia publicznego na "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie" o numerze sprawy 136/Cir/19/RG, informujemy że na stronie internetowej wskazanej w SIWZ oraz w samym SIWZ i jego załącznikach brak jest opisu przedmiotu zamówienia wraz z listą urządzeń i czynności. Powyższe uniemożliwia złożenie oferty zgodnie z przepisami ustawy pzp. Proszę zatem o umieszczenie stosowanych, załączników, informacji niezbędnych do oszacowania oferty oraz o wydłużenie terminu na jej składanie ze względu na braki w ogłoszeniu. Dodatkowo chciałbym prosić o możliwość dokonani wizji lokalnej lub wskazanie osoby z którą w tej sprawie mógłbym się kontaktować.

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający publikuje pełną treść załączników do projektu umowy. W sprawie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 60-133-81.

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i zmienia termin składania i otwarcia ofert. Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie:**

## **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

### **I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

#### **1. Miejsce i termin składania ofert:**

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów  
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**

**Przetarg nr 136/Cir/19/RG**

**„Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów  
konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji  
w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie”**

**Nie otwierać przed dniem ..... 2019 r.**

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do **dnia 13.06.2019 r. do godz. 9:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30-15.30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

#### **2. Miejsce i tryb otwarcia ofert**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w **dniu 13.06.2019 r. o godz. 10:00.**

#### **3. Zmiana i wycofanie oferty:**

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” – według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

Powyższe zmiany są wiążące dla stron postępowania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zarządzania Policjami i Funkcjami Pomocowymi  
Biuro Zarządzania  
Komando Służbywalne Policji  
Anna LUCHCIŃSKA

wykonano w 1 egz.:  
opr./wyk. R. Gasek  
tel. 22 60 115 11

Zadanie nr 1 Klimatyzacja precyzyjna  
umowa nr.....

Załącznik nr 1

L p.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
1	Iwicka	strzelnica	System klimatyzacyjno-wentylacyjny LENNOX	6-005170	1. Montaż centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej LENNOX obsługującej strzelnicę kulową; elementy składowe wentylacji: 48 szt. anemostatów (pom. strzelnicy), centrala LENNOX składająca się z trzech głównych sekcji (czionów): KLM16 SKI700L RAM C120 nr serii 20197980/AHU0216/10/1, KLM16 SK2050P NOHY nr serii 20197990/AHU0216/10/4, KLM16 SK1550L RAM C120 nr serii 20197982/AHU0216/10/2 (pom. techniczne); dwa agregaty wody lodowej LENNOX model KSCM 64D nr serii 10035290ES03100718, model KSCM64D nr serii 10035251ES3100716 (na dachu budynku). 2. Montaż szafy sterującej ww. centralami.	2010	12		wymiana filtra wstępnego w kanale co miesiąc
2	Iwicka	pom. 8 (CEPS)	Zestaw klimatyzacyjny MISTRAL DC	6-005098	Zestaw klimatyzacyjny Mistral Inverter DC DUAL składający się z dwóch jednostek wewnętrznych typu ściennie o mocy chłodniczej/grzewczej: 1) 2,5 kW/2,75 kW model Mistral-DSI-09 nr fabr. C101241840110722150025 (pom. 8b - mniejsze), 2) 3,5 kW/3,9 kW model Mistral-DSI-12 nr fabr. C101241840210722150023 (pom. 8a - większe) oraz jednostki zewnętrznej o mocy 8 kW typ M30C-21HRDN1; na wyposażeniu dwa sterowniki (piloty).	2010	6		
3	Iwicka	strzelnica	Zestaw klimatyzacyjny MITSUBISHI ELECTRIC	6-005169	Zestaw klimatyzacyjny kasetonowy typu multisplit 5 jedn. <b>wew. i 1jedn. zew.</b> ; jedn. zew. typu MXZ-8A140VA o mocy chł./grz. 14,0 kW/16,0 kW nr fabr. 04W03728 (umiejscowiona na dachu), dwie jedn. wew. typu SLZ-KA50VAL o mocy chł./grz. 4,6 kW/5,0 kW o nr fabr. 9YM 03951 i 01M 00041 (holl) oraz trzy jedn. wew. typu SLZ-KA25VAL o mocy chł./grz. 2,5 kW/3,0 kW o nr fabr. 98M04133 (pok. 1), 98M04142 (pok. 2) i 98M04125 (pok. 10).	2010	6		
4	Iwicka	pom. węzła łączności	Klimatyzator LG	6-006674	Split ścienny model P12 EN nr ser. jedn. wew.604TALBU376 jedn. zew. 604TABNJT245	2016	12		
5	Rakowiecka 2A	pom. teleinformatyki (bud. MSWiA)	System wentylacyjny TOSHIBA	6-005190	Składa się z centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej typ MMD-VN502HEXE nr fabr. 10500005 (pod sufitem podwieszanym) oraz 10 szt. anemostatów nawiewnych.	2011	12		

Zadanie nr 1 Klimatyzacja precyzyjna  
umowa nr.....

Załącznik nr 1

L p.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
6	Rakowiecka 2A	pom. teleinformatyki i UPS (bud. MSWIA)	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-005191	Zestaw Big Multisplit inverter składający się z 6 jedn. wew. i 1 kpl. jedn. zew. (2 szt. w kpl.); jedn. wew. podsuftowe typ MMC-AP0484H-E o mocy 14kW nr fabr.: 10730034 (pom. UPS), 10730011, 10730013, 10730015, 10730019, 10730033 (pom. teleinformatyki); jedn. zew. typ MMY-MAP1204HT8-E nr fabr.: 10610060, 10610071.	2011	12		
7	Rakowiecka 2A	pom. teleinformatyki i UPS (bud. MSWIA)	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-005192	Zestaw Big Multisplit inverter składający się z 6 jedn. wew. i 1 kpl. jedn. zew. (2 szt. w kpl.); jedn. wew. podsuftowe typ MMC-AP0484H-E o mocy 14kW nr fabr.: 10730012, 10730035 (pom. UPS), 10630014, 10730014, 10730031, 10730032 (pom. teleinformatyki); jedn. zew. typ MMY-MAP1204HT8-E nr fabr.: 10610022, 10610058.	2011	12		
8	Olszewska	pom. 201 (małe)	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005398	Split ścienny typ jedn. wew. RSA12LGC nr fabr. E023824, sterowania bezprzewodowe – pilot	2014 (2010-2012)	6		
9	Olszewska	pom. 201 (duże)	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005399	Split ścienny typ jedn. wew. RSA12LGC nr fabr. E023830, sterowania bezprzewodowe – pilot.	2014 (2010-2012)	6		
10	Olszewska	pom. 102	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005400	Split ścienny typ jedn. wew. RSA18LE nr fabr. E000956, sterowania bezprzewodowe – pilot	2014 (2010-2012)	6		
11	Olszewska	pom. 102	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-005401	Split ścienny typ jedn. wew. RSA18LE nr fabr. E000951, sterowania bezprzewodowe – pilot	2014 (2010-2012)	6		
12	Olszewska	pom. 68	Klimatyzator SANYO	6-003159	Split SAP XR 128E nr fabr. 00079617, 00010907	2001	6		
13	Olszewska	piwnica pom. techniczne (siłownia)	Klimatyzator TOSHIBA	b/hr	jedn. zew. model RAS-24S2AH-ES moc chł. 6,3 kW grz. 6,8 kW nr fabr. 93100004, jedn. wew. model RAS24SKHT-ES nr fabr. 92400016	2014 (2010-2012)	12		
14	Olszewska	pom. 210	Klimatyzator ROTENSO	6-006445	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26Vi/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2401767600965230120008, 2401767601065240130009	2016	6		
15	Olszewska	pom. 212	Klimatyzator ROTENSO	6-006446	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26Vi/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2401767600965230120006, 2401767601065240130001	2016	6		
16	Olszewska	pom. 313a	Klimatyzator ROTENSO	6-006447	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26Vi/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2401767600965230120005, 2401767601065240130004	2016	6		

Zadanie nr 1 Klimatyzacja precyzyjna  
umowa nr.....

Załącznik nr 1

L p.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
17	Olszewska	pom. 313b	Klimatyzator ROTENSO	6-006448	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26Vr/M26Vo, nr ser. jedn. wew.: 2401767600965230120010, 2401767601065240130006	2016	6		
18	Olszewska	pom. 101 (serwerownia)	System klimatyzacyjny EMERSON	6-005402	Szafy klimatyzacyjne typ: M50VA001V302020FX051124052550 – 3 szt. (nr fabr. 9673920002, 9673920003, 9673920001), M50VA001VD02020FX051124052550 – 1 szt. (nr fabr. 9673930001) skraplacz do klimatyzacji precyzyjnej EMERSON typ HCE 42100GG – 8 szt. (nr fabr.: 199657/2010, 187078/2010, 199325/2010, 200598/2010, 203202/2010, 187079/2010, 199324/2010, 199656/2010)	2014 (2010-2012)	12		
19	Olszewska	pom. video (urząd. w piwnicy)	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	6-005403	System klimatyzacyjno-wentylacyjny (w inwentaryzacji oznaczony nr. 2): centrala wentylacyjna podwieszana VBW typ SPS symbol SPS-1/50-P-600/250-3-1-P-T-1 nr fabr. C25817/11, rok prod. 2011 (dwa segmenty i rozdzielnia zasilająco-sterująca w piwnicy pom. magazynowe) – obsługuje pom. „video” na II piętrze.	2014 (2010-2012)	12		
20	Olszewska	I piętro (urząd. w pom. 110 - techniczne przy serwerowni)	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	b/nr	System klimatyzacyjno - wentylacyjny (w inwentaryzacji oznaczony nr. 1): centrala klimatyzacyjna podwieszona typ "SPS" nr C258116W/11 r. prod. 2011 (cztery segmenty, czerpnia na dachu, nawietrzak pod oknem), obsługuje pom. techniczne i biurowe (z anemostatami)	2014 (2010-2012)	12		
21	Wiśniowa	pom. 06 - TGL1 (UPS-a)	Klimatyzator DAIKIN	6-005347	klimatyzator split kanalowy moc chł. 24 kW typ jedn. wew. FDQ250B nr ser. 3310802, typ jedn. zew. RZQ250C nr ser. 5324396, sterowanie przewodowe.	2013	12		
22	Wiśniowa	pom. 06 - TGL1 (UPS-a)	Klimatyzator DAIKIN	6-006002	kanalowy jedn. wew. typ FDQ250B8V3B jedn. zew. typ RZQ250C7Y1B	2007	12		
23	Wiśniowa	pom. 06 - TGL1 (UPS-a)	Klimatyzator DAIKIN	6-006003	kanalowy jedn. wew. typ FDQ250B8V3B jedn. zew. typ RZQ250C7Y1B	2007	12		
24	Wiśniowa	serwerownia przy pom. 211	Klimatyzator FUJITSU	6-004112	ścienny typ ASY 14 UB nr fabr. j.wew. E003200	2005	12		

Zadanie nr 1 Klimatyzacja precyzyjna  
umowa nr.....

Załącznik nr 1

L p.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegładów	potwierzenie wykonania przegładu	Uwagi
25	Wiśniowa	pom. 212 - biura	Klimatyzator McQUAY	6-005217	klimatyzator split ścienny, moc chłodnicza 6,2 kW grzewcza 6,2 kW, typ jedn. wew. M5WMM025G2R o nr fabr. 20533212-00320 i jedn. zew. M5LC025CR o nr fabr. 20534211-09624, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania - bezprzewodowy.	2011	6		
26	Wiśniowa	pom. 212 - biura	Klimatyzator McQUAY	6-005218	klimatyzator split ścienny, moc chłodnicza 6,2 kW grzewcza 6,2 kW, typ jedn. wew. M5WMM025G2R o nr fabr. 20533212-00332 i jedn. zew. M5LC025CR o nr fabr. 20534211-09596, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania - bezprzewodowy.	2011	6		
27	Wiśniowa	pom. 32 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004155	podsufltowy j.w. FDENA-301 j.z. FDCA-301HEN	2004	12		
28	Wiśniowa	pom. 138 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004156	ścienny SRK/SRC-40CC-S nr f. 408000902RE/45750082A	2004	12		
29	Wiśniowa	pom. 249 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004157	ścienny SRK/SRC-40CC-S nr f. 408000854RE/457500833	2004	12		
30	Wiśniowa	pom. 337 (pkt dystryb.)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004158	ścienny SRK/SRC-40CC-S nr f. 408000894RE/457500828	2004	12		
31	Wiśniowa	pom. centrala telef.	Klimatyzator SANYO	6-004828	naścienny split INVERTER o mocy 5,15 kW; jedn. zew. typu SAP-CRV186EH nr fabr. 234683 00038285; jedn. wew. typu SAP-KRV186EH nr fabr. 234676 00215785	2009	12		
32	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	6-004154	wentylacja: centrala BD-79-3 "S" - 1 szt., jedn. chłodnicza AERMEC typ AN507C - 2 szt., anemostaty - 31 szt., klapy pożarowe FRAPOL - 2 szt.; klimatyzacja precyzyjna: HYROS jedn. zew. - 4 szt., jedn wew. - 2 szt., moduł komunikacyjny - 1 szt. modernizacją polegającą na przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z sekcji schładzania.	2003	12		

Zadanie nr 1 Klimatyzacja precyzyjna

umowa nr.....

Załącznik nr 1

L. p.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegładów	potwierdzenie wykonania przegładu	Uwagi
33	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	System klimatyzacyjno-wentylacyjny	6-004219	Agregat skraplający do chłodnicy centrali wentylacyjnej prod. M4MC075D 2 szt., centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna prod. VTS CLIMA typ CV-2-LXF-298K7-7/7-7 w wykonaniu dachowym 1 szt., szafa klimatyzacyjna HIROS typ HIMOND 99UA1C04V92P0 ze skraplaczem zewnętrzny HCE 1 kpl., układ automatycznej regulacji, sterowania i zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1 kpl., anemostaty 24 szt., klapy pożarowe (różne) 7 szt., kratki wentyl. (różne) 67 szt., przepustnice jednopłaszczyz. (różne) 14 szt., wentylatory dachowe prod. BSH KLIMA typ BVD 355/30-4 3 szt.	2004	12		
34	Wiśniowa	pom. 212 - serwerownia	System klimatyzacyjny EMERSON Network Power	6-006004	6 szt. szaf klimatyzacyjnych EMERSON Network Power typ S23DA1010202001P0 (s/n 7222860002, ...., ...., ...., ....) data prod. listopad 2007 r. 6 szt. skraplaczy 6 szt. pompki skroplin	2007	12		
35	Puławska	pom. A-34 (centrala łączności)	System klimatyzacyjny	6-004150	(szafa klimat. TOSCANA 2) 1) centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna EKOSTAR, 2) skraplacz DENKO.	2004	12		
36	Puławska	pom. A-34 (centrala łączności)	Klimatyzator CARRIER	6-004945	kanatowa jedn. wew. typu FX4CSX060 nr fabr. 4006A86665, jedn. zew. typu 38EYX060-X-9 nr fabr. 4607X93105	2008	12		
37	Puławska	pom. S-23	Klimatyzator LG	00144211	split ścienny typ jedn. wew. H12AL.NSM nr ser. 703KAJPROW32, zew. H12AL.UE1 nr ser. 704KAJU01A26 moc chł. 3,5 kW	2018	12		
38	Puławska	pom. S-36	Klimatyzator MDV	6-005096	klimatyzator kanatowy inverter, moc 10,5 kW, jedn. wew. model MHC-36HRDN1 nr fabr. C703045450709604400003, jedn. zew. (agregat) model MHC-36HRDN1 nr fabr. C703045450809603400003; w wyposażeniu sterownik – pilot.	2010	12		
39	Puławska	pom. S-37	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-006815	split ścienny typ jedn. wew./zew. RSG09LTCAROG09LTC moc chł. 2,5 kW, nr ser. jedn. wew./zew. E00072/E000420	2017	12		
40	Puławska	pom. A-29 (centrala łączności)	Klimatyzator HAIER	00144227	ścienny typ j.wew. AS68TEBHRA nr ser. AAA6V2E0900N5J4H0125 j.zew. 1U68REFFRA nr ser. AAA8L1E0900N1J4P02575	2018	12		
41	Puławska	agregatownia	Zestaw klimatyzacyjny CARRIER	6-003161	Roof Top 50TFQ008 2 szt. jedn. wew. nr fabr. 160G35209, 2901G33263	2002	12		



## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
1	Barcicka	pom. wezla łączn. (bud. ochrony)	Klimatyzator FUJITSU	144223	split ścienny model jedn. wew ASYG24LFCC jedn. zew. AOYG24LFCC nr ser. jedn. wew. E080197 zew. E079635	KGP	2018	12		
2	Barcicka	bud. B pom. 305	Klimatyzator SANYO	6-003414	split naścienny typ jedn. wew. SAP-KR128E, jedn. zew. SAP-C128EA, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	KGP	2001	6		
3	Barcicka	bud. B pom. 305	Klimatyzator SANYO	6-003415	split naścienny typ jedn. wew. SAP-KR128E, jedn. zew. SAP-C128EA, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	KGP	2001	6		
4	Barcicka	bud. B pom. 304	Klimatyzator DAIKIN	6-006065	Split naścienny moc chł. 2,5 kW grz. 2,7 kW jedn. wew. typ FTYN25GXV1B nr fabr. K022935, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	KGP	2010	6		
5	Barcicka	bud. B pom. 303	Klimatyzator LG	6-005238	klimatyzator LG INVERTER split kasetonowy moc chłodzenia 7,00 kW moc grzania 8,00 kW typ jedn. wew. CT24 nr fabr. 209KABF00029, typ jedn. zew. UU24 nr fabr. 210KAGS00239, sterowanie przewodowe	KGP	2012	6		
6	Barcicka	bud. B pom. 302	Klimatyzator LG	6-005239	klimatyzator LG INVERTER split kasetonowy moc chłodzenia 7,00 kW moc grzania 8,00 kW typ jedn. wew. CT24 nr fabr. 209KAJP00028, typ jedn. zew. UU24 nr fabr. 210KAQJ00572, sterowanie przewodowe.	KGP	2012	6		
7	Barcicka	bud. B pom. 301	Klimatyzator DAIKIN	6-006066	Split naścienny moc chł. 2,5 kW moc grz. 2,7 kW jedn. wew. typ FTYN25GXV1B nr fabr. K023826, na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania	KGP	2010	6		
8	Barcicka	bud. B pom. 213	Klimatyzator LG	6-005205	Klimatyzator split ścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 5,2/6,3 kW, model jedn. wew. E18SQ nr fabr. 103KADT00106, jedn. zew. S18AQ nr fabr. 103KAFX00019, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2011	6		
9	Barcicka	bud. B pom. B-206 (senwerownia)	Klimatyzator TOSHIBA	6-005177	klimatyzator split naścienny INVERTER, moc chłodnicza/grzewcza 3,5/4,2 kW, model jedn. wew. RAS-137SKV-E3 nr fabr. 12100681, jedn. zew. RAS-137SAV-E3 nr fabr. 12101034, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2011	12		
10	Barcicka	pom. B-22	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004141	ścienny SRK/SRC-20CC-S	KGP	2004	6		
11	Domaniewska	(bud.A)	Klimatyzator FUJITSU	6-004118	ścienny SPLIT typ ASY9/AOY9-TFAS moc chł. 2,5 kW nr fabr. j.z.P002864	KGP	2006	12		
12	Domaniewska	pom. 519 (łącznik)	Klimatyzator FUJITSU	6-004119	ścienny SPLIT typ ASY9/AOY9-TFAS moc chł. 2,5 kW nr fabr. j.z.P000596	KGP	2006	6		
13	Domaniewska	pom. 519	Klimatyzator FUJITSU	6-006628	Split ścienny H12AL Prestige moc chł. 3,5 kW, j. wew. typ H12AL.NSM nr ser. 603KADT0NF02 j. zew. typ H12AL.EU1 nr ser. 603KAKNOF69	KGP	2017	6		

# Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

UMOWA nr .....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przegładów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
14	Domaniewska	pom. 526, 526a	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004754	jedn.zew. RAS-M18GAV-E nr fabr. 802P1742; 2jedd.wew.: RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82100679, RAS-B10SKV-E 2,5kW nr fabr. 82202214	KGP	2008	6		
15	Domaniewska	pom. 516	Klimatyzator FUJITSU	6-005228	split ścienny typ jedn. wew. ASY9TASAW, jedn. zew. AOY9TFAS nr fabr. P005047, moc chłodzenia 2,5 kW	KGP	2005	6		
16	Domaniewska	pom. 517	Klimatyzator FUJITSU	6-005229	split ścienny typ jedn. wew. ASY9TASAW, jedn. zew. AOY9TFAS nr fabr. P003160, moc chłodzenia 2,5 kW	KGP	2005	6		
17	Domaniewska	pom. 506, 507	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004755	jedn. zew. RAS-M18GAV-E nr fabr. 802P1743; 2jedd.wew. RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82100577, 82100669	KGP	2008	6		
18	Domaniewska	pom. 502, 503	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004756	jedn. zew. RAS-M18GAV-E nr fabr. 802P1744; 2jedd.wew. RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82101028, 82100680	KGP	2008	6		
19		pom. 504, 505	Zestaw klimatyzacyjny TRANE	6-003174	2j.w. MWW512HM 1j.z. TWD524PB, nr fabr. J0128630, J0323292, r.prod.'02	KGP	2002	6		
20	Domaniewska	V piętro pom. wg wykazu: 508, 509, 510, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 515, 529, 530, 531, 532,	System klimatyzacyjny FUJITSU	6-004110	agregat zewn. VRF FUJITSU typ AO-90TPCMF nr fabr. T001324 i 14 szt. jedn. wew. ścienne typ AS7TFCMF	KGP	2005	6		
21	Domaniewska	pom. 438 (łącznik - sala konferencyjna)	Klimatyzator CARRIER	6-003183	42HWV 42HQG009G nr fabr. 0801Y43239 r.prod.'02	KGP	2002	6		
22	Domaniewska	pom. 410 (sala konferencyjna)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-006047	FDEN/FDC256HEN2 r.prod.'99	KGP	1999	6		
23	Domaniewska	pom. 406	Klimatyzator MDV	6-005174	split kasetonowy, moc chl./grz. 5,3/6,0 kW, model jedn. wew. MCA-18HRN1 jedn. zew. MOU-18-HN1-Q nr fabr. jedn. zew. 12515633003	KGP	2011	6		
24	Domaniewska	IV piętro pom. wg wykazu: 402, 407, 408, 409, 403, 404, 405, 411	System klimatyzacyjny FUJITSU	6-005090	1 szt. Agregat (jedn. zew.) AO90EDCMF s/n T000752 - na dachu bud. B; jedn. wew.: 4 szt. ścienne w pom.: 402 (typ AS18TFCMF s/n T000342), 407 i 408 (typ AU12TFDMF s/n E000827, E000938), 406 (typ ASG-9TFDMF s/n .....); 4 szt. kasetonowe w pom.: 403 (typ AU7TFCMF s/n T003968), 404 i 405 (typ AU12TFCMF s/n T001897, T001952), 410 (typ AU18TFCMF s/n T002746)	KGP	2010	6		
25	Domaniewska	III piętro pom. wg wykazu: 302, 304, 305, 306, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 350, 351	System klimatyzacyjny FUJITSU	6-005379	agregat zewn. VRF FUJITSU typ AO-90TPCMF nr fabr. T001288 i 14 szt. jedn. wew. ścienne typ ASG-9TFDMF wg wykazu	KGP		6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
26	Domaniewska	pom. 310 serwerownia	Klimatyzator ROTENSO	6-006443	Split ścienny model jedn. wew./zew. M35Vi, M35Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770667110120022, 2402033770767070130006	KGP	2017	12		
27	Domaniewska	pom. 303 (adm. syst.informat.)	Klimatyzator LG	6-006818	Split ścienny H12AL Prestige moc chł. 3,5 kW, nr ser. j. wew. 603KAMZONF03 j. zew. 60KAUUQPZ10	KGP	2017	12		
28	Domaniewska	pom. 250	Klimatyzator FUJITSU	6-006130	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004478/E004459 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	6		
29	Domaniewska	pom. 228	Klimatyzator LG	6-006822	Split ścienny H12AL Prestige moc chł. 3,5 kW, nr ser. j. wew. 603KAUUONE90 j. zew. 603KAWQ04F73	KGP	2017	6		
30	Domaniewska	pom. 209	Klimatyzator LG	6-006819	Split ścienny D24RN Deluxe moc chł. 6,6 kW, nr ser. j. wew. 607KAWQ1D633 j. zew. 607KAQJOGH00	KGP	2017	6		
31	Domaniewska	pom. 207	Klimatyzator LG	6-006820	Split ścienny H12AL Prestige moc chł. 3,5 kW, nr ser. j. wew. 603KAWQONE93 j. zew. 603KAAEOPZ12	KGP	2017	6		
32	Domaniewska	pom. 208	Klimatyzator LG	6-006821	Split ścienny H12AL Prestige moc chł. 3,5 kW, nr ser. j. wew. 603KARWONE98 j. zew. 603KAFX1AB67	KGP	2017	6		
33	Domaniewska	pom. 205	Klimatyzator MDV	6-004827	naścienny typu split INVERTER firmy MDV o mocy 2,5 kW; jedn. zew. typu MSC-09HRDN1 nr fabr. C101032200308319120006 (umiejscowiona na dachu); jedn. wew. typu MSC1-09HRDN1 o nr fabr. C101032200408319120010	KGP	2009	6		
34	Domaniewska	pom. 202	Klimatyzator FUJI	6-004122	typ RSW7A nr fabr. E009020	KGP	2003	6		
35	Domaniewska	pom. 112 (kasa KGP)	Klimatyzator FUJITSU	6-004085	ścienny SPLIT typ ASY 7 UB j.w. E036551	KGP	2005	6		
36	Domaniewska	pom. 112 (kasa KGP)	Klimatyzator FUJITSU	6-004086	ścienny SPLIT typ ASY 7 UB j.w. E049400	KGP	2005	6		
37	Domaniewska	pom. 110 administrator systemów	Klimatyzator MITSUBISHI	6-005348	Klimatyzator Mitsubishi Electric split ścienny moc chł./grz. 3,5/4,0 kW typ jedn. wew. MSZ-FH35VE nr ser. 2006752T, typ jedn. zew. MUZ-FH35VE nr ser. 2001888T, sterowanie bezprzewodowe – pilot.	KGP	2013	12		
38	Domaniewska	hol przy głównym wejściu do budynku	Klimatyzator DAIKIN	6-004911	Klimatyzator kasetonowy EUROPE N.V. SUPER INVERTER jedn. wew. typu FCQ125C7VEB nr fabr. 2812308 jedn. zew. typu RZQ125B8W1B nr fabr. 2819021	KGP	2009	6		
39	Domaniewska	pom. 1A (pom. Serwera)	Klimatyzator FUJITSU	6-004180	typ SPLIT ASY7USBCW j.w. E035261, j.z. E025877	KGP	2005	12		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przeglądó w	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
40	Domaniewska	pom. 7 (sala konferencyjna)	Klimatyzator MISTRAL	6-005185	Klimatyzator kasetonowy INVERTER DC o mocy chłodniczej 10,5 kW i mocy grzewczej 11,03 kW, typ jedn. wew. MOU-36HRDN1 nr fabr. C703036790309316400001, jedn. zew. MCC-36HRDN1 nr fabr. C703036790309316400005	KGP	2011	6		
41	Domaniewska	pom. siłownia	Klimatyzator ROTENSO	6-006444	Split ścienny model jedn. wew./zew. M35Vi, M35Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770667110120019, 240203377076707070130026	KGP	2017	6		
42	Domaniewska	pom. 04 (techniczne)	Klimatyzator FUJITSU	6-006132	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004472IE004526 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	12		Serwis od 01.07.2018r
43	Domaniewska	pom. 09 (powielarnia)	Klimatyzator TRANE	6-003167	split ścienny o mocy chł. 5 kW, typ j.wew. MCW530JN - wg dokumentów (MCW536JNOOB nr fabr. I0740081 - rzeczywisty); typ j.zew. TTK530 NB-R22, nr fabr. J0740081- wg dokumentów (TTK536NBOOCB nr fabr. J0723928 - rzeczywisty); r.prod.2002	KGP	2002	6		
44	Magazynowa	sala konferencyjna	Klimatyzator CARRIER	6-005957	kaseta 40GKX060-703-40 agregat skraplający, pilot	KGP	2002	6		
45	Magazynowa	sala konferencyjna	Klimatyzator CARRIER	6-005958	kaseta 40GKX060-703-40 agregat skraplający, pilot	KGP	2002	6		
46	Magazynowa	sala konferencyjna	Klimatyzator CARRIER	6-005959	kaseta 40GKX060-703-40 agregat skraplający, pilot	KGP	2002	6		
47	Magazynowa	sala bankietowa nr 2	Klimatyzator ELEKTRA	6-006127	EMD 1800RC+systemAIRWELL nr fabr.2100926093	KGP	2000	6		
48	Magazynowa	sala bankietowa nr 1	Klimatyzator LG	6-006131	Split Inverter kanałowy model jedn. wew./jedn. zew. UM48.N34/UU49W.U32 s/n j.w./j.z 501KCTBOF771502KCF7OZX27 moc chł. 14,0 kW	KGP	2015	6		
49	Magazynowa	pom. 127, 128, 129	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004752	jedn.zew. RAS-3M26GAV-E nr fabr. 805N0550; 3 jedn.wew.: jedna typu RAS-B10SKV-E 2,5kW nr fabr. 82201859, dwie typu RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr.: 82100672, 82101017	KGP	2008	6		
50	Magazynowa	pom. 124, 125, 126	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004753	jedn.zew. RAS-3M18SAV-E nr fabr. 804P0038; 3 jedn.wew.: jedna typu RAS-B13SKV-E 3,7kW nr fabr. 82100689, dwie typu RAS-B10SKV-E 2,5kW nr fabr.: 82202209, 82201870	KGP	2008	6		
51	Puławska	pom. ZSK	Klimatyzator ACSON	6-005030	split kasetonowy, moc chłodnicza 6,2 kW, jedn. wew. model A5CK25AR-AFBA-R nr fabr. 20532007-01171, jedn. zew. model A5LC25CR-ACPOC-R nr fabr. 20512511-02491.	KGP	2010	12		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
52	Puławska	pom. ZSK	Klimatyzator ACSON	6-005031	split kasetonowy, moc chłodnicza 6,2 kW, jedn. wew. model A5CK25AR-AFBA-R nr fabr. 20532007-01162, jedn. zew. model A5LC25CR-ACPOC-R nr fabr. 20512511-02492.	KGP	2010	12		
53	Puławska	pom. ZSK	Klimatyzator FUJITSU	6-006176	Split kanałowy model jedn. wew./zew. ARYG54LHTA/AOYG54LATT s/n j.w./j.z. T002925/T008134, sterowanie przewodowe	KGP	2016	12		
54	Puławska	pom. ZSK	Klimatyzator FUJITSU	6-006177	Split kanałowy model jedn. wew./zew. ARYG54LHTA/AOYG54LATT s/n j.w./j.z. T003567/I008135, sterowanie przewodowe	KGP	2016	12		
55	Puławska	pom. ZSK	System wentylacji KLIMOR	6-006175	Centrala rekuperacyjna model KCX 1200/EC s/n 160062093146000000	KGP	2016	12		
56	Puławska	pom. ZSK pok. 2 (senwerownia)	Klimatyzator LENNOX	6-005990	split przysufitowy o mocy 7,1 kW jedn. wew. typ THM-24NI nr fabr. 33604485 s/n C703007360307C1440004	KGP	2008	12		
57	Puławska	pom. CO KGP (sala operacyjna)	Klimatyzator GREE	6-005092	split ścienny, moc chłodnicza 2,4 kW, jedn. wew. model GWHN07EANK3A2A nr fabr. 4132380019406.	KGP	2010	6		
58	Puławska	pom. CO KGP (sala operacyjna)	Klimatyzator GREE	6-005093	split ścienny, moc chłodnicza 3,2 kW, jedn. wew. model GWHN12EBNK3A2A nr fabr. 4132980028157	KGP	2010	6		
59	Puławska	pom. CO KGP (sala konferencyjna)	Klimatyzator GREE	6-005094	split ścienny, moc chłodnicza 4,7 kW, jedn. wew. model GWHN18EDNK3A2A nr fabr. 4160990001658	KGP	2010	6		
60	Puławska	pom. A-347b, A-347c	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005179	zestaw klimatyzacyjny multisplit INVERTER składający się dwóch jedn. wew. ściennych typu: 1) AMNH09GD4LO o mocy chłodniczej 2,5 kW nr fabr. 103KATM00033 (pom. A-347c - z-ca dyr.) 2) AMNH12GD4LO o mocy chłodniczej 3,5 kW nr fabr. 104KAQJ00156 (pom. A-347b - dyr. biura)	KGP	2011	6		
61	Puławska	pom. A-343/344	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005227	oraz jednej jedn. zew. typu MU2M16ULO Zestaw klimatyzacyjny multisplit <b>dwie jedn. wew. ścienne LIBERO ARTCOOL</b> : 1) typ CA09AWRV, moc chł./grz. 2,6/2,9 kW, nr fabr. 201KARW00422 (pom. A-344), 2) typ CA12AWRV, moc chł./grz. 3,5/3,9 kW, nr fabr. 201KAXV00514 (pom. A-343) typ jedn. zew. MU3M19 moc chł./grz. 5,3/6,3 kW nr fabr. 203KAFX00339, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
62	Puławska	pom. A-333/335	Zestaw klimatyzacyjny HAIER BREZZA	6-006451	mult split 2 jedn. wew. ścienne typ AS09BS4HRA nr ser. jedn. wew. AA9FJ9E0800N5G550063 (p. A-333), AA9FJ9E0800N5G550170 (p. A-335), jedn. zew. AA38X4E2900AVG5B0022	KGP	2016	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	Ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
63	Pulawska	pom. A331	Klimatyzator ROTENSO	6-006450	Split, ścienny model jedn. wew./zew. M26VI/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2401767600965230120002, 2401767601065240130008	KGP	2016	6		
64	Pulawska	pom. A-327/325/325a	Zestaw klimatyzacyjny MITSUBISHI ELECTRIC	6-006097	Zestaw klimatyzacyjny składający się z jedn. zew. typ MXZ-4D83VA nr ser. 34U00563 i 3 szt. jedn. wew. typ: 1 szt. MSZ-FH35VE ścienny moc chł./grz. 3,5/4,0 kW nr ser. 3007494T (gabinet), 2 szt. typ MSZ-FH25VE ścienny moc chł./grz. 2,5/3,2 kW nr ser. 2018294T, 2022023T (sekret. i gabinet), sterowanie bezprzewodowe – 3 piloty.	KGP	2013	6		
65	Pulawska	pom. A-323	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004129	podsuflowy j.w. FDNA-601 j.z. FDCA-601HES	KGP	2004	6		
66	Pulawska	pom. A-317	Klimatyzator ELECTRA	6-004297	OMEGA 12 R410A nr fabr. j.wew. 966753 j.zew. 053721	KGP	2007	6		
67	Pulawska	pom. A-309, A-311, A-313	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-003178	3j.w./1j.z. LM-3063C3L nr f. 205KA00034, 205KA0014, 203KA r.prod.'02	KGP	2002	6		
68	Pulawska	pom. A-201, A-205	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-003179	2j.w./1j.z. LM-2163C2L nr fabr. 204KA00354, 204KA00364 r. prod.'02	KGP	2002	6		
69	Pulawska	pom. A-202	Klimatyzator ELEKTRA	6-004272	typ ALPHA17 nr f. j.w.2271062262 j.z.2271061720	KGP	2007	6		
70	Pulawska	pom. A-203/204	Klimatyzator ELEKTRA	6-004273	typ OMEGA12 nr f. j.w.2271518698 j.z.2271373385	KGP	2007	6		
71	Pulawska	pom. A-233	Klimatyzator ROTENSO	6-006449	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26VI/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2401767600965230120001, 2400905000261300130001	KGP	2016	6		
72	Pulawska	pom. A-226/227	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004163	FDEN/FDC-206HEZ	KGP	2006	6		
73	Pulawska	pom. A-226/227	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004164	FDEN/FDC-206HEZ	KGP	2006	6		
74	Pulawska	pom. A-247 (sala portretowa)	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004165	FDEN/FDC-206HEZ	KGP	2006	6		
75	Pulawska	pom. A-212/214 gabinet Z-cy KGP	Klimatyzator MITSUBISHI	6-005420	Klimatyzator split ścienny o mocy chł./grz. 5,0/6,0 kW typ jedn. wew. MSZ-FH50VE s/n 4001511T jedn. zew. MUZ-FH50VE s/n 4001043T, sterownik - pilot model GHM18N1A ścienny nr fabr. j.z.33604455	KGP	2015	6		
76	Pulawska	pom. A-220/222 (w dokum. A-212/214 - błędny nr pom.)	Klimatyzator LENNOX	6-005963		KGP	2007	6		
77	Pulawska	pom. A-216/218 (sekret. Z-ców KGP)	Klimatyzator LG	6-005226	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA12AVFRV, moc chł./grz. 3,5/4,0 kW, nr fabr. 201KASP00420, typ jedn. zew. S12AQV nr fabr. 908KADT00002, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
78	Puławska	pom. A-247a, A249, A249a (gabinet Z-cy KGP ds. logistyki)	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	6-005414	Multisplit jedn.zew. typ AOYG30LAT4 s/n T017277 (dach), 3 szt. jedn. wew. kanalowe: 2 szt. typ ARYG09LLTA moc 2,5 kW s/n R000881, R000918 (sekretariat i poczekalnia), 1 szt. typ ARYG18LLTB moc 5 kW s/n 005829 (gabinet), sterowniki ściennie	KGP	2014	6		
79	Puławska	pom. A249a, A249, A247a (gabinet Z-cy KGP ds. logistyki)	System wentylacji	6-005415	centrala wentylacyjna KLIMOR typ KCX300EC s/n 140062092195500012 (poddasze), sterownik naścienny (sekretariat)	KGP	2014	12		
80	Puławska	pom. A-211	Klimatyzator TRANE	6-003168	j.w. MVM509GM, j.z. TTK509PB-R22, nr fabr. J0128566, r. prod. 02	KGP	2002	6		
81	Puławska	pom. A-129, A-131	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004144	2 l.w. ściennie MVM5010F, 1j.z. MAMSD1010A, nr fabr. 37498, 37570	KGP	2004	6		
82	Puławska	pom. A-125/126 i A129 (gabinet KGP)	System wentylacji GOLD (1)	6-005411	System nawiewno-wyiewny NW1, składa się z centrali nawiewno-wyiewnej NW1 typ GOLD04 ERX Swegon s/n G00404040 (zamontowana na poddaszu), agregatu skraplającego FUJITSU typ AOYG12LM s/n E003937 (na dachu) oraz nawiewników w gabinecie (pom. A125/126) i pom. socjalnym (pom. A129).	KGP	2014	12		
83	Puławska	II piętro blok A pom. sekret., socjal, sala multimed. (gabinet KGP)	System wentylacji GOLD (2)	6-005410	System nawiewno-wyiewny NW2, składa się z centrali nawiewno-wyiewnej NW2 typ GOLD04 ERX Swegon s/n G00404041 (zamontowana na poddaszu), agregatu skraplającego FUJITSU typ AOYG18LF s/n E042450 (na dachu) oraz nawiewników w sekretariacie, pom. socjalnych i sali multimedialnej.	KGP	2014	12		
84	Puławska	pom. A-121, A-123, A-124, A-120/122 (gabinet KGP)	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	6-005408	Zestaw klimatyzacyjny (system S1) składający się z jedn.zew. VRF model AJYA72LALH s/n R302576 (ściana wschodnia budynku, poziom 0) i 5 szt. jedn. wew. model: - ścienny: 2 szt. typ ASYA09GACH moc chł./grz. 2,8/3,2 kW s/n E003681, E003748 (pom. A123 i A121), 1 szt. typ ASYA12GACH moc chł./grz. 3,6/4,1 kW s/n E002195 (pom. A124), 1 szt. typ ASYA18GACH moc chł./grz. 5,6/6,3 kW s/n E001096 (pom. A120/122); - kanałowy: 1 szt. typ ARXC36LATH moc chł./grz. 11,2/12,5 kW s/n T000069 (pom. A121); sterowanie przewodowe.	KGP	2014	6		

# Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr .....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
85	Puławska	pom. A-129 (gabinet KGP)	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	6-005409	Zestaw klimatyzacyjny (system S2) składający się z jedn. zew. VRF model AJYA45LALH s/n R000692 (ściana wschodnia budynku, poziom 0) i 2 szt. jedn. wew. modeli: - ścienny typ ASYA09GACH moc chl./grz. 2,8/3,2 kW s/n E003752 (pom. A129), - kanałowy typ ARXC36LATH moc chl./grz. 11,2/12,5 kW s/n T000068 (pom. A129), sterowanie przewodowe.	KGP	2014	6		
86	Puławska	pom. A101-A105, A109-A114, A116 i A118	System klimatyzacyjny TOSHIBA	6-006161	1 szt. agregat (jedn. zew.) MMY-MAP1204FT-8E s/n 40110016 - na zew. bud.; 13 jedn. wew. ściennych w pom.: A101-101a (2 szt. typ MMK-AP0183H s/n 33200178, 3320019); A102/103 1 szt. typ MMK-AP0124MH-E s/n 52900069, pozostałe pom. 10 szt. typ MMK-AP0094MH-E s/n: 52900141 (p.A104), 52900151 (p.A105), 52900179 (p.A109), 52900185 (p.A110), 52900144 (p.A111), 52900183 (p.A112), 52900178 (p.A113), 52900184 (p.A114), 52900152 (p.A116), 52900156 (p.A118)	KGP	2015	6		serwis od 01.01.2020r
87	Puławska	pom. A-150	Klimatyzator LG	6-005224	Klimatyzator split ścienny LIBERO E typ jedn. wew. E18SQ, moc chl./grz. 5,2/6,3 kW, nr fabr. ASNH186C4WO, typ jedn. zew. S18AQV nr fabr. 204KAVN00567, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		



## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr: .....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladó	Uwagi
88	Puławska	pom. A-30	Klimatyzator LG	6-005246	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 2,5 kW moc grzania 3,2 kW, typ jedn. wew. CA09AW nr fabr. 103KADT00106, typ jedn. zew. S09AAQU nr fabr. 201KATM00817, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
89	Puławska	pom. A-28 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005247	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 2,5 kW moc grzania 3,2 kW, typ jedn. wew. CA09AW nr fabr. 103KALH00095, typ jedn. zew. S09AAQU nr fabr. 201KADT00818, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
90	Puławska	pom. A-31	Klimatyzator LG	6-005248	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 2,5 kW moc grzania 3,2 kW, typ jedn. wew. CA09AW nr fabr. 103KARM00094, typ jedn. zew. S09AAQU nr fabr. 011KAED03692, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
91	Puławska	pom. A-28 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005249	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 4,0 kW, typ jedn. wew. CA12AW nr fabr. 104KAAE00504, typ jedn. zew. S12AAQU nr fabr. 208KAGS00079, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
92	Puławska	pom. A-28 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005250	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 4,0 kW, typ jedn. wew. CA12AW nr fabr. 101KANY00191, typ jedn. zew. S12AAQU nr fabr. 208KADT00082, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
93	Puławska	korytarz (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-005251	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 4,0 kW, typ jedn. wew. CA12AW nr fabr. 101KAZK00133, typ jedn. zew. S12AAQU nr fabr. 208KAYR00074, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
94	Puławska	pom. A-26 (CPOZ)	Klimatyzator LG	6-006069	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 7,0 kW moc grzania 8,4 kW, typ jedn. wew. CA24AW nr fabr. 203KAXV00050, typ jedn. zew. S24AAQU nr fabr. 208KAMZ00131, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
95	Puławska	pom. A-27	Zestaw klimatyzacyjny DAIKIN	6-005985	Split podstropowy 2j.w. FHYF35BU1 nr fabr. 3900206, 3900225; 1j.z. RP71L7W1 nr fabr. 2303059	KGP	2004	6		
96	Puławska	pom. A-27	Zestaw klimatyzacyjny DAIKIN	6-005986	Split podstropowy 2j.w. FHYF45BU1 nr fabr. 3900414, 3900415; 1j.z. RP100L7W1 nr fabr. 2303064.	KGP	2004	6		
97	Puławska	pom. A-25	Klimatyzator LG	6-006673	split ścienny P18EN nr ser. jedn. wew. 603TABNBIM901 jedn. zew. 603TAEJC2212	KGP	2016	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

Załącznik nr 1

umowa nr.....

L/p	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
98	Puławska	pom. S-22, S-22a	Zestaw klimatyzacyjny SANYO	6-004167	2szt. j.wew. SAP-FTR226QHS5, SAP-KR78EH	KGSP	2001	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

L/p	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przeglądó w	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
99	Puławska	pom. B-375 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator FUJITSU	6-006137	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004484/E004558 moc chł. 3,4 kW	KGPK	2015	12		Serwis od 01.07.2018r
100	Puławska	pom. B-367	Klimatyzator LG	6-003187	LS-R126AAL nr f. 203KA00139 r.prod.02	KGPK	2002	6		
101	Puławska	pom. B-363/365	Klimatyzator LG	6-005095	split ścienny inverter Libero, moc 3,5 kW/4,0 kW, jedn. wew. model CS12AQ nr fabr. 008KAED00236, jedn. zew. (agregat) model S12AQU nr fabr. 008KAAE00264; w wyposażeniu sterownik – pilot.	KGPK	2010	6		
102	Puławska	pom. B-361	Klimatyzator FUJITSU	00007570	ścienny ASY-7UB nr fabr. E052515	KGPK	2006	6		
103	Puławska	pom. B-373	Klimatyzator FUJITSU	00007571	ścienny ASY-7UB nr fabr. E052504	KGPK	2006	6		
104		pom. B-349	Klimatyzator ROTENSO	6-006454	M26Vi/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2401767600965230120009, 2400905000261300130019	KGPK		6		
105	Puławska	pom. B-346/348	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004134	ścienny SRK/SRC-28CC-S	KGPK	2004	6		
106	Puławska	pom. B-352/354	Zestaw klimatyzacyjny ROTENSO	6-006456	multi split 2 jedn. wew. ścienne ROTENSO S26Vi oraz S35Vi, jedn. zew. H60Vm3, nr ser. jedn. wew. 2402033770267090120002, 2401776440265230120229, jedn. zew. 2401776870365300160010	KGPK	2016	6		
107	Puławska	pom. B-357/353	Zestaw klimatyzacyjny HAIER BREZZA	6-006455	multi split 2 jedn. wew. ścienne typ AS09BS4HRA nr ser. jedn. wew. AA9FJ9E0800N5G550175 (p. B-351), AA9FJ9E0800N5G550127 (p. B-353), jedn. zew. AA38X4E2900AVG5C0083	KGPK	2016	6		
108	Puławska	pom. B-322	Klimatyzator SANYO	6-003413	SAP-KR 1850S.C./SAP-KAR505	KGPK	2001	6		
109	Puławska	pom. B-330	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004140	ścienny typ SRK/SRC-28CC-S	KGPK	2004	6		
110	Puławska	pom. B-308a/310	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-006829	Multisplit inverter ścienny (2jedn. wew.) model jedn. wew./jedn. zew. MS09AQ/MU3M19 nr ser. j.w./j.z. 605KCB11H97 i 601KCGW0D39703KCGW16279 moc chł. 2,6 kW	KGPK	2017	6		
111	Puławska	pom. B-322	Klimatyzator LG	6-005180	kanatowy INVERTER o mocy chł. 5,2 kW grz. 5,8 kW typ j.w. UB18 j.z. UU18W nr fabr. j.w. 103KAYR00050 j.z. 101KAMZ00259	KGPK	2011	6		
112	Puławska	pom. B-317	Klimatyzator LG	6-005980	typ G12AH nr fabr. j.w. ASNH126E2AO j.z.0710TK11037	KGPK	2008	6		
113	Puławska	pom. B-319	Klimatyzator LG	6-005981	typ G12AH nr fabr. j.w. ES-H126LLAO j.z. ES-H-126LLAO	KGPK	2008	6		
114	Puławska	pom. B-302 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator FUJITSU	6-006136	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004480/E004559 moc chł. 3,4 kW	KGPK	2015	12		Serwis od 01.07.2018r
115	Puławska	pom. B-201 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator FUJITSU	6-006134	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004723/E004545 moc chł. 3,4 kW	KGPK	2015	12		Serwis od 01.07.2018r
116	Puławska	pom. B-278 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator FUJITSU	6-006135	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004475/E004543 moc chł. 3,4 kW	KGPK	2015	12		Serwis od 01.07.2018r

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierzenie wykonania przegladu	Uwagi
117	Pulawska	pom. B-268	Klimatyzator FUJITSU	6-006141	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG09LFC/AJAYG09LFC s/n j.w./j.z E002852/E002684 moc chł. 2,5 kW	KGP	2015	6		Serwis od 01.07.2018r
118	Pulawska	pom. B-264/266	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-006140	Multisplit inverter ścienny (2jedn. wew.) model jedn. wew./jedn. zew. MS09AQ i MS12AQ/MU4M25 j.w./j.z 404KAUU00622 i 501KCHE03857/502KCDGOTB58 moc chł. 2,6 kW i 3,5 kW	KGP	2015	6		Serwis od 01.07.2018r
119	Pulawska	pom. B-251	Klimatyzator HAIER	00007563	Ścienny HSU-09CA03/R1 AA1UQDE09000 AD43H3641	KGP	2004	6		
120	Pulawska	pom. B-253	Klimatyzator HAIER	00007564	Ścienny HSU-09CA03/R1 AA1UQDE09000 AD43H3524	KGP	2004	6		
121	Pulawska	pom. B-255	Klimatyzator HAIER	00007565	Ścienny HSU-09CA03/R1 AA1UQDE09000 AD43H3523	KGP	2004	6		
122	Pulawska	pom. B-249	Klimatyzator McQUAY	6-004761	jedn. zew. typ M5WMO15G jedn. wew. ścienna przysufitowa typu MWMO15G nr fabr. 20511012-03424	KGP	2008	6		
123	Pulawska	pom. B-257	Klimatyzator McQUAY	6-004762	jedn. zew. typ M5WMO15G jedn. wew. ścienna przysufitowa typu MWMO15G nr fabr. 20511012-03419	KGP	2008	6		
124	Pulawska	pom. B-258, B-260	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004763	jedn. zew. typ M4MST1515A i 2 jedn. wew. ścienne przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03401, 20511012-03421	KGP	2008	6		
125	Pulawska	pom. B-262, B-262a	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004764	jedn. zew. typ M4MST1515A i 2 jedn. wew. ścienne przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03401, 20511012-03421	KGP	2008	6		
126	Pulawska	pom. B-243, B-245, B-247	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004765	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ścienne przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03394, 20511012-03402, 20511012-03399	KGP	2008	6		
127	Pulawska	pom. B-246, B-248, B-250	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004766	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ścienne przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03432, 20511012-03420, 20511012-03400	KGP	2008	6		
128	Pulawska	pom. B-252, B-254, B-256	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004767	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ścienne przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03427, 20511012-03393, 20511012-03392	KGP	2008	6		
129	Pulawska	pom. B-259, B-261	Zestaw klimatyzacyjny McQUAY	6-004768	jedn. zew. typ M4MST1515A i 3 jedn. wew. ścienne przysufitowe typu MWMS015G nr fabr.: 20511012-03411, 20511012-03410, 20511012-03413	KGP	2008	6		
130	Pulawska	pom. B-181 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator DAIKIN	6-001628	j.z.FT453, j.w.R45	KGP	2002	12		
131	Pulawska	pom. B-176	Klimatyzator ELECTRA	6-004295	OMEGA 12 R410A nr fabr. j.wew. 966754 j.zew. 053722	KGP	2007	6		
132	Pulawska	pom. B-174	Klimatyzator ELECTRA	6-004296	OMEGA 12 R410A nr fabr. j.wew. 966756 j.zew. 053723	KGP	2007	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr .....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierzenie wykonania przegladu	Uwagi
133	Pulawska	pom. B-159	Klimatyzator FUJITSU	6-006139	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004496/E004460 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	6		
134	Pulawska	pom. B-157	Klimatyzator LG	6-003185	LS-R126AAL nr fabr. 203KA00187 r.prod.'02	KGP	2002	6		
135	Pulawska	pom. B-157a	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004137	ścienny SRK/SRC-20CC-S	KGP	2004	6		
136	Pulawska	pom. B-154	Klimatyzator LG	6-005186	split ścienny INVERTER o mocy chłodniczej 3,5 kW i mocy grzewczej 4,0 kW, typ jedn. wew. E12SQ nr fabr. 104KAWQ0169, jedn. zew. E12SQU nr fabr. 106KAXV0090.	KGP	2011	6		
137	Pulawska	pom. B-145, B-147	Zestaw klimatyzacyjny ELEKTRA	6-004921	jedn. zew. typu DUO COMPACT 12/12 R410A EL nr fabr. 396743 2 szt. jedn. wew. typu COMPACT F12 A R410A EL o nr fabr.: 6631107, 6633060	KGP	2009	6		
138	Pulawska	pom. B-135	Klimatyzator LG	6-006068	klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 5,2 kW moc grzania 6,3 kW, typ jedn. wew. CA18AW nr fabr. 210KACA00091, typ jedn. zew. S18AQU nr fabr. 210KADT00218, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
139	Pulawska	pom. B-132	Klimatyzator LG	6-006067	klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER split ścienny moc chłodzenia 5,2 kW moc grzania 6,3 kW, typ jedn. wew. CA18AW nr fabr. 201KAPB00088, typ jedn. zew. S18AQU nr fabr. 210KANY00991, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
140	Pulawska	pom. B-129	Klimatyzator TRANE	6-003171	j.w. MWVW512GM, j.z. TVK512PB, r.prod.'02	KGP	2002	6		
141	Pulawska	pom. B-118	Klimatyzator ROTENSO	6-006452	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26V/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2400905000161300120004, 2401767601065240130002	KGP	2016	6		
142	Pulawska	pom. B-102 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator FUJITSU	6-005407	split INVERTER przysufitowy moc chł./grz. 12,1/13,3 kW jedn. zew. AOYG45LATT s/n T002892, jedn. wew. ABYG45LRTA s/n T000815, sterowanie bezprzewodowe - pilotem	KGP	2014	12		
143	Pulawska	pom. B-71 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator FUJITSU	6-006133	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004471/E004540 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	12		
144	Pulawska	pom. B-17	Klimatyzator ROTENSO	6-006453	Split ścienny model jedn. wew./zew. M35Vi, M35Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770667110120021, 2402033770767070130030	KGP	2016	6		
145	Pulawska	pom. B-16 pkt dystrybucyjny	Klimatyzator NORDCOOL	6-004906	Klimatyzator nascienny split o mocy 6,7 kW typu MSC18RDN1-QC2 nr fabr. jedn. wew. C-101062870408A14130019 jedn. zew. C-101062870308A14130049	KGP	2009	12		



## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	Ilość przegladu w	potwierzenie wykonania przegladu	Uwagi
160	Pulawska	pom. C-234	Klimatyzator FUJITSU	6-006148	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004499/E004495 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	6		
161	Pulawska	pom. C-233/235/237	Zestaw klimatyzacyjny ROTENSO	6-006458	multi split 3 jedn. wew. ściennie ROTENSO S26Vi - 3 szt. jedn. zew. H80Vm4, nr ser. jedn. wew. 2401776440265230120384, 2401776440265230120225, 2401776440265230120222, jedn. zew. 2401776870565300160030	KGP	2016	6		
162	Pulawska	pom. C-230/232	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-006147	Multisplit inverter ścienny (2 szt. jedn. wew.) model jedn. wew./jedn. zew. MS09AQ i MS12AQ/MU4M25 j.w./j.z 501KCTB01U01 i 501KCF03851/502KCEAOT248 moc chł. 2,6 kW i 3,5 kW	KGP	2015	6		
163	Pulawska	pom. C-228	Klimatyzator FUJITSU	6-006146	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004479/E004542 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	6		
164		pom. C-226a	Klimatyzator ROTENSO	6-006457	Split ścienny model jedn. wew./zew. M35Vi, M35Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770667110120016, 2402033770767070130023	KGP	2016	6		
165	Pulawska	pom. C-223	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004136	ścienny SRK/SRC-20CC-S	KGP	2004	6		
166	Pulawska	pom. C-225a	Klimatyzator LG	6-005187	split ścienny INVERTER o mocy chłodniczej 5,2 kW i mocy grzewczej 6,3 kW, typ jedn. wew. E18SQ nr fabr. 102KATM00457, jedn. zew. E18AQU nr fabr. 106KABF00117.	KGP	2011	6		
167	Pulawska	pom. C-206	Klimatyzator LG	6-006830	Split ścienny H09AL Prestige moc chł. 2,5 kW, j. wew. typ H09AL.NSM nr ser. 603KADT1HX18 j. zew. typ H09AL.EU1 nr ser. 603KAXV02746	KGP	2017	6		
168	Pulawska	pom. C-201	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004135	ścienny SRK/SRC-20CC-S	KGP	2004	6		
169	Pulawska	pom. C-149 (sekretariat dyr. CBŚ - korytarz przy pom. C-147/148)	Klimatyzator VASSER	6-005245	klimatyzator INVERTER split ścienny moc chłodzenia 5,3 kW moc grzania 5,8 kW, typ jedn. wew. WGC181 nr fabr. 4A73020000197, typ jedn. zew. GC181 nr fabr. 4A03720001664, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
170	Pulawska	pom. C-147/148	Zestaw klimatyzacyjny VESSER	6-005244	Zestaw klimatyzacyjny multisplit trzy jedn. wew. ściennie INVERTER typu WGC121 moc chłodzenia 3,5 kW moc grzania 3,8 kW nr fabr. 4C23520000101, 4C23520000103, 4C23520000093, typ jedn. zew. GF36M41 moc chłodzenia 9,8 kW moc grzania 11,0 kW nr fabr. 9868120000332, w wyposażeniu trzy piloty zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
171	Pulawska	pom. C-125/126	Klimatyzator McQUAY	6-004143	podsuflowy MCM040D/M4LC040C nr f. 01628/00090	KGP	2004	6		
172	Pulawska	pom. C-123	Klimatyzator MITSUBISHI	6-004139	ścienny SRK/SRC-4DCC-S	KGP	2005	6		
173	Pulawska	pom. C-104	Klimatyzator ELEKTRA	6-005988	DELTA 12 Inverter nr fabr. jedn. wew. 464718, jedn. zew. 465489	KGP	2008	6		

# Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przeglądu w	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
174	Puławska	pom. C-102	Klimatyzator LG	6-005225	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA12AWRV, moc chl./grz. 3,5/4,0 kW, nr fabr. 201KDCV00523, typ jedn. zew. S12AWV nr fabr. 909KAED00052, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
175	Puławska	pom. C-102a	Klimatyzator FUJITSU	6-004173	ASY/AOY-9UC nr.f. E073134/E004414	KGP	2006	6		
176	Puławska	pom. C-103	Klimatyzator FUJITSU	6-004174	ASY/AOY-7UB nr.f. E050029/E017023	KGP	2006	6		
177	Puławska	pom. C103a	Klimatyzator FUJITSU	6-005193	Klimatyzator split ścienny Inverter o mocy chłodzenia 2,5 kW, grzania 3,2 kW, typ: jedn. wew. ASYA09LG nr fabr. E012787, jedn. zew. AOYR09LG nr fabr. E011668	KGP	2011	6		
178	Puławska	pom. C-35	Klimatyzator MDV	6-006128	Split Inverter przy podłogowo-podstropowy model jedn. wew./jedn. zew. MUE-48HRFN1/MOU-48HDN1-R s/n j.w./j.z D202157840413C27160008/D202263610914912160021	KGP	2015	6		
179	Puławska	pom. C-35	Klimatyzator MDV	6-006129	Split Inverter przy podłogowo-podstropowy model jedn. wew./jedn. zew. MUE-48HRFN1/MOU-48HDN1-R s/n j.w./j.z D202157840413C27160006/D202263610914912160017 moc chl. 14,0 kW	KGP	2015	6		
180	Puławska	pom. C-20	Klimatyzator LG	00144218	Split ścienny Prestige typ jedn. wew. H12AL NSMENCXLEU nr ser. 703KALCOOX00, jedn. zew. H12AL ASUW126MMS6 nr ser. 704KAHG01281, sterowanie przewodowe	KGP	2018	6		
181	Puławska	pom. C-14	Klimatyzator LENNOX	6-005233	Klimatyzator LENNOX RELAX split ścienny typ jedn. wew. GHM18NLA, moc chłodzenia 5,28 kW, moc grzania 5,57 kW nr fabr. C10136870211917130025, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		



## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
182	Puławska	pom. C-1/1a, C-1b, C-2/3 (ręcznik prasowy)	System wentylacyjno-klimatyzacyjny CARRIER	6-005936	1) 1 szt. wentylator wyciągowy; 2) 7 szt. fan-coile CARRIER zamocowane: typ 42Y04 pod podestem - 3 szt. bez obudowy w sali konferencyjnej, 2 szt. w pom. biurowych, typ 42GWD008 w stropie podwieszonym - 2 szt. 3) agregat wody lodowej CARRIER 30 RA.017, 4) układ wentylatora wyciągowego /fan-coile CARRIER 42YD012 bez modułu grzewczego i chłodzącego <b>Modernizacja:</b> montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej typu TA-650EL, wentylatora kanalowego typu RSI 60-35 M1 z regulatorem obrotów RTRE 3 firmy SYSTEMAIR. <b>Modernizacja:</b> wymiana dwóch fan-coili na bardziej wydajne (w gabinecie rzeźnika prasowego i sekretariacie); wykonanie modernizacji sterowania agregatu wody lodowej, kanałów wentylacyjnych w sali konferencyjnej oraz centrali wentylacyjnej obsługującej salę konferencyjną.	KGP	2002	12		
183	Puławska	pom. C-1 (ręcznik prasowy)	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004771	jedn. zew. typu RAV-SM1102AT-E i dwie jedn. wew. kanatowe podstropowe typu RAV-SM562BT-E	KGP	2008	12		
184	Puławska	pom. C-8/10	Klimatyzator MITSUBISHI (zestaw)	6-004757	<b>MultiSplit 2 szt.</b> ściennych jedn. wew. typ SRK405HENFW o mocy chł. 3,6 kWp, s/n jedn. wew. 883902058RE, 883902427RE, jedn. zew. typu SRC565HENF-L (do ewid. był wpisany SRC405HENFW) o mocy 5 kW nr ser. 845002008, rok prod. 1999.	KGP	1999	6		
185	Szczęśliwice	sauna	Klimatyzator Daikin	b/nr	split ścienny FTXN25L/RXN25L	KGP	2011	6		
186	Szczęśliwice	pom. 7a/7b	Zestaw klimatyzacyjny HAIER BREZZA	6-006669	multi split 2 jedn. wew. ścienne typ AS09BS4HRA nr ser. jedn. wew. AA9FJ9E0800N5G550064 (p. 7A), AA9FJ9E0800N5G550172 (p. 7B), jedn. zew. AA38X4E2900AVG5B0021	KGP	2016	6		
187	Szczęśliwice	pom. 17	Klimatyzator FUJITSU	6-006142	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004470/E004519 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	6		
188	Szczęśliwice	pom. 106	Klimatyzator Daikin		multi split 2MKS 50GU1B + FTX52K2V18 (2 szt.)	KGP	2011	6		
189	Szczęśliwice	pom. 212	Klimatyzator FUJITSU	6-006143	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG18LFC/AOYG18LFC s/n j.w./j.z E069307/E062822 moc chł. 5,0 kW	KGP	2015	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

umowa nr.....

Załącznik nr 1

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladu w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
190	Szczęśliwice	pom. 215	Klimatyzator LG	00144224	Split ścienny model jedn. wew. H12AL NSM (ASNW126MMS6) jedn. zew. H12AL UE1 (ASUW126MMS6), nr ser. jedn. wew. 703KAE00X04 zew. 704KAPB01280, moc chł. 3,5 kW	KGP	2018	6		
191	Szczęśliwice	pom. 216B	Klimatyzator LG	00144225	Split ścienny model jedn. wew. H12AL NSM (ASNW126MMS6) jedn. zew. H12AL UE1 (ASUW126MMS6), nr ser. jedn. wew. 703KAAE00W76 zew. 704KAGJ01284, moc chł. 3,5 kW	KGP	2018	6		
192	Szczęśliwice	pom. 216	Klimatyzator FUJITSU	6-006144	Split Inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG12LFC/AOYG12LFC s/n j.w./j.z E004469/E004514 moc chł. 3,4 kW	KGP	2015	6		
193	Szczęśliwice	pom. 216A	Klimatyzator LG	6-005221	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA18AWRV, moc chł./grz. 5,2/6,3 kW, nr fabr. 201KADT00098, typ jedn. zew. S18AQV nr fabr. 204KAJP00364, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
194	Szczęśliwice	pom. 222	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004769	jedn. zew. typu RAV-SPI402AT-E nr fabr. 712B0077 i dwie jedn. wew. przypodłogowo-podsufitowe typu RAV-SM802CT-E o nr fabr. 80430037, 80430040.	KGP	2008	6		
195	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjno-klimatyzacyjny N5/W5	6-006841	Centrala wentylacyjna VTS VENTUS nr ser. 8-110-12-2040-00239 oraz agregat chłodniczy DAIKIN EUROPE N.V. model ERQ250A7W1B nr ser. 5203667 (lub A2578103667C) data prod. 11.2012 moc chł. 28 kW	KGP		12		
196	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny N6/W6	6-006836	Centrala wentylacyjna VTS VENTUS nr ser. 8-110-12-2010-00487	KGP		12		
197	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny N8/W8	6-006837	Centrala wentylacyjna VTS VENTUS nr ser. 8-110-12-2015-00322	KGP		12		
198	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny N1	6-006838	Centrala wentylacyjna VTS VENTUS nr ser. 8-110-12-2010-00319	KGP		12		
199	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny W1	b/nr	wentylator dachowy typ: DH400-4D +instalacja	KGP		12		
200	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny W2	b/nr	wentylator dachowy typ: DH190-2E +instalacja	KGP		12		
201	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny W3	b/nr	wentylator dachowy typ: DH400-4D +instalacja	KGP		12		
202	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny N3	6-006839	Centrala wentylacyjna VTS VENTUS nr ser. 8-110-12-2010-00320	KGP		12		
203	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny N4	b/nr	wentylator osłowy typ:R160, regulator tyristowy + instalacja	KGP		12		
204	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny W4	b/nr	wentylator dachowy typ: DH190-2E +instalacja	KGP		12		
205	Szczęśliwice	bud. 7c	System wentylacyjny N7/W7	6-006840	Centrala wentylacyjna VTS VENTUS nr ser. 8-110-12-2010-00321	KGP		12		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Objekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
206	Taborowa 33B	bud. A pom. A-115	Klimatyzator LG	6-006655	Split ścienny DELUXE model jedn. wew./zew. D18RN.NSK/D18RN.U.L2, nr ser. jedn. wew., zew.: 606KAMZOF.L67, 605KABF26Z49	KGP	2016	6		
207	Taborowa 33B	bud. A pom. A-119	Klimatyzator LG	6-006656	Split ścienny DELUXE model jedn. wew./zew. D18RN.NSK/D18RN.U.L2, nr ser. jedn. wew., zew.: 606KAHGOFL57, 605KAZK26Z57	KGP	2016	6		
208	Taborowa 33B	bud. A pom. A-120	Klimatyzator LG	6-006657	Split ścienny DELUXE model jedn. wew./zew. D18RN.NSK/D18RN.U.L2, nr ser. jedn. wew., zew.: 606KASLOF462, 605KAYR26Z54	KGP	2016	6		
209	Taborowa 33B	bud. A pom. A-120	Klimatyzator LG	6-006658	Split ścienny DELUXE model jedn. wew./zew. D18RN.NSK/D18RN.U.L2, nr ser. jedn. wew., zew.: 606KAZKOF.L61, 605KAZK26Z57	KGP	2016	6		
210	Taborowa 33B	bud. A pom. A-106a	Klimatyzator ROTENSO	6-006654	Split ścienny model jedn. wew./zew. M35Vi, M35Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770667110120008, 2402033770667110120029, 2402033770767070130027	KGP	2016	6		
211	Taborowa 33B	bud. A pom. A-125	Klimatyzator ROTENSO	6-006659	Split ścienny model jedn. wew./zew. M35Vi, M35Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770667110120029, 2402033770767070130018	KGP	2016	6		
212	Taborowa 33B	bud. A pom. A-102/103	Zestaw klimatyzacyjny HAIER BREZZA	6-006459	multi split 2 jedn. wew. ściennie typ AS09BS4HRA nr ser. jedn. wew. AA9FJ9E0800N5G550076 (p. 102), AA9FJ9E0800N5G550057 (p. 103), jedn. zew. AA38X4E2900AV/G5B0023	KGP	2016	6		
213	Taborowa 33B	bud. A pom. A-126	Klimatyzator LG	6-006825	Split ścienny H09AL Prestige moc chl. 2,5 kW, nr ser. j. wew. 603KAJP1J260 j. zew. 603KAJPO2748	KGP	2017	6		
214	Taborowa 33B	bud. A pom. A-122	Klimatyzator LG	6-006826	Split ścienny D18RN Deluxe moc chl. 5 kW, nr ser. j. wew. 701KASL05D14 j. zew. 608KAHG11817	KGP	2017	6		
215	Taborowa 33B	bud. A pom. A-122	Klimatyzator LG	6-006823	Split ścienny H12AL Prestige moc chl. 3,5 kW, nr ser. j. wew. 603KAVH0NE99 j. zew. 603KANYUPZ11	KGP	2017	6		
216	Taborowa 33B	bud. A pom. A-128	Klimatyzator LG	6-006824	Split ścienny H09AL Prestige moc chl. 2,5 kW, nr ser. j. wew. 603KAHZ1HX19 j. zew. 603KAFXO2747	KGP	2017	6		
217	Taborowa 33B	bud. B pom. 9	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004785	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047694	KGP	2008	6		
218	Taborowa 33B	bud. B pom. 10	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004786	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047719	KGP	2008	6		
219	Taborowa 33B	bud. B pom. 5	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004787	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047710	KGP	2008	6		
220	Taborowa 33B	bud. B pom. 106	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004788	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047672	KGP	2008	6		
221	Taborowa 33B	bud. B pom. 105	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004789	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047709	KGP	2008	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użyt-kownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladó	Uwagi
222	Taborowa 33B	bud. B pom. 103	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004790	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047705	KGP	2008	6		
223	Taborowa 33B	bud. B pom. 110	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004791	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047701	KGP	2008	6		
224	Taborowa 33B	bud. B pom. 214	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004792	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047729	KGP	2008	6		
225	Taborowa 33B	bud. B pom. 215	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004793	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047958	KGP	2008	6		
226	Taborowa 33B	bud. B pom. 208	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004794	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047711	KGP	2008	6		
227	Taborowa 33B	bud. B pom. 211	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004795	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047704	KGP	2008	6		
228	Taborowa 33B	bud. B pom. 212	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004796	typ jedn. wew. RS-12F nr fabr. E047718	KGP	2008	6		
229	Taborowa 33B	bud. B pom. 7	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004797	typ jedn. wew. RS-14F nr fabr. E005787	KGP	2008	6		
230	Taborowa 33B	bud. B pom. 106	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004798	typ jedn. wew. RS-14F nr fabr. E005719	KGP	2008	6		
231	Taborowa 33B	bud. B pom. UPS-a	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004833	typ jedn. wew. RS-24UC nr fabr. E005641 jedn. zew. RO-24UC nr fabr. E005593	KGP	2008	12		
232	Taborowa 33B	bud. B pom. UPS-a	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004834	typ jedn. wew. RS-24UC nr fabr. E004174 jedn. zew. RO-24UC nr fabr. E005587	KGP	2008	12		
233	Taborowa 33B	bud. B pom. serwera	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-006816	split ścienny typ jedn. wew/zew. RSG12LTCA/ROG12LTC moc chl. 3,5 kW, nr ser. jedn.wew./zew. E000505/E000510	KGP	2017	12		
234	Taborowa 33B	bud. B pom. serwera	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004836	typ jedn. wew. RS-14UC nr fabr. E005754 jedn. zew. RO-14UC nr fabr. E005598	KGP	2008	12		
235	Taborowa 33B	bud. B pom. 304	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004837	typ jedn. wew. RS-12UD nr fabr. E048183, typ jedn.. zew. RQ-12UD	KGP	2008	6		
236	Taborowa 33B	bud. B pom. 303	Klimatyzator FUJI ELECTRIC	6-004838	typ jedn. wew. RS-12UD nr fabr. E048196, typ jedn. zew. RQ-12UD	KGP	2008	6		
237	Taborowa 33B	bud. B pom. 13	Klimatyzator LG	6-005222	Klimatyzator split ścienny LIBERO E typ jedn. wew. E18SQ, moc chl./grz. 5,2/6,3 kW, nr fabr. 203KAAE00354, typ jedn. zew. S18AQV nr fabr. 204KARW00566, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
238	Taborowa 33B	bud. B pom. 210	Klimatyzator LG	6-005223	Klimatyzator split ścienny LIBERO ARTCOOL typ jedn. wew. CA12AWRV, moc chl./grz. 3,5/4,0 kW, nr fabr. 201KDXN00226, typ jedn. zew. S12AQV nr fabr. 909KAV00096, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
239	Taborowa 33B	bud. C (pom. UPS)	Klimatyzator LG	6-005240	Klimatyzator LG LIBERO ARTCOOL INVERTER V split ścienny moc chłodzenia 3,5kW moc grzania 3,9kW typ jedn. wew. CA12AWV nr fabr. 210KAFX00035, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 210KASL00478, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	12		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

L/p	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
240	Taborowa 33B	bud. C pom. laborator. (serwerownia)	Klimatyzator LG	6-005387	split jedn. zew. model P24EL (ASUW2462EFO) s/n 402KAUU00006 jedn. wew. model P24EL (ASNW2462EFO) s/n 402KAFX00443 sterowanie bezprzewodowe	KGp	2014	12		
241	Taborowa 33B	bud. C pom. laborator. (serwerownia)	Klimatyzator LG	6-005388	split jedn. zew. model P24EL (ASUW2462EFO) s/n 402KAWQ00057 jedn. wew. model P24EL (ASNW2462EFO) s/n 402KAXV00466 sterowanie bezprzewodowe	KGp	2014	12		
242	Taborowa 33b	bud. C (węzeł łączności)	Klimatyzator SANYO	6-004813	split ścienny typ j.z. SAP-CRV244EH j.w. SAP-KRY244EH nr fabr. j.z. 23301700019585 j.w. 00087575	KGp	2008	12		
243	Taborowa 33B	bud. C pom. laborator.	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005389	multisplit jedn. zew. model MU4M25 (A4UW24GFAO) s/n 309KAVH00063; 2 szt. jedn. wew.: model MS18AG (AMMW18GRCLCLO) s/n 401KAJJP00028 (duże pom.), model (AMNW09GRBLO) s/n 311KALC00088 (małe pom.)	KGp	2014	6		
244	Wiśniowa	pom. 333	Klimatyzator ACSON	6-004168	podsuflowy typ RCM20D-AFCA	KGp	2003	6		
245	Wiśniowa	pom. 333	Klimatyzator ELEKTRA	6-005970	PXD18 R40	KGp	2007	6		
246	Wiśniowa	pom. 327	Klimatyzator DAIKIN	00027398	ścienny typ j.w. FTY603DB7V1 nr fabr. 3704911, j.z. RY600D7V1 nr 1706001, r. prod. 1997	KGp	2000	6		
247	Wiśniowa	pom. 314	Klimatyzator ROTENSO	6-006668	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26VIM26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2402033770467110120010, 2400905000261300130013	KGp	2016	6		
248	Wiśniowa	pom. 310, 311, 312, 313	Zestaw klimatyzacyjny MDV	6-004829	naściennej typu multisplit INVERTER firmy MDV; jedn. zew. typu M40A-27HRIN1 nr fabr. 0708301100018 (umiejscowiona na dachu); cztery jedn. wew.: jedna typu MSC1-12HRDN1 o mocy 3.5kW o nr fabr. 0808301150025 (pom. 313) i trzy typu MSC1-09HRDN1 o mocy 3x2.5kW o nr fabr. 2308304120100 (pom. 312), 2308304120089 (pom. 311) i 2308304120093 (pom. 310)	KGp	2009	6		
249	Wiśniowa	pom. 309	Klimatyzator FUJITSU	6-005938	INVERTER AWY14LSAZ/AOY14LSAWC E002660/E004527	KGp	2006	6		
250	Wiśniowa	pom. 307	System wentylacyjny	bez odrębnego nr inw. budynku o nr inw.1-000149)	centrala wentylacyjna SYSTEMAIR TA 650 EL MINI, tłumiki akustyczne kolowe LDC-250-750 SYSTEMAIR, wentylator dachowy typ DVS-225 E2	KGp	2006	12		
251	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator LG	6-006675	split ścienny P12EN nr ser. jedn. wew. 604TABNGP829 jedn. zew. 604TAJDJT244	KGp	2016	6		
252	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-005966	przysufit-ścienny AWY-14LSAZ	KGp	2006	6		
253	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-005968	przysufit-ścienny AWY30LBAJ nr f.T000190	KGp	2006	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
254	Wiśniowa	pom. 307	Klimatyzator FUJITSU	6-005969	przysufit-ścienny AWY30LBAJ nr f.T000186	KGK	2006	6		
255	Wiśniowa	pom. 244	Klimatyzator LG	6-006667	Split ścienny DELUXE model jedn. wew./zew. D18RN.NSK/D18RN.UL2, nr ser. jedn. wew., zew.: 607KATM19Aa1, 60SKACA26Z79	KGK		6		
256	Wiśniowa	pom. 243A	Klimatyzator VIVAX	6-006666	Split emy model ACP-24CH70AERI nr ser. jedn. wew., zew.: AE1516796464, AE1916816528	KGK		6		
257	Wiśniowa	pom. 242	Klimatyzator FUJITSU	6-006145	Split inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG24LFC/AOYG24LFC s/n j.w./j.z E037176/E036129 moc chł. 7,1 kW	KGK	2015	6		
258	Wiśniowa	pom. 240	Klimatyzator ROTENSO	6-006665	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26V/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2400905000161300120009, 2400905000261300130004	KGK		6		
259	Wiśniowa	pom. 240	Klimatyzator FUJITSU	6-004178	SPLIT typ ASY9UC	KGK	2005	6		
260	Wiśniowa	pom. 240	Klimatyzator FUJITSU	6-004179	SPLIT typ ASY9UC	KGK	2005	6		
261	Wiśniowa	pom. 235	Klimatyzator MDV	6-004826	podsuflowy typu split INVERTER firmy MDV o mocy 7,0 kW; jedn. zew. typu MOU-24HRDN1 nr fabr. C703012370308225400005 (umiejscowiona na dachu); jedn. wew. typu MUB-24HRDN1 o nr fabr. C703012370408307400005	KGK	2009	6		
262	Wiśniowa	pom. 232	Klimatyzator FUJITSU	6-004162	ścienny ASY14UB nr f. E001263	KGK	2005	6		
263	Wiśniowa	pom. 234	Klimatyzator DAIKIN	00027403	ścienny typ j.w. FTY453DB7V1 nr fabr. 3705536, j.z. RY45D7V1 nr fabr. 1710205, r. prod. 1997	KGK	2000	6		
264	Wiśniowa	pom. 227B (sala konferencyjna)	Klimatyzator AIRCOOL	6-005215	split ścienny, moc chłodnicza 7,0 kW, typ jedn. wew. i jedn. zew. A24SH01 nr fabr. jedn. wew. C101209080110421130010, na wyposażeniu pilot, zdalnego sterowania.	KGK	2010	6		
265	Wiśniowa	pom. 226A/227A	Zestaw klimatyzacyjny SANYO	6-004830	naścienny typu multisplit INVERTER o mocy 2x6 kW; jedn. zew. typu SPW-CR484GVH56C nr fabr. 0266370 (umiejscowiona na dachu); dwie jedn. wew. typu SPW-KR254GH56B o nr fabr. 40294100008285 i 40294100007185	KGK	2009	6		
266	Wiśniowa	pom. 229 i 230	Zestaw klimatyzacyjny TOSHIBA	6-004770	jedn. zew. typu RAS-M18GAV-E nr fabr. 801P1524 i dwie jedn. wew. ścienne: 1) typ RAS-B13SKV-E 3,7kW o nr fabr. 82100809 (p.229 gab.dyr.), 2) typ RAS-B10SKV-E 2,5kW o nr fabr. 82700085 (p.230 sekr.dyr.)	KGK	2008	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr.....

L/p	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przegladó w	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
267	Wiśniowa	pom. 211	System wentylacyjno-klimatyzacyjny FUJITSU	6-004111	1) 2 szt. agregatu chłodniczego FUJITSU AO72TPBMF. 2) 1 szt. agregatu chłodniczego AERMEC AN0417CM, 3) 3 szt. parownika AU-7TPBMF, 4) 8 szt. parownika AU-9TPBMF, 5) 2 szt. parownika AU-12TPBMF, 6) 1 szt. parownika AU-14TPBMF.	KGK	2005	6		
268	Wiśniowa	pom. 211	System wentylacyjny	6-004177	1) centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV-P-230-L/NN-HE7-7, 2) wentylatory osiowe	KGK	2005	12		
269	Wiśniowa	pom. 123C/123	Zestaw klimatyzacyjny HAIER BREZZA	6-006664	multi split 2 jedn. wew. ściennie typ AS09BS4HRA nr ser. jedn. wew. AA9FJ9E0800N5G550066 (p. 123C), AA9FJ9E0800N5G550131 (p. 123), jedn. zew. AA38X4E2900AVG5B0025	KGK	2016	6		
270	Wiśniowa	pom. 122	Klimatyzator FUJII ELECTRIC	6-006814	split ścienny 1p jedn. wew./zew. RSG30LMTAROG30LMTA moc chł. 8,0 kW, nr ser. jedn. wew./zew. T000046/T000038	KGK	2017	6		
271	Wiśniowa	pom. 122a	Klimatyzator VVAX	6-006663	Split enny model ACP-24CH70AERI nr ser. jedn. wew., zew.: AE1516796466, AE0816757054	KGK	2016	6		
272	Wiśniowa	pom. 119	Klimatyzator FUJITSU	6-004159	Split ASY18UB nr f. E001263/E000757	KGK	2005	6		
273	Wiśniowa	pom. 120	Klimatyzator FUJITSU	6-004160	Split ASY9UC nr f. E056244/E016603	KGK	2005	6		
274	Wiśniowa	pom. 121	Klimatyzator FUJITSU	6-004161	Split ASY9UC nr f. E057979/E016617	KGK	2005	6		
275	Wiśniowa	pom. 118	Klimatyzator LG	6-005220	Klimatyzator split ścienny LIBERO E typ jedn. wew. EZ4SQ, moc chł./grz. 7,0/8,4 kW, nr fabr. 201KAED00004, typ jedn. zew. S24AAQU nr fabr. 201KAFX00683, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGK	2012	6		
276	Wiśniowa	pom. 25/26/27	Zestaw klimatyzacyjny ROTENSO	6-006662	multi split 3 jedn. wew. ściennie ROTENSO S26VI - 3 szt. jedn. zew. H80V/m4, nr ser. jedn. wew. 2401776440265230120228, 2401776440265230120216, 2401776440265230120233, jedn. zew. 2401776870565300160048	KGK	2016	6		
277	Wiśniowa	pom. 18	Klimatyzator FUJITSU	6-004130	ścienny ASY-7UB nr fabr. E035273/E008808	KGK	2005	6		
278	Wiśniowa	pom. 18	Klimatyzator FUJITSU	6-004131	ścienny ASY-7UB nr fabr. E049605/E008840	KGK	2005	6		
279	Wiśniowa	pom. 15	Klimatyzator ROTENSO	6-006661	Split ścienny model jedn. wew./zew. M26Vi/M26Vo, nr ser. jedn. wew., zew.: 2400905000161300120026, 2400905000261300130015	KGK	2016	6		
280	Wiśniowa	pom. 14	Klimatyzator LG	6-006660	Split ścienny DELUXE model jedn. wew./zew. D18RN.NSK/D18RN.U.L2, nr ser. jedn. wew., zew.: 606KATMOFV81, 605KAZK26281	KGK	2016	6		

## Zadanie nr 2 Klimatyzacja komfortu

## Załącznik nr 1

umowa nr:.....

Lp	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Użytkownik	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
281	Wiśniowa	pom. 10B	Klimatyzator FUJITSU	6-006138	Split inverter ścienny model jedn. wew./jedn. zew. ASYG18LFC/AAOYG18LFC s/n j.w./j.z E06845/E057209 moc chł. 5,0 kW	KGP	2015	6		Serwis od 01.07.2018r
282	Wiśniowa	pom. 016, służby dyżurnej, 19, 20, 21	System klimatyzacyjny SANYO	6-004831	jedn. zew. VRF typu CR1304GDZH8B nr fabr. 0008188; - cztery jedn. wew. kasetonowe typu SPW-XMR164EXH56B o nr fabr. 00159587 (pom. służby dyżurnej), 00159287 (pom. 21), 00159487 (pom. 20) i 00159087 (pom. 19); - cztery jedn. wew. podsufitowe typu PSW-FTR224EXH56B o nr fabr. 00032687, 00032987, 00033687 i 00032787 (pom. 016).	KGP	2009	6		
283	Wiśniowa	pom. 016	System wentylacji	6-004832	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VTS Ventus VS-21 nr fabr. 811008202100395 (umieszczona na zewnątrz budynku – parter), 10 anemostatów nawiewnych i wywiewnych połączonych kanałem z centralą wentylacyjną.	KGP	2009	12		
284	Wiśniowa	pom. 07	Klimatyzator GALANZ	6-004176	ścienny AUS-12 HR 53 CA2	KGP	2005	6		
285	Wiśniowa	bud. adm. pom. 14	Klimatyzator LG	6-006834	Split ścienny H09AL Prestige moc chł. 2,5 kW, j. wew. typ H09AL NSM nr ser. 603KAFXOB147 j. zew. typ H09ALEU1 nr ser. 603KANY02743	KGP	2017	6		
286	Wiśniowa	bud. adm. pom. 203 (serwerownia)	Klimatyzator LG	6-005241	klimatyzator LG LIBERO ARTOOL INVERTER V split ścienny moc chłodzenia 3,5kW moc grzania 3,9kW typ jedn. wew. CA12AWV nr fabr. 210KAFX00037, typ jedn. zew. S12AQU nr fabr. 210KABF00517, w wyposażeniu pilot zdalnego sterowania.	KGP	2012	6		
287	Wiśniowa	bud. adm. II piętro	System klimatyzacyjny FUJITSU	6-005380	agregat zewn. VRF FUJITSU typ AO-90TPCMF nr fabr. T001234 i 15 szt. jedn. wew. ścienne: typ AS7TFDMF (2 szt.) i ASG-9TFDMF (12 szt.) oraz podłogowo-przysufitowa 1 szt. typ AU24TFCMF wg wykazu	KGP	2005	6		
288	Orkana	Piwnica	Klimatyzator FUJITSU	b/nr	AOYG09LMCA	KGP	2016	6		
289	Orkana	sale+pomieszczenia biurowe	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	b/nr	AJY126LALH + ASYA18GACH (4szt.) + ASYA14GACH (3 szt.) +ASY24GACH (2szt.) +ASYA12GACH (1szt.)	KGP	2016	6		
290	Orkana	sale+pomieszczenia biurowe	Zestaw klimatyzacyjny FUJITSU	b/nr	AJY126LALH + ASYA07GACH (2szt.)+ASYA18GACH (4szy.) + ASYA24GACH (1szt.) +ASYA09GACH (2szt.) =ASY12GACH (1szt.) + ASY14GACH (1szt.)	KGP	2016	6		



## Zadanie nr 3 CLKP - klimatyzacja i wentylacja

Załącznik nr 1

umowa nr .....

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przeglądów	potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
1.	Al. Ujazdowskie	pom. 3	Klimatyzator FUJITSU	6-005937	SPLIT ścienny typ ASY-18LB	2005	6		
2.	Al. Ujazdowskie	pom. 211	Klimatyzator LG	6-005198	klimatyzator split ścienny typ S09AHP o mocy 2,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 103TKSV00702, nr fabr. jedn. zew. 103TKAJ01504.	2011	6		
3.	Al. Ujazdowskie	pom. 209	Klimatyzator LG	6-005199	klimatyzator split ścienny typ S12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 008TKZQ00765, nr fabr. jedn. zew. 103TKGX00055.	2011	6		
4.	Al. Ujazdowskie	pom. 209A	Klimatyzator LG	6-005200	klimatyzator split ścienny typ E12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 008TKGX00767, nr fabr. jedn. zew. 102TKNA00607.	2011	6		
5.	Al. Ujazdowskie	pom. 214	Klimatyzator LG	6-005202	klimatyzator split ścienny typ S12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 103TKHN01297, nr fabr. jedn. zew. 101KAED00068.	2011	6		
6.	Al. Ujazdowskie	pom. 212	Klimatyzator LG	6-005204	klimatyzator split ścienny typ E12AHP o mocy 3,5 kW, nr fabr. jedn. wew. 103TKYU01322, nr fabr. jedn. zew. 106TKGX01038.	2011	6		
7.	Al. Ujazdowskie	pom. 217/216	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005201	2 szt. jedn. wew. typu split ścienny S24AHP o mocy 7,0 kW, nr fabr. jedn. wew. 101KAQJ00708 (pok. 222), 101KAHG00705 (pok. 223), nr fabr. jedn. zew. 106TKSV01038.	2011	6		
8.	Al. Ujazdowskie	pom. 213	Zestaw klimatyzacyjny LG	6-005203	2 szt. jedn. wew. typu split ścienny E24AHP o mocy 7,0 kW, nr fabr. jedn. wew. 102KACA00691, 102KAYR00618, nr fabr. jedn. zew. 101KAKN0069.	2011	6		
9.	Al. Ujazdowskie	pom. 219	Klimatyzator LG	6-006827	Klimatyzator split ścienny Delux Inverter typ D24RN o mocy 6,6 kW, nr fabr. jedn. wew. 607KAUU1D630, nr fabr. jedn. zew. 607KAKN1FC05.	2017	6		
10	Al. Ujazdowskie	piwnica	centrala wentylacyjna	b/hr	centrala nawiewna Wolf typ: KG15	b/dan.	12		

## Zadanie nr 3 CLKP - klimatyzacja i wentylacja

## Załącznik nr 1

umowa nr .....

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	ilość przegladów	potwierdzenie wykonania przegladu	Uwagi
11	Iwicka	bud. "Genetyki"	System klimatyzacyjno-wentylacyjny CARRIER	6-004148	1) 3 szt. VTS CLIMA CV A2PX-1368,P1PX-28A,P1LX-298A; 2) 3 szt. SYSTEM AIR VX700TF; 3) 30 szt. FUNCOIL CARRIER stojący podokienny; 4) 8 szt. FUNCOIL CARRIER między stropowy; 5) 8 szt. FUNCOIL CARRIER kasetonowy; 6) CARRIER 30RA-160-AO181; 7) nawilżacz powietrza AIR typ AT-C434; 8) wentylator kanatowy ERVK-2E2-A7	2004	12		
12	Iwicka	bud. kontenerowy, pom. biurowe	Klimatyzator McQuay	6-005375	rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5WM20G2R-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03110 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień	2014 (2012)	6		
14	Iwicka	bud. kontenerowy, pom. magazynowe	Klimatyzator McQuay	6-005376	rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5WM20G2R-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03125 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień	2014 (2012)	6		
15	Iwicka	bud. kontenerowy, pom. magazynowe	Klimatyzator McQuay	6-005377	rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5WM20G2R-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03094 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień	2014 (2012)	6		
16	Iwicka	bud. kontenerowy, pom. magazynowe	Klimatyzator McQuay	6-005378	rok prod. 2011, jedn. zew. model M5LC020CR-ACPOC-R, jedn. wew. ścienna model M5WM20G2R-ACICE-R, moc chłodzenia 5,23 kW, moc grzania 5,28 kW, nr fabr. 20542212-03107 sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień	2014 (2012)	6		
17	Wiśniowa	pom. 125 (Daktyloskopia)	Klimatyzator DAIKIN	bez nr inw. do ujawnienia	Split kasetonowy EUROPE NV r. prod. 1997 typ jedn. wew. FHYC100FJ7V1 s/n 1701858 jedn. zew. RY100FJ7W1 s/n 1702387	2014 (2012)	6		
18	Wiśniowa	pom. 104A (kiedys 104)	Klimatyzator McQUAY	6-004138	kasetonowy MCK015C/MALC015B nr f. 00057/02150	2004	6		

## Zadanie nr 4 CBSP - klimatyzacja i wentylacja

## Załącznik nr 1

umowa nr .....

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	Ilość przeglądów	Potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
1	Podchorążych	budynek 6 pom.003	Szafa EMERSON	b/hr	EMERSON PX025HAL3UHD1311DOPOPAEEEEE NE nr ser.:12641190001 + skraplacz MCM040F12COAME000000A000	2016	11		serwis od 01/09/2019
2	Podchorążych	budynek 6 pom.226	Szafa EMERSON	b/hr	EMERSON PX025HAL3UHD1311DOPOPAEEEEE NE nr ser.:12629500001 + skraplacz MCM040F12COAME000000A000	2016	11		serwis od 01/09/2019
3	Podchorążych	budynek 7 pom. 009	Szafa EMERSON	b/hr	EMERSON PX025HAL3UHD1311DOPOPAEEEEE NE nr ser.:126411000001 + skraplacz MCM040F12COAME000000A000	2016	11		serwis od 01/09/2019
4	Podchorążych	budynek 7 pom.146	Szafa EMERSON	b/hr	EMERSON PX025HAL3UHD1311DOPOPAEEEEE NE nr ser.:12629430001 + skraplacz MCM040F12COAME000000A000	2016	11		serwis od 01/09/2019
5	Podchorążych	budynek 7 pom.147	Szafa EMERSON	b/hr	EMERSON PX025HAL3UHD1311DOPOPAEEEEE NE nr ser.:126294300025 + skraplacz MCM040F12COAME000000A000	2016	11		serwis od 01/09/2019
6	Podchorążych	budynek 7 pom.243	Szafa EMERSON	b/hr	EMERSON PX025HAL3UHD1311DOPOPAEEEEE NE nr ser.:126294300003 + skraplacz MCM040F12COAME000000A000	2016	11		serwis od 01/09/2019
7	Podchorążych	budynek 7 system K1	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ14T7Y1B1RXYQ12T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (22 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2019
8	Podchorążych	budynek 7 system K2	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ20T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (21 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2019
9	Podchorążych	budynek 7 system K3	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ16T7Y1B1RXYQ8T7Y1B9 + jed. wew. FXZQ-A (22 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2019
10	Podchorążych	budynek 7 system K4	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ18T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (17 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2019
11	Podchorążych	budynek 7 system K5	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ12T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (20 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2020
12	Podchorążych	budynek 7 system K6	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ16T7Y1B1RXYQ8T7Y1B9 + jed. wew. FXZQ-A (12 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2021
13	Podchorążych	budynek 7 system K7	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ18T7Y1B + jed. wew. FXZQ-P (14 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2022
14	Podchorążych	budynek 7 system K8	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ12T7Y1B + jed. wew. FXZQ-P (13 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2023
15	Podchorążych	budynek 6system K1	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ16T7Y1B1RXYQ8T7Y1B9 + jed. wew. FXZQ-A (17 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2024
16	Podchorążych	budynek 6 system K2	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ16T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (21 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2025
17	Podchorążych	budynek 6 system K3	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ16T7Y1B1RXYQ12T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (21 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2026
18	Podchorążych	budynek 6 system K4	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ20T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (17 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2027
19	Podchorążych	budynek 6 system K5	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ10T7Y1B1RXYQ8T7Y1B9 + jed. wew. FXZQ-A (19 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2028
20	Podchorążych	budynek 6 system K6	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ18T7Y1B + jed. wew. FXZQ-A (18 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2029
21	Podchorążych	budynek 6 system K7	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ18T7Y1B + jed. wew. FXZQ-P (14 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2030
22	Podchorążych	budynek 6 system K8	klimatyzacja VRF DAIKIN	b/hr	RXYQ10T7Y1B + jed. wew. FXZQ-P (9 szt.)	2016	6		serwis od 01/09/2031
23	Podchorążych	budynek 7 - N1W7.1	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-30-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2032
24	Podchorążych	budynek 7 - N1W7.2	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-55-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2033

umowa nr .....

Lp.	Obiekt	Nr pomieszczenia	Asortyment	Nr inwentarz.	Typ, nr fabryczny, rok produkcji	Rok nabycia	Ilość przeglądów	Potwierdzenie wykonania przeglądu	Uwagi
25	Podchorążych	budynek 7 - NW 7.3	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-30-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2034
26	Podchorążych	budynek 7 - NW 7.4	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-100-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2035
27	Podchorążych	budynek 7 - NW 7.5	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-100-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2036
28	Podchorążych	budynek 7	agregat wody lodowej DAIKIN do central wentylacyjnych	b/hr	EWAQ07G-SS012 ser:CH-15M02026-KKKKXX	2016	11		serwis od 01/09/2037
29	Podchorążych	budynek 6 - NW 6.1	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-21-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2038
30	Podchorążych	budynek 6 - NW 6.2	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-40-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2039
31	Podchorążych	budynek 6 - NW 6.3	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-21-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2040
32	Podchorążych	budynek 6 NW - 6.4	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-100-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2041
33	Podchorążych	budynek 6 NW - 6.5	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem	b/hr	VS-100-R-E/RHC + komplet automatyki zasilajaco sterujacej z zaworem 3-drogowym, czujnik CO2 na wywiewie, BMS-ModBUS	2016	11		serwis od 01/09/2042
34	Podchorążych	budynek 6	agregat wody lodowej DAIKIN do central wentylacyjnych	b/hr	EWAQ07G-SS012 ser:CH-15M02026-KKKKXX	2016	11		serwis od 01/09/2043
35	Taborowa 33C	budynek B	agregat wody lodowej CARRIER		agregat wody lodowej CARRIER 30 RA 050 - 2szt. chlodnica kanalowa CLIMA o mocy 20 kW - 2szt. fan-coile CARRIER - 14 szt. (kasety)	2002	6		serwis od 01.07.2019
36	Taborowa 33C	budynek B	Centrala wentylacyjna		CLIMA CNW-1 (dwubiegowa) + nagrzewnica wodna	2002	12		serwis od 01.07.2019

Uwaga: poz1-6 i 23-34 pierwszy przegląd wrzesien/grudzien. Nastepne przeglady raz na trzy miesiace. Poz 7 - 22 i 35 (2 przeglady w roku wiosna/lesien)

**Rzeczowy zakres czynności konserwacyjnych wraz z opisem ogólnym**

I - Urządzenia klimatyzacyjne :

Wykonanie wszystkich czynności wymaganych dla przeglądu zgodnie dokumentacją DTR urządzenia którego przegląd dotyczy a w szczególności:

1. Kontrola/sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki i ewentualna korekta.
2. Kontrola/sprawdzenie parametrów pracy sprężarek, oraz szczelności i ciśnień w układzie freonowym - ewentualne uszczelnienie układu i uzupełnienie freonu (czynnik chłodniczy rozliczany będzie przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego).
3. Kontrola/sprawdzenie stanu wymienników i ewentualna czyszczenie lamel wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia.
4. Kontrola/sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana
5. Kontrola/sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji zimnochronnej
6. Kontrola/sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.
7. Kontrola/sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne.
8. Kontrola/sprawdzenie i regulacja zaworów i elementów automatyki.
9. Kontrola/sprawdzenie i ewentualna korekta parametrów pracy układu na sterowniku.
10. Kontrola wydajności powietrznej i pomiar temperatury.
11. Utrzymanie w czystości urządzenia.

II- Centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne

Wykonanie wszystkich czynności wymaganych dla przeglądu zgodnie dokumentacją DTR urządzenia którego przegląd dotyczy a w szczególności:

1. Kontrola/sprawdzenie parametrów przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną (wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez silniki, parametrów medium grzewczego i chłodniczego) stosownie do tego wyregulowanie układu wentylacyjnego zapewniające stałe projektowane parametry pracy.
2. Kontrola/sprawdzenie stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności) i ewentualna korekta.
3. Kontrola/sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich wymiana.
4. Kontrola/sprawdzenie stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk i sprawdzenie naciągu pasów przekładni pasowej, regulacja i wymiana pasów w przypadku konieczności, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie silników wentylatorów (pobór prądów).
5. Kontrola/sprawdzenie stanu wymienników i ewentualna korekta czyszczenie lamel wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia.

6. Kontrola/sprawdzenie stanu tacy skroplin i jej ewentualne czyszczenie.
7. Kontrola/sprawdzenie i ewentualne udrożnienie instalacji odpływu skroplin.
8. Czyszczenia anemostatów, nawiewników, kratki wentylacyjnych.
9. Kontrola/sprawdzenie stanu, regulacji i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej (m. innymi stan zabezpieczeń precizamrozeniowych nagrzewnic) i ewentualna korekta
10. Kontrola/sprawdzenie stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych, połączeń elastycznych, przewodów uziemiających i ewentualna korekta.
11. Kontrola/sprawdzenie stanu zabrudzenia tłumików w przypadku konieczności, oczyszczenie.

### III - Wentylatory wyciągowe i nawiewne:

Wykonanie wszystkich czynności wymaganych dla przeglądu zgodnie dokumentacja DTR urządzenia którego przegląd dotyczy a w szczególności:

1. Kontrola/sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania, automatyki i ewentualna korekta.
2. Kontrola/sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne.
3. Kontrola/sprawdzenie stanu zanieczyszczenia wirnika – czyszczenie.
4. Kontrola/sprawdzenie parametrów przepływu powietrza przez wentylator - wydajność, poziom hałasu.

### **Uwaga!**

W ramach przeglądu konserwacyjnego bezpłatna próba szczelności urządzeń objętych ustawą z dnia 15 maja 2015 r o substancja zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych materiały podstawowe oraz materiały używane do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych/wentylacyjnych tj.: filtry do central wentylacyjnych, filtry w kanałach wentylacyjnych, paski wentylatorów, materiały i środki czyszczące i konserwujące, pompki skroplin, natomiast pozostałe materiały użyte podczas wykonywania przeglądów konserwacyjnych tj: gazy techniczne (freon, azot, tlen, acetylen) izolacja zimnochronna, glikol zostaną rozliczone na podstawie faktycznego zużycia na podstawie kosztorysu powykonawczego. W ramach umowy bezpłatne czyszczenie skraplaczy na każde żądanie zamawiającego.

Do umowy nr .....

**PROTOKÓŁ ZBIORCZY KONSERWACJI  
URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH**

<b>Zleceniodawca:</b> Komenda Główna Policji / CLKP/CBŚP		
<b>Umowa nr:</b>		
<b>Przedmiot odbioru :</b> przegląd techniczny i konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.....etap umowy.		
<b>Podstawa wykonania prac:</b> zakończenie prac konserwacyjnych		
<b>Uwagi dotyczące przedmiotu odbioru:</b> termin wykonania prac od..... do.....		
<b>Przedstawiciel serwisu:</b>	<b>Data:</b>	<b>Przedstawiciel zamawiającego:</b>

Do umowy nr .....

**PROTOKÓŁ AWARII/ NAPRAWY  
URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH**

Zleceniodawca: Komenda Główna Policji / CLKP/CBŚP		
Umowa nr:		
Adres:		
Typ urządzenia:	Nr seryjny:	Czas naprawy:
Opis awarii:		
Wykonane prace:		
Wykaz użytych części i materiałów:		
Uwagi:		
Przedstawiciel serwisu:	Data:	Przedstawiciel zamawiającego: