



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW**

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

tel. 60-120-44, 60-131-23
faks. 60-118-57, 845-10-76

FZ. 6101.../11

Warszawa, dnia 1.09.2011 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania na: wymianę istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej wraz z klimatyzacją dla potrzeb schładzania pomieszczeń teleinformatyki i UPS w obiekcie przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie, sprawa nr 157/Cir/11/BB

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z późn.zm.) – ustawa Pzp podaje poniżej treść pytania oraz udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie znaczących różnic wymaganych parametrów określonych w „Wymagania dotyczące parametrów technicznych oferowanych urządzeń i systemu – załącznik 6” w pkt. 20, 24, 25, 26, a parametrami technicznymi urządzeń wskazanych w projekcie”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dla Wykonawcy podstawowym materiałem w celu opracowania oferty jest: dokumentacja budowlana wielobranżowa wykonawcza, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, bioz. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania co najmniej równoważne lub lepsze, w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń i systemu.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z późn.zm.) – ustawa Pzp zmienił treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1.W załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Wymagania dotyczące parametrów technicznych oferowanych urządzeń i systemu” usuwa punkty nr 20, 24, 25, 26 w brzmieniu:

„20.Wysokość pojedynczego modułu nie większa niż 1830 mm przy maksymalnym ciężarze dla pojedynczego skraplacza do 242kg. Dopuszczalne jednostkowe obciążenie od jednostek zewnętrznych do 350kg/m²

24.Dla jednostek wewnętrznych zasilenie 1~230V, 50Hz, moc pobierana nie większa niż 110W.

25. Ciśnienie akustyczne przy chłodzeniu dla całego systemu (jednostki zewnętrzne) nie powinno przekroczyć: 62dB(A)

26. Ciśnienie akustyczne przy chłodzeniu dla jednostki wewnętrznej na najniższym biegu nie powinno przekroczyć: 37dB(A).”

2. W Rozdziale XII SIWZ - **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** zmienia zapis z:

„1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) **Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami**, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Oferta na postępowanie nr 157/Cir/11/BB

„Wymiana istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją dla potrzeb schładzania pomieszczeń teleinformatyki i UPS w obiekcie przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie”

Nie otwierać przed dniem 12.09.2011 r., godz. 11:00

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do **dnia 12.09.2011 r. do godz. 10:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu **12.09.2011 r. do godz. 11:00.**”

na:

„1. Miejsce i termin składania ofert:

- 7) **Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami**, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 8) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38**

Oferta na postępowanie nr 157/Cir/11/BB

„Wymiana istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją dla potrzeb schładzania pomieszczeń teleinformatyki i UPS w obiekcie przy ul. Rakowieckiej 2A w Warszawie”

Nie otwierać przed dniem 14.09.2011 r., godz. 11:00

- 9) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 10) Ofertę należy złożyć do dnia **14.09.2011 r. do godz. 10:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
- 11) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 12) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu **14.09.2011 r. do godz. 11:00.**”

Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

NIEZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Jarosław WYŻGOWSKI