

Zestawienie materiałów elektrycznych

Uwaga:

Wyszczególnione materiały należy traktować jako przykładowe i można je zastąpić dowolnymi materiałami o równorzędnych parametrach

Inwestor: Komenda Główna Policji w Warszawie 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 Obiekt: Budynek kontenerowy magazynowo-biurowy Wydziału Biologii CLK KGP, ul. Iwicka 14, 00-792 Warszawa, dzielnica Mokotów, nr działki 11, obręb 1-03-06. Temat: Budowa budynku kontenerowego biurowo- magazynowego z przyłączami i i instalacjami wewnętrznymi. Projekt budowlany. Zestawienie materiałów.				Podziałka				Data	Imię i nazwisko	Podpis
				Materiał		Projektował	04.2011	Piotr Biesiada		
						Sprawdził	04.2011	Halina Janicka		
				Masa [kg]		Prowadzący	04.2011	E.Matyszkiewicz		
						Zatwierdził	04.2011	Janusz Malczyk		
Nr rys.	M-10.646-016			1	13	Zmiana	a x			
							b x			
							c x			
							d x			
4A										
Wskaźnik archiwalny				Zastępuje				Zastąpiony przez		
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (All rights reserved)										

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Producent	Uwagi
1	Kabel elektroenergetyczny YKY-żo 1kV 5x16mm ²	80m	TFkable	w ziemi
2	Kabel elektroenergetyczny YKY-żo 1kV 5x4 mm ²	80m	TFkable	w ziemi
3	Rura osłonowa SRS 110	120m	AROT	w ziemi
4	Studnia kablowa SK-2, narożna	2szt.	Prozbyt	w ziemi
5	Rura osłonowa SRS 160	140m	AROT	w ziemi
6	Rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych RHDPE 40	500m	TELTAR	w ziemi
7	Przewód YDY-żo 450/750V 3x2,5mm ²	400m	TFkable	w listwach instalacyjnych
8	Przewód YDY-żo 450/750V 5x1,5mm ²	110m	TFkable	w listwach instalacyjnych
9	Przewód YDY-żo 450/750V 4x1,5mm ²	60m	TFkable	w listwach instalacyjnych
10	Przewód YDY-żo 450/750V 3x1,5mm ²	160m	TFkable	w listwach instalacyjnych
11	Oprawa Classic AS Opal T8 4x18	34szt.	OMS	nastropowe
12	Oprawa Classic AS Opal T8 4x18 z modułem awaryjnym	10szt.	OMS	nastropowe
13	Oprawa PLASTIC PLAST 4 PRISMA TC-DD 1x38W	4szt.	OMS	nastropowe
14	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego Helios 1x8W, piktogram „Wyjście ewakuacyjne”	4szt.	Awex	naścienne
15	Łącznik 1-biegunowy, podświetlany, 6A, 250V, IP20, n/t, Mosaic	3szt.	Legrand	w listwach instalacyjnych
16	Łącznik świecznikowy, podświetlany, 6A, 250V, IP20, n/t, Mosaic	3szt.	Legrand	w listwach instalacyjnych
17	Detektor ruchu, 180 st., 5 min., IP55	2szt.	Legrand	w listwach instalacyjnych
18	Gniazdo 2P+Z, 16A, 250V, IP20, n/t, Mosaic	32szt.	Legrand	w listwach instalacyjnych

Nr rys.	M-10.646-016			2	3		Data	Imię i nazwisko	Podpis
				Nr ark.	Ark.		Opracował	04.2011	Piotr Biesiada
							Sprawdził	04.2011	Halina Janicka
4A									
Wskaźnik archiwalny				Zastępuje			Zastąpiony przez		
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (All rights reserved)									

19	Gniazdo 2P+Z, 16A, 250V, IP44, p/t, Mosaic	2szt.	Legrand	w listwach instalacyjnych
20	Gniazdo 2P+Z, DATA (komput.), 16A, 250V, IP20, p/t, Mosaic	3szt.	Legrand	w listwach instalacyjnych
21	Listwa instalacyjna DLPlus 75x20	160m	Legrand	naścienne
22	Listwa instalacyjna DLPlus 32x16	120m	Legrand	naścienne
23	Listwa instalacyjna DLPlus 20x12,5	100m	Legrand	naścienne
24	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312B-16-30-AC	20szt.	Legrand	tablica TO
25	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312B-6-30-AC	2szt.	Legrand	tablica TO
26	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312B-10-30-AC	5szt.	Legrand	tablica TO
27	Ochronnik przeciwprzepięciowa DEHNguard 275 4P	1szt.	DEHN	tablica TO
28	Rozłącznik FR 304 100A z wyzwalaczem wzrostowym FRX 300	1kpl.	Legrand	tablica TO
29	Lampka sygnalizacyjna L303	3szt.	Legrand	tablica TO
30	Obudowa XL3 160, naścienna, izolacyjna, drzwi płaskie, 6x24 moduły	1szt.	Legrand	tablica TO
31	Rozłącznik FR 304 32A z wyzwalaczem wzrostowym FRX 300	1kpl.	Legrand	tablica TGW
32	Ochronnik przeciwprzepięciowa DEHNguard 275 4P	1szt.	DEHN	tablica TGW
33	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312B-16-30-A	3szt.	Legrand	tablica TGW
34	Lampka sygnalizacyjna L303	3szt.	Legrand	tablica TGW
35	Obudowa Nedbox 3x12, drzwi pełne	1szt.	Legrand	tablica TGW
36	Przycisk wyłącznika pożarowego ROP-A, natynkowy, styki 2z	1szt.	Promet	
37	Przewód (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x1,5mm ²	18m	Bittner	

Nr rys.	M-10.646-016			3	3		Data	Imię i nazwisko	Podpis
				Nr ark.	Ark.		Opracował	04.2011	Piotr Biesiada
							Sprawdził	04.2011	Halina Janicka
4A									
Wskaźnik archiwalny		Zastępuje				Zastąpiony przez			
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (All rights reserved)									