


Rzut dachu  
1:100



- Uwagi:
1. Uziom fundamentowy wykonywać na etapie wylewania podbetonki, w której należy położyć bednarkę FE 30x4.
  2. Zociski na obudowie kontenera, przeznaczzone do przyłączenie uziomu, roznieścić na obwodzie wg niniejszego rysunku.
  3. Ww zociski wykonać na wys. 0,5m od ziemi, na etapie produkcji kontenera.

Inwestor: Komenda Główna Policji w Warszawie 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150										Data		Imię i nazwisko		Nr upr. bud.		Podpis													
Obiekt: Budynek kontenerowy magazynowo-biurowy CLK KGP ul. Iwicka 14, 00-792 Warszawa										Projektował		04.2011		Halina Janicka		N 7342/226/97													
Nr działki 11, obręb 1-03-06										Opracował		04.2011		Janusz Malczyk															
Temat: Budowa budynku kontenerowego biurowo-magazynowego z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi.										Sprawdził		04.2011		E. Matyszkiewicz															
Projekt budowlany										Prowadzący		04.2011		E. Matyszkiewicz															
Plan instalacji odgromowej										Zatwierdził		04.2011		Ewa Matyszkiewicz															
Nr rys.		M-10.646-015								1		1		Zmiana		Data													
3A										Nr ark.		Ark.		ax		bx		cx											
Wskaźnik archiwalny										Zastępuje										Zastąpiony przez									
ZD-projekt										BIURO PROJEKTÓW "ZD-projekt" HTS Spółka z o.o. - Kraków										Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (All rights reserved)									