



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
BIURO FINANSÓW**

02-672 Warszawa  
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor  
WZP

60-131-23  
60-120-44

fax. 601-26-94  
60-118-57

FZ - 5104 /12

Warszawa, ...18... 09.2012 r.

**DO UCZESTNIKÓW  
POSTĘPOWANIA**

**dot. postępowania na realizację zamówienia pn.: remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Taborowej 33B i 33C w Warszawie, sprawa nr 143/Cir/12/BB**

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) poniżej podaję treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania oraz udzielonych odpowiedzi:

**PYTANIE 3:**

Proszę o wyjaśnienie niejasności: ul. Taborowa 33C budynek D – dach budynku D już wcześniej został docieplony i pokryty papą termozgrzewalną, Zamawiający w przedmiarze przewiduje zerwanie wszystkich warstw papy, naprawę posadki cementowej, wyprofilowanie spadków koryt, czy docieplenie dachu również ma być zerwane?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie przewiduje zerwania docieplenia dachu.

**PYTANIE 4:**

Proszę o wyjaśnienie niejasności: ul. Taborowa 33C budynek D – jaki układ warstw papy przewiduje Zamawiający:

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa i papa sucho perforowana,
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa i papa termozgrzewalna podkładowa,
- jednowarstwowa papa termozgrzewalna nawierzchniowa?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający przewiduje układ warstwy papy: papa termozgrzewalna nawierzchniowa i papa sucho perforowana w korytach podkładowa.

**PYTANIE 5:**

Proszę o podanie miejsca wymiany osadnika odpływowego (poz.9przedmiaru). Z opisu wynika, że to ma być „we wpustach” – co to znaczy? Zwykle osadniki montuje się około 1 m. nad poziomem terenu.

**ODPOWIEDŹ:**

Osadniki na duchu.

**PYTANIE 6:**

Proszę o podanie rodzaju wywietrzaka oraz jego średnicy przewidzianego do wymiany w poz. 15 przedmiaru oraz poz. 88 przedmiaru?

**ODPOWIEDŹ:**

Minimum 70 mm zgodnie z normami.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Biura Finansów  
Komendy Głównej Policji  
Tomasz P. CIPIŃKOWICZ